

仕様書

1 業務名

アイヌ文化交流センター自動制御装置バッテリー交換業務

2 業務内容等

アイヌ文化交流センターに設置している自動制御機器（山武ビルシステム株式会社製 savic-netEV model 10）について、寿命経過により機能しなくなった機器、耐用年数が過ぎている機器の交換・修理を行い正常に機能するようにする。

(1) 保護用バッテリーの交換（2台）

次の保護用バッテリー等について、一時的な停電の際に内部データの破損や監視装置の故障を防ぐ為、交換及び交換作業に伴うデータのバックアップ等を行うこと。

なお、交換後においては、交換前と同様に稼働するよう調整すること。

【中央監視装置（MCU）まわり】

- ・MCU 保護用 UPS バッテリー（形 83164217-001） 1 個
- ・無停電電源装置(中央監視装置用)（形 83111005-201） 1 個
- ・MCU 保護用 UPS（形 83171494-001） 1 個
- ・MCU Ni-Cd バッテリー組立（形 83162708-102） 1 個

【自動制御盤（計装盤（1CP-1））】

- ・無停電電源装置（THA1000-10）（83111005-201） 1 個
- ・リモートユニットデータバックアップ用リチウム電池（形 83170623-001） 6 個

3 所在地

札幌市南区小金湯 27 番地 札幌市アイヌ文化交流センター

4 履行期間

契約締結日から令和 6 年 3 月 31 日まで

5 報告等の義務

受託者は、業務完了後速やかに以下の書類を委託者に提出すること。

なお、業務報告書には作業写真(着手前、作業中、完了の工程が確認できるもの)を添付すること。

- (1) 完了届 1 部
- (2) 業務報告書（自由様式） 1 部

6 その他

- (1) 交換後、必ず試運転を行い、正常に機能するか確認すること。
- (2) 業務実施に必要な機器、工具及び消耗品類は受託者の負担とする。
- (3) 交換作業により発生した撤去品については、受注者の責任をもって適正に関係法令を遵守し処理すること。

- (4) 業務の実施にあたっては、事前に担当職員と打ち合わせの上進めること。
- (5) 必要な安全管理を行い、業務員の事故防止に注意するとともに、受託者は受託者の責任により生じた故障、破損及び事故等に対する一切の責任を負うこと。
- (6) 本業務の履行にあたっては、本市の環境マネジメントシステムに準じ、環境負荷低減に努めること。
- (7) 本仕様書に定めのない事項については、双方協議のうえ決定する。

7 担当

札幌市市民文化局市民生活部アイヌ施策課施設担当係 佐藤

TEL : 011-596-5961 (札幌市南区小金湯 27 番地)