

ご質問への回答

番号	質問	回答
1	交換を行う箇所の中に、高所作業の箇所はあるか？	1. 仕様書別紙 2 ページ中の 3 箇所(EL-DB31112B に交換する箇所)は天井までの高さが 5m10cm あります。
2	非常灯の下に展示物等で支障になるものがある箇所あるか？	2. 仕様書別紙 1 ページ中の 7 箇所(EL-CB31112B に交換する箇所)は展示室内であるが、照明の直下に展示物はなく、近くにある展示物は動かすことも可能なので、支障になる箇所はないと考えています。