

記号		T1	T2	TE	THE	TW1	TD1	TEW	TEW	TED	HS	THED	TIC1	CO2S	DDC1	DDC2	DDC3	FCU	FCU	RHC	CR	MV1	MV1	MV1	MV1	MV2	MV2	BV	BV	SMV	SBV	MD1	MD2	MD2	ΔP	OLE	Lc-Fs	OLI1	OLI2	OLC	SMI	MS	FLR	ESV	LS						
名称・型番	系統名	温度調節器T631C	温度調節器T6065A	温度検出器TY7003Z	温湿度検出器HTY7003T	温度調節器T675A	温度調節器T675A	温度検出器TY7830B	温度検出器TY7813Z	温度検出器TY7803Z	湿度検出器HY7803T	温湿度検出器HTY7803T	デジタル指示調節計R302G	CO2濃度発信器CY8000C	デジタル式調節器WY7211	デジタル式調節器WY7211	デジタル式調節器WY7211	コントローラWY7205W5	設定器QY7205A	ロードヒーティングコントロールRHC/R	ミズコン調節器R7010B	モジュトロールモータM904F	バルブリンケージQ455C	3方弁V5013A	3方弁V5065A	アクチュエータMY9401B	3方弁V5065A	電動ボール弁VY6100D	電動バタフライ弁VY69	小型電動ボール弁VY6010A	電動ボール弁VY6100D	直結形ダンパ操作器MY6040A	直結形ダンパ操作器MY6040A	補助ボテンショメータQY9000A	差圧スイッチPHY CL13	液面計 発信部GYELM21G	液面計 GYELR531	液面計 パネル取付型GYDYDL43L	液面計 屋外取付GYDYDL32L	液面警報計GYSL42	排煙濃度計GYS2000	感震器V725	電極リレー/電極棒61F3P	緊急遮断弁	レベルスイッチ						
		冷水・温水切替制御																											12																						
1 回目	オイルタンク廻り制御																																		1			1						1							
	ベリメータ直暖遮断制御																										2																								
	冷却塔制御					1		1					1								1					1	1	1																							
	雑排水槽レベル制御																																																		
	釜場満水警報																																														1				
	調理室換気制御																															2																			
	中央監視装置 savic-netEV model10																																																1式		
2 回目	ファンコイル制御A																	14	14										22																						
	ファンコイル制御B			3														3											7																						
	中央監視装置 savic-netEV model10																																																	1式	
3 回目	床暖房制御		1					1					1									1	1	1																											
	ロードヒーティング制御							1					1							1		1	1		1																										
	貯湯槽制御					1																																													
	計測系統								1		1																																								
	MD連動制御																																3																		
	不凍液注入ポンプ警報																																													1					
	中央監視装置 savic-netEV model10																																																	1式	
4 回目	交流ホール空調制御(AHU-1)				1	1		1		1	1		1	1								1	1	1					1	2	3	3	1																		
	展示室空調制御(AHU-2)				1	1		1		1	1			1								1	1	1					1		3	3	1																		
	レストコーナー空調機制御(AHU-3)				1	1		1		1	1				1							1	1	1					1		2	3	1																		
	熱源機器廻り制御	1																												3												1									
	電気室換気制御	1																																																	
	中央監視装置 savic-netEV model10																																																	1式	

※その他 アナログ点 49点 一式 ・ デジタル点48点 一式