

## 消防用設備機器等一覧表

| 設備項目       | 機器名称           | 単位 | 数量   | 説明   |
|------------|----------------|----|------|--|
| 消火器具       | 小型消火器 6型       | 本  | 199  | 食堂等含む  |
|            | 大型消火器 50型      | 本  | 7    | 車載式  |
|            | 二酸化炭素 5型       | 本  | 7    |  |
| 屋内消火栓設備    | 消火栓ポンプ         | 台  | 2    | 80mm×580L/min/82m 15kW<br>80mm×580L/min/51m 11kW |
|            | 制御盤            | 面  | 2    |  |
|            | 起動スイッチ         | ヶ所 | 79   | 屋内ボックス内収容  |
|            | 屋内ボックスA        | 箱  | 38   | バルブ40mm, ホース15m×2                                |
|            | 屋内ボックスB        | 箱  | 24   | バルブ40mm, 65mm<br>ホース15m×2                        |
|            | 屋内ボックスC        | 箱  | 17   | バルブ40mm, 65mm×2<br>ホース15m×2                      |
|            | 水源(貯水槽、バルブ類等)  | 組  | 3    | 雑用水、高層井水、低層井水                                    |
|            | 呼水槽            | 槽  | 2    | 100L   |
|            | 放水試験           | 式  | 1    |  |
| 誘導灯        | 避難口誘導灯         | 台  | 116  | 音声付10台含む   |
|            | 通路誘導灯          | 台  | 62   |  |
|            | 避難タラップ表示灯      | 台  | 60   |  |
| 非常コンセント設備  | コンセント          | ヶ所 | 17   | 単相100V   |
| 連結送水管      | 消防隊専用加圧ポンプ     | 台  | 1    | 100A×1100L/min×150m 15kW                         |
|            | 消防隊専用ボックス      | 箱  | 6    | ホース20m×4   |
|            | 制御盤            | 式  | 1    |  |
|            | 送水口            | ヶ所 | 2    |  |
|            | 配管             | 式  | 1    | 配管外観点検 管内水の排水等                                   |
| スプリンクラー設備  | スプリンクラーポンプ     | 台  | 2    | 125mm/1230L/min×130m 55kW                        |
|            | 加圧ポンプ          | 台  | 1    | 40mm×80L/min×25m 1.5kW                           |
|            | 起動装置(加圧ポンプタンク) | 台  | 1    | 600×800H   |
|            | ヘッド            | 個  | 2248 | 湿式閉鎖型  |
|            | 操作盤            | 面  | 3    |  |
|            | 流水検知装置         | 個  | 16   |  |
|            | 表示盤            | 面  | 1    | 16回線   |
|            | 呼水装置           | 槽  | 2    | 100L   |
|            | 送水口            | ヶ所 | 2    | 消防隊専用  |
|            | 圧カスイッチ         | 個  | 16   |  |
|            | 水源             | 組  | 1    | (貯水槽、給水装置、バルブ類等)                                 |
|            | 連動試験           | 式  | 1    | 1系統 50L入り  |
| ハロゲン化物消火設備 | ガス容器           | 基  | 1    | ハロン1301  |
|            | 容器弁開放装置        | 個  | 1    | ガス式  |
|            | ヘッド            | 式  | 1    |  |
|            | ホースリール         | 台  | 1    |  |

## 消防用設備機器等一覧表

| 設備項目              | 機器名称          | 単位 | 数量  | 説明           |
|-------------------|---------------|----|-----|--------------|
| 粉末消火設備            | 粉末タンク         | 基  | 2   | 300kg入り      |
|                   | 加圧用窒素容器       | 基  | 6   | 40L入り3×2     |
|                   | 起動用ガス容器       | 個  | 5   | 0.65kg×5     |
|                   | 容器弁開放装置       | 個  | 5   | 電磁式          |
|                   | 容器弁開放装置       | 個  | 6   | ガス式          |
|                   | 起動用操作箱        | 個  | 5   |              |
|                   | 薬剤点検          | 式  | 1   |              |
|                   | 音響装置          | 組  | 1   |              |
|                   | 制御盤           | 面  | 1   |              |
|                   | 電源装置          | 組  | 1   |              |
|                   | 選択弁           | 個  | 5   |              |
|                   | ヘッド           | 個  | 32  |              |
|                   | 作動試験          | 式  | 1   |              |
|                   | 放出試験          | 式  | 1   |              |
| 自動火災報知設備          | 受信機(P型1級)     | 面  | 1   | 80回線用        |
|                   | 差動式スポット感知器    | 個  | 360 |              |
|                   | 定温式スポット感知器    | 個  | 54  |              |
|                   | 煙感知器          | 個  | 537 | 室外表示灯2個含む    |
|                   | 火災感知器室外表示灯    | 個  | 2   |              |
|                   | 常用電源          | 組  | 1   |              |
|                   | 予備電源          | 組  | 1   |              |
| 非常警報設備            | 非常電話親機        | 台  | 1   |              |
|                   | 非常電話子機(T型発信機) | 台  | 48  |              |
|                   | 常用電源          | 組  | 1   |              |
|                   | 予備電源          | 組  | 1   | DC24V 0.45Ah |
| 避難器具<br>(避難用タラップ) | 表示盤           | 面  | 1   | 防災センター設置盤    |
|                   | 避難タラップ室       | ヶ所 | 60  |              |
|                   | マイクロスイッチ      | 個  | 60  |              |

## 消防用設備機器等一覧表

| 設備項目      | 機器名称         | 単位 | 数量 | 説明                         |
|-----------|--------------|----|----|----------------------------|
| 排煙設備      | 制御盤(起動操作盤含む) | 面  | 2  |                            |
|           | 制御盤(起動操作盤含む) | 面  | 1  | 地下2階接続通路用(SM-1)            |
|           | 表示盤          | 面  | 1  |                            |
|           | 排煙口          | 個  | 43 |                            |
|           | 給気ファン        | 台  | 2  | 19kW×2台(東西)                |
|           | 排気ファン        | 台  | 3  | 19kW×2台(東西), 3.7kW×1台(B2F) |
|           | 手動開放装置       | 組  | 43 |                            |
| 防火設備      | 防火戸(手動)ドアS型  | 枚  | 85 |                            |
|           | 防火戸(手動)ドアW型  | 枚  | 1  | 地下1階西スロープ前                 |
|           | 防火戸(自動)      | 枚  | 1  | 地下2階                       |
|           | 防火シャッター(電動)  | 枚  | 8  | 地下1階ES前4, 南車庫2 1階東西階段2     |
| 厨房ダクト消火設備 | 強化消化液        | 本  | 19 |                            |
|           | 連動操作盤        | 面  | 8  |                            |
|           | 薬剤点検         | 台  | 19 |                            |
|           | 起動装置         | 台  | 8  |                            |
|           | 感知器          | 個  | 9  |                            |
|           | ノズル          | 個  | 47 |                            |
| 配線        | 配線           | 式  | 1  | 建物単位 一式                    |