

## 別表 2

## 点検対象設備

設備・機器	数量	定期点検	総合点検
消火器 粉末消火器（蓄圧小型 32 本、大型 1 本） 二酸化炭素消火器	33 本 15 本	要	—
屋内型消火栓 消火栓 加圧送水装置、ポンプモーター、操作盤、 起動用スイッチ、常用電源、水源	9 組 各 1 式	要	要
不活性ガス消火設備 消火剤貯蔵容器 容器弁開放装置（ガス圧式） 起動用ガス容器 起動用操作箱 音響装置 連動盤（5 回線以下） 電源装置（電源内蔵型） 開口部自動閉鎖装置 放出表示灯箱 ヘッド	42 基 6 個 6 個 5 個 1 組 1 組 5 組 5 組 6 個 12 個	要	要
自動火災報知設備 能美防災 FCS188S 受信機 P-1 級 [80 回線中 67 回線使用] 副受信機 差動式分布型空気管式感知機 差動式スポット型感知器 定温式スポット型感知器 煙感知器（イオン化式、光電式） 発信機 P-1 級 表示灯 消火栓起動連動装置 常用電源 予備電源	1 面 1 面 4 個 50 個 13 個 77 個 9 個 9 灯 1 個 1 組 1 組	要	要
非常警報設備 松下壁掛型 WK-EK120（AC100V、DC24V、360W） 自動火災報知設備連動 スピーカー L 級 遠隔操作器 常用電源 AC100V 非常電源	1 台 80 個 1 台 1 組 1 組	要	要

## 別表 2

設備・機器	数量	定期 点検	総合 点検
誘導灯 誘導灯 誘導標識	56 灯 2 枚	要	—
避難器具 救助袋 垂直式	2 組	要	要
防火排煙設備 制御盤 (8 回線) 防火戸 (ドア式、片開き) 防火戸 (ドア式、両開き) シャッター 手動式	1 面 3 枚 5 枚 5 枚	要	要
自家発電設備 発電機：ヤンマーエネルギーシステム(株)製 AP45C 定格出力 39KVA、定格電圧 200V ディーゼル軽油、容量 28L	1 組	要	要 (負荷試験 を含む。)
配線	1 式	—	要

※必要機器について、配線点検、絶縁測定、作動試験等を適宜行うこと。