

現行(1/1)	改訂後(3/1)	備考																																																								
750-130 管 工 (付属設備)	<p style="color: red; font-weight: bold;">消火栓塗装工 (塗膜剥離剤を使用した塗替)</p> <p>1 適用範囲</p> <ul style="list-style-type: none"> 消火栓塗装工事を対象とする。 <p>2 施工歩掛 (1基あたり)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>名 称</th> <th>規 格</th> <th>コード</th> <th>単位</th> <th>単口</th> <th>双口</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>下塗(2回) (付属構造物塗替)</td> <td>弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料 全高4m未満、20kg超30kg以下</td> <td style="color: red;">CB431020</td> <td>m2</td> <td>0.56</td> <td>0.64</td> </tr> <tr> <td>中塗(1回) (付属構造物塗替)</td> <td>弱溶剤形ポリウレタン樹脂塗料 黄・オレンジ 中塗用・全高4m未満、10kg超20kg以下</td> <td style="color: red;">CB431020</td> <td>m2</td> <td>0.56</td> <td>0.64</td> </tr> <tr> <td>上塗(2回) (付属構造物塗替)</td> <td>弱溶剤形ポリウレタン樹脂塗料 黄・オレンジ 上塗用・全高4m未満、10kg超20kg以下</td> <td style="color: red;">CB431020</td> <td>m2</td> <td>0.56</td> <td>0.64</td> </tr> <tr> <td>文字(1回) (付属構造物塗替)</td> <td>弱溶剤形ポリウレタン樹脂塗料赤系 上塗用・全高4m未満、10kg超20kg以下</td> <td style="color: red;">CB431020</td> <td>m2</td> <td>0.02</td> <td>0.02</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">計</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">基</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>備考1 1基当たり単価の積算は、上記4種のCBコードの積み上げによる。 備考2 塗料の材料単価は、土木工事単価水道工事関連単価表による。 備考3 CBの条件選択は、塗料各種、全高4m未満のホール類、下塗は20kg超30kg以下、中塗・上塗・文字は10kg超20kg以下、1回又は2回、全ての費用とする。 備考4 CBの材料単価入力に際しては、下塗、中塗、上塗、文字の順に、各塗料の材料名(Zコード)を指定する。</p> <p style="color: red; font-weight: bold;">D10901301700 消火栓塗膜採取工</p> <p>1 適用範囲</p> <ul style="list-style-type: none"> 消火栓の塗膜成分を確認するため、塗膜採取を行う場合に適用する。 <p>2 施工歩掛 (1基あたり)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>名 称</th> <th>規 格</th> <th>コード</th> <th>単位</th> <th>塗膜採取工</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>塗 装 工</td> <td></td> <td style="color: red;">R0112</td> <td>人</td> <td>0.42</td> </tr> <tr> <td>諸 雑 費</td> <td>養生施設・保護具等 43%+まるめ</td> <td style="color: red;">ZS8000004</td> <td>式</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>1基当り</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">(00001)</td> </tr> </tbody> </table> <p>備考1 上記には、試料採取・養生施設の設置撤去・保護具等・換体持込費が含まれている。 備考2 養生資材として、ポリエチレンシート、ブルーシート、布テープ等を想定している。 備考3 保護具として、塗装用シューズカバー・耐油手袋・保護メガネ等を想定している。</p>	名 称	規 格	コード	単位	単口	双口	下塗(2回) (付属構造物塗替)	弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料 全高4m未満、20kg超30kg以下	CB431020	m2	0.56	0.64	中塗(1回) (付属構造物塗替)	弱溶剤形ポリウレタン樹脂塗料 黄・オレンジ 中塗用・全高4m未満、10kg超20kg以下	CB431020	m2	0.56	0.64	上塗(2回) (付属構造物塗替)	弱溶剤形ポリウレタン樹脂塗料 黄・オレンジ 上塗用・全高4m未満、10kg超20kg以下	CB431020	m2	0.56	0.64	文字(1回) (付属構造物塗替)	弱溶剤形ポリウレタン樹脂塗料赤系 上塗用・全高4m未満、10kg超20kg以下	CB431020	m2	0.02	0.02	計			基			名 称	規 格	コード	単位	塗膜採取工	塗 装 工		R0112	人	0.42	諸 雑 費	養生施設・保護具等 43%+まるめ	ZS8000004	式	1.00	1基当り				(00001)	項目新規追加
名 称	規 格	コード	単位	単口	双口																																																					
下塗(2回) (付属構造物塗替)	弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料 全高4m未満、20kg超30kg以下	CB431020	m2	0.56	0.64																																																					
中塗(1回) (付属構造物塗替)	弱溶剤形ポリウレタン樹脂塗料 黄・オレンジ 中塗用・全高4m未満、10kg超20kg以下	CB431020	m2	0.56	0.64																																																					
上塗(2回) (付属構造物塗替)	弱溶剤形ポリウレタン樹脂塗料 黄・オレンジ 上塗用・全高4m未満、10kg超20kg以下	CB431020	m2	0.56	0.64																																																					
文字(1回) (付属構造物塗替)	弱溶剤形ポリウレタン樹脂塗料赤系 上塗用・全高4m未満、10kg超20kg以下	CB431020	m2	0.02	0.02																																																					
計			基																																																							
名 称	規 格	コード	単位	塗膜採取工																																																						
塗 装 工		R0112	人	0.42																																																						
諸 雑 費	養生施設・保護具等 43%+まるめ	ZS8000004	式	1.00																																																						
1基当り				(00001)																																																						
		項目新規追加																																																								

現行(1/1)				改訂後(3/1)													備考	
D10901922200 水道メーター保温材設置工																		
1 適用範囲																		
満期メーター取替におけるメーター保温材を計上する場合に適用する。																		
・ 保温材設置費																		
・ 材料費(メーター保温材)																		
2 施工歩掛																		
				(1箇所当り)														
名称	規格	コード	単位	φ13	φ20	φ25												
配管工			人	0.010	0.010	0.010												
材料費	φ13保温材	Z783010024	組	1.000														
	φ20保温材	Z783010025	組		1.000													
	φ25保温材	Z783010026	組			1.000												
1箇所当り				(00001)	(00002)	(00003)												
備考1 設置費の歩掛は実績調査による。																		
備考2 設置 5分/箇所÷480分/人=0.010人/箇所																		
表-1																		
名称	区分	Ⅱ型	Ⅲ型	Ⅳ型														
配管工	設置	0.010	0.010	0.010														
D10901922200 水道メーター保温材設置工																		
1 適用範囲																		
満期メーター取替におけるメーター保温材を計上する場合に適用する。																		
・ 保温材設置費																		
・ 材料費(メーター保温材)																		
2 施工歩掛																		
				(1箇所当り)														
名称	規格	コード	単位	φ13	φ20	φ25	φ40	φ50	φ75	φ100	φ150	φ200						
配管工			人	0.010	0.010	0.010	0.042	0.063	0.065	0.083	0.096	0.109						
普通作業員			人				0.042	0.063	0.065	0.083	0.096	0.109						
材料費	φ13保温材	Z783010024	組	1.000														
	φ20保温材	Z783010025	組		1.000													
	φ25保温材	Z783010026	組			1.000												
	φ40保温材	Z783010030	組				1.000											
	φ50保温材	Z783010031	組					1.000										
	φ75保温材	Z783010032	組						1.000									
	φ100保温材	Z783010033	組							1.000								
	φ150保温材	Z783010034	組								1.000							
φ200保温材	Z783010035	組									1.000							
1箇所当り				(00001)	(00002)	(00003)	(00004)	(00005)	(00006)	(00007)	(00008)	(00009)						
備考1 設置費の歩掛は実績調査による。																		

口径φ40～φ200
を新規追加

現行(1/1)		改訂後(3/1)													備考																																																																																			
<p>D10901922200 水道メーター保温材設置工 水道メーター保温材設置工(材料費含まず)</p> <p>1 適用範囲 満期メーター取替におけるメーター保温材を計上する場合に適用する。 ・保温材設置費</p> <p>2 施工歩掛 (1箇所当り)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>名称</th> <th>規格</th> <th>コード</th> <th>単位</th> <th>φ13</th> <th>φ20</th> <th>φ25</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>配管工</td> <td></td> <td></td> <td>人</td> <td>0.010</td> <td>0.010</td> <td>0.010</td> </tr> <tr> <td colspan="4">1箇所当り</td> <td>(00001)</td> <td>(00002)</td> <td>(00003)</td> </tr> </tbody> </table> <p>備考1 設置費の歩掛は実績調査による。 備考2 設置 5分/箇所÷480分/人=0.010人/箇所</p> <p>表-1</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>名称</th> <th>区分</th> <th>Ⅱ型</th> <th>Ⅲ型</th> <th>Ⅳ型</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>配管工</td> <td>設置</td> <td>0.010</td> <td>0.010</td> <td>0.010</td> </tr> </tbody> </table>		名称	規格	コード	単位	φ13	φ20	φ25	配管工			人	0.010	0.010	0.010	1箇所当り				(00001)	(00002)	(00003)	名称	区分	Ⅱ型	Ⅲ型	Ⅳ型	配管工	設置	0.010	0.010	0.010	<p>D10901922200 水道メーター保温材設置工 水道メーター保温材設置工(材料費含まず)</p> <p>1 適用範囲 満期メーター取替におけるメーター保温材を計上する場合に適用する。 ・保温材設置費</p> <p>2 施工歩掛 (1箇所当り)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>名称</th> <th>規格</th> <th>コード</th> <th>単位</th> <th>φ13</th> <th>φ20</th> <th>φ25</th> <th>φ40</th> <th>φ50</th> <th>φ75</th> <th>φ100</th> <th>φ150</th> <th>φ200</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>配管工</td> <td></td> <td></td> <td>人</td> <td>0.010</td> <td>0.010</td> <td>0.010</td> <td>0.042</td> <td>0.063</td> <td>0.065</td> <td>0.083</td> <td>0.096</td> <td>0.109</td> </tr> <tr> <td>普通作業員</td> <td></td> <td></td> <td>人</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0.042</td> <td>0.063</td> <td>0.065</td> <td>0.083</td> <td>0.096</td> <td>0.109</td> </tr> <tr> <td colspan="4">1箇所当り</td> <td>(00001)</td> <td>(00002)</td> <td>(00003)</td> <td>(00004)</td> <td>(00005)</td> <td>(00006)</td> <td>(00007)</td> <td>(00008)</td> <td>(00009)</td> </tr> </tbody> </table> <p>備考1 設置費の歩掛は実績調査による。</p>													名称	規格	コード	単位	φ13	φ20	φ25	φ40	φ50	φ75	φ100	φ150	φ200	配管工			人	0.010	0.010	0.010	0.042	0.063	0.065	0.083	0.096	0.109	普通作業員			人				0.042	0.063	0.065	0.083	0.096	0.109	1箇所当り				(00001)	(00002)	(00003)	(00004)	(00005)	(00006)	(00007)	(00008)	(00009)	<p>口径φ40～φ200 を新規追加</p>
名称	規格	コード	単位	φ13	φ20	φ25																																																																																												
配管工			人	0.010	0.010	0.010																																																																																												
1箇所当り				(00001)	(00002)	(00003)																																																																																												
名称	区分	Ⅱ型	Ⅲ型	Ⅳ型																																																																																														
配管工	設置	0.010	0.010	0.010																																																																																														
名称	規格	コード	単位	φ13	φ20	φ25	φ40	φ50	φ75	φ100	φ150	φ200																																																																																						
配管工			人	0.010	0.010	0.010	0.042	0.063	0.065	0.083	0.096	0.109																																																																																						
普通作業員			人				0.042	0.063	0.065	0.083	0.096	0.109																																																																																						
1箇所当り				(00001)	(00002)	(00003)	(00004)	(00005)	(00006)	(00007)	(00008)	(00009)																																																																																						