

IV 浄水統計

1. 各種水量調

(1) 浄水場合計

(単位：m³)

項目 月別	取水量	原水量	ろ過水量	配 水 量						
				水 量	対 前年比	最大日	日最大値	最小日	日最小値	日平均値
4	15,643,630	15,932,593	15,906,030	15,529,500	99.3	14日	538,570	30日	496,640	517,650
5	16,272,680	16,594,527	16,567,820	16,173,050	100.5	26日	555,100	1日	487,310	521,711
6	15,870,430	16,174,379	16,148,890	15,752,180	99.7	10日	540,080	22日	501,960	525,073
7	16,697,640	17,036,868	17,013,100	16,567,350	99.6	30日	572,110	14日	498,280	534,431
8	16,540,610	16,880,666	16,856,550	16,428,860	100.9	1日	569,620	12日	499,890	529,963
9	15,792,070	16,117,525	16,091,800	15,691,140	101.4	9日	551,230	15日	491,830	523,038
10	16,151,650	16,478,943	16,457,050	16,019,910	100.2	6日	532,500	4日	498,740	516,771
11	15,576,560	15,944,218	15,916,640	15,481,690	100.2	17日	528,950	3日	498,670	516,056
12	16,346,920	16,654,140	16,631,590	16,302,050	100.3	31日	551,680	20日	510,560	525,873
1	16,016,480	16,319,782	16,298,200	15,872,480	100.1	20日	541,900	1日	445,000	512,015
2	15,299,600	15,611,412	15,591,300	15,204,650	103.3	9日	537,610	23日	510,980	524,298
3	16,208,290	16,519,133	16,496,830	16,090,850	100.1	29日	536,630	20日	506,650	519,060
合 計	192,416,560	196,264,186	195,975,800	191,113,710	100.5					
月平均	16,034,713	16,355,349	16,331,317	15,926,143	100.5					
日平均	525,728	536,241	535,453	522,169	100.2					

(2) 浄水場内訳

項目 月別	取 水 量					原 水 量				
	藻 岩	白 川	西 野	宮 町	定山溪	藻 岩	白 川	西 野	宮 町	定山溪
4	2,685,310	12,480,840	207,210	129,860	140,410	2,685,310	12,773,873	207,210	129,860	136,340
5	2,821,580	12,918,180	254,270	135,760	142,890	2,821,580	13,241,137	254,270	135,760	141,780
6	2,781,170	12,572,860	248,810	129,680	137,910	2,781,170	12,877,529	248,810	129,680	137,190
7	2,943,520	13,345,740	126,780	129,930	151,670	2,943,520	13,685,998	126,780	129,930	150,640
8	2,913,510	13,333,340	180	129,800	163,780	2,913,510	13,674,386	180	129,800	162,790
9	2,762,520	12,749,320	0	128,870	151,360	2,762,520	13,073,285	0	128,870	152,850
10	2,805,140	13,057,350	0	128,000	161,160	2,805,140	13,384,203	0	128,000	161,600
11	2,046,910	13,382,250	0	370	147,030	2,046,910	13,750,658	0	370	146,280
12	2,832,230	13,365,950	0	1,120	147,620	2,832,230	13,673,960	0	1,120	146,830
1	2,743,970	13,119,180	0	270	153,060	2,743,970	13,423,402	0	270	152,140
2	2,633,640	12,525,540	0	680	139,740	2,633,640	12,838,322	0	680	138,770
3	2,690,740	13,384,070	0	560	132,920	2,690,740	13,695,743	0	560	132,090
合 計	32,660,240	156,234,620	837,250	914,900	1,769,550	32,660,240	160,092,496	837,250	914,900	1,759,300
月平均	2,721,687	13,019,552	69,771	76,242	147,463	2,721,687	13,341,041	69,771	76,242	146,608
日平均	89,236	426,871	2,288	2,500	4,835	89,236	437,411	2,288	2,500	4,807

(単位：m³)

ろ 過 水 量					配 水 量					項目 月別
藻 岩	白 川	西 野	宮 町	定山溪	藻 岩	白 川	西 野	宮 町	定山溪	
2,688,690	12,751,360	204,280	128,310	133,390	2,610,700	12,315,990	346,060	128,770	127,980	4
2,825,250	13,216,760	251,120	134,770	139,920	2,738,390	12,799,710	365,500	135,170	134,280	5
2,784,640	12,855,460	245,050	128,350	135,390	2,697,250	12,446,300	350,140	128,600	129,890	6
2,948,850	13,662,010	125,180	128,280	148,780	2,846,540	13,082,840	360,890	134,630	142,450	7
2,918,470	13,650,220	0	127,950	159,910	2,822,470	12,955,340	362,790	134,330	153,930	8
2,764,120	13,049,220	0	127,490	150,970	2,675,070	12,394,160	350,530	127,800	143,580	9
2,810,440	13,359,910	0	126,960	159,740	2,711,620	12,667,520	359,100	129,450	152,220	10
2,049,860	13,722,300	0	0	144,480	2,595,240	12,275,860	340,980	129,940	139,670	11
2,835,880	13,651,720	0	0	143,990	2,749,400	12,922,990	353,380	137,970	138,310	12
2,747,670	13,400,250	0	0	150,280	2,655,720	12,587,660	349,570	134,970	144,560	1
2,639,780	12,814,590	0	0	136,930	2,558,730	12,053,660	333,350	127,940	130,970	2
2,695,210	13,672,350	0	0	129,270	2,609,680	12,864,750	357,030	135,540	123,850	3
32,708,860	159,806,150	825,630	902,110	1,733,050	32,270,810	151,366,780	4,229,320	1,585,110	1,661,690	合 計
2,725,738	13,317,179	68,803	75,176	144,421	2,689,234	12,613,898	352,443	132,093	138,474	月平均
89,368	436,629	2,256	2,465	4,735	88,172	413,570	11,556	4,331	4,540	日平均

2. 動力使用状況

項目 月別	総計	藻岩浄水場					白川浄水場			
		藻岩浄水場 構内	取水・導水に係るもの			合計	白川浄水場 構内	取水・導水 に係るもの		合計
			藻岩 取水場	山鼻 取水場	その他			導水 ポンプ	簾舞注水 に係るもの	
4	2,021,283	182,703	0	5,222	367	188,292	376,896	303,930	6,770	687,596
5	2,004,464	169,049	0	15,104	342	184,495	355,606	312,670	3,818	672,094
6	1,947,162	158,699	0	19,660	323	178,682	356,048	301,080	3,203	660,331
7	2,049,551	178,126	0	36,136	384	214,646	387,218	310,330	3,529	701,077
8	2,036,935	179,972	0	31,793	413	212,178	397,502	310,570	3,620	711,692
9	1,898,489	160,021	0	19,015	399	179,435	373,554	300,760	3,226	677,540
10	1,952,858	163,582	0	10,925	352	174,859	382,072	311,760	4,199	698,031
11	2,003,891	158,439	535	6,391	313	165,678	408,764	303,790	5,902	718,456
12	2,177,214	169,659	1,502	16,370	368	187,899	441,670	314,880	7,042	763,592
1	2,162,667	172,720	1,495	10,834	315	185,364	442,206	313,090	6,411	761,707
2	2,032,265	160,707	1,367	12,371	291	174,736	414,102	292,920	6,216	713,238
3	2,115,567	168,447	1,415	7,198	273	177,333	434,624	313,200	6,370	754,194
合計	24,402,346	2,022,124	6,314	191,019	4,140	2,223,597	4,770,262	3,688,980	60,306	8,519,548
月平均	2,033,529	168,510	526	15,918	345	185,300	397,522	307,415	5,026	709,962
日平均	66,673	5,525	17	522	11	6,075	13,034	10,079	165	23,277

(注1) 藻岩浄水場のその他：博善社前（動力及び電力）、浄水場内街灯

(注2) 西野浄水場の取水導水に係るものとは、取水場の動力。

(単位：kWh)

西野浄水場			宮町浄水場			定山溪浄水場			各ポンプ場
西野浄水場 構内	取水・導水 に係るもの	合 計	宮町浄水場 構内	取水・導水 に係るもの	合 計	定山溪 浄水場 構内	取水・導水 に係るもの	合 計	合 計
18,001	109,517	127,518	16,587	15,251	31,838	38,850	40,134	78,984	907,055
18,596	132,100	150,696	14,568	15,634	30,202	45,490	37,569	83,059	883,918
19,252	128,105	147,357	13,833	15,121	28,954	41,794	34,473	76,267	855,571
18,109	67,660	85,769	16,162	15,394	31,556	43,874	38,002	81,876	934,627
13,680	5,434	19,114	15,341	16,781	32,122	45,516	41,131	86,647	975,182
10,228	4,413	14,641	14,996	15,105	30,101	37,751	38,949	76,700	920,072
7,936	3,602	11,538	14,502	15,198	29,700	51,064	40,600	91,664	947,066
10,902	3,538	14,440	11,353	1,515	12,868	71,649	39,219	110,868	981,581
14,270	4,497	18,767	14,291	1,636	15,927	81,253	40,237	121,490	1,069,539
15,559	4,734	20,293	15,408	1,554	16,962	81,034	41,200	122,234	1,056,107
15,231	4,621	19,852	14,522	1,522	16,044	68,573	38,011	106,584	1,001,811
14,807	4,410	19,217	15,044	1,588	16,632	55,642	35,884	91,526	1,056,665
176,571	472,631	649,202	176,607	116,299	292,906	662,490	465,409	1,127,899	11,589,194
14,714	39,386	54,100	14,717	9,692	24,409	55,208	38,784	93,992	965,766
482	1,291	1,774	483	318	800	1,810	1,272	3,082	31,664

(参考) 藻岩浄水場水力発電稼働状況

(単位：kWh)

項目 月別	水 力 発 電			買 電 量
	発 電 量	売 電 量	消 費 量	
4	286,410	99,050	187,360	2,088
5	295,560	122,206	173,354	912
6	287,690	124,258	163,432	1,032
7	297,190	115,282	181,908	2,496
8	296,650	113,306	183,344	3,144
9	286,810	122,762	164,048	1,224
10	294,170	126,410	167,760	744
11	187,330	78,425	108,905	54,072
12	292,310	118,788	173,522	3,648
1	290,590	114,485	176,105	2,760
2	277,870	111,425	166,445	487
3	290,530	116,086	174,444	905
合 計	3,383,110	1,362,483	2,020,627	73,512
月平均	281,926	113,540	168,386	6,126
日平均	9,243	3,723	5,521	201

※藻岩浄水場電力使用量＝買電量＋水力発電消費量

※買電量には自家発補給電力も含む

※水力経歴

- ・平成13年2月27日 改修工事に伴い初代水力発電設備停止 (出力330KW)
- ・平成19年9月20日 2代目水力発電設備による運用開始 (出力400KW)

3. 薬品購入状況

(1) 浄水場合計

(購入量単位：kg)

薬品名 月別	凝集剤	アルカリ剤		消毒剤	脱臭剤
	ポリ塩化 アルミニウム	消石灰	ソーダ灰	次亜塩素酸 ナトリウム	活性炭
4	391,560	14,170	2,000	133,220	27,000
5	521,540	38,440	2,750	70,160	0
6	311,900	45,290	500	121,660	0
7	404,940	3,920	0	159,720	18,000
8	541,860	38,570	500	200,040	18,000
9	466,880	34,680	0	179,740	0
10	620,580	34,720	1,750	189,760	45,000
11	441,260	14,210	500	119,540	0
12	385,880	24,000	0	148,920	36,000
1	266,180	17,790	0	109,780	9,000
2	285,360	10,240	0	99,840	0
3	333,740	34,740	0	108,360	0
合計	4,971,680	310,770	8,000	1,640,740	153,000
月平均	414,307	25,898	667	136,728	12,750
日平均	13,584	849	22	4,483	418

(注1) 活性炭の購入量は、50%ウェット量とする。

(2) 浄水場内訳

(購入量単位：kg)

月別	藻岩浄水場				白川浄水場			
	ポリ塩化 アルミニウム	消石灰	次亜塩素酸 ナトリウム	活性炭	ポリ塩化 アルミニウム	消石灰	次亜塩素酸 ナトリウム	活性炭
4	58,560	3,990	19,760	9,000	312,200	10,180	108,500	18,000
5	87,620	7,980	19,760	0	428,180	30,460	49,340	0
6	29,100	3,930	19,760	0	272,160	41,360	98,420	0
7	87,460	3,920	19,680	0	311,000	0	137,580	18,000
8	87,480	7,910	39,260	0	447,920	30,660	157,260	18,000
9	58,400	3,900	19,760	0	399,080	30,780	157,500	0
10	117,060	3,910	39,400	9,000	497,020	30,810	147,900	36,000
11	29,220	3,970	0	0	409,160	10,240	118,460	0
12	77,980	3,910	39,440	0	302,180	20,090	108,400	36,000
1	58,600	7,840	19,820	9,000	204,680	9,950	88,880	0
2	58,420	0	19,760	0	224,080	10,240	79,000	0
3	58,440	3,920	0	0	272,420	30,820	108,360	0
合 計	808,340	55,180	256,400	27,000	4,080,080	255,590	1,359,600	126,000
月平均	67,362	4,598	21,367	2,250	340,007	21,299	113,300	10,500
日平均	2,209	151	701	74	11,148	698	3,715	344

(注1) 活性炭の購入量は、50%ウェット量とする。

(購入量単位：kg)

西野浄水場				宮町浄水場				定山溪浄水場				薬品名 月別
ポリ塩化 アルミ ニウム	ソーダ灰	次亜 塩素酸 ナトリウム	活性炭	ポリ塩化 アルミ ニウム	ソーダ灰	次亜 塩素酸 ナトリウム	活性炭	ポリ塩化 アルミ ニウム	ソーダ灰	次亜 塩素酸 ナトリウム	活性炭	
7,780	1,500	2,440	0	7,240	0	1,420	0	5,780	500	1,100	0	4
0	1,000	0	0	0	1,250	0	0	5,740	500	1,060	0	5
7,760	500	2,420	0	0	0	0	0	2,880	0	1,060	0	6
0	0	0	0	3,620	0	1,400	0	2,860	0	1,060	0	7
0	0	0	0	3,580	0	1,400	0	2,880	500	2,120	0	8
0	0	0	0	3,620	0	1,400	0	5,780	0	1,080	0	9
0	0	0	0	3,620	1,250	1,400	0	2,880	500	1,060	0	10
0	0	0	0	0	0	0	0	2,880	500	1,080	0	11
0	0	0	0	0	0	0	0	5,720	0	1,080	0	12
0	0	0	0	0	0	0	0	2,900	0	1,080	0	1
0	0	0	0	0	0	0	0	2,860	0	1,080	0	2
0	0	0	0	0	0	0	0	2,880	0	0	0	3
15,540	3,000	4,860	0	21,680	2,500	7,020	0	46,040	2,500	12,860	0	合計
1,295	250	405	0	1,807	208	585	0	3,837	208	1,072	0	月平均
42	8	13	0	59	7	19	0	126	7	35	0	日平均

(注1) 活性炭の購入量は、50%ウェット量とする。

4. 水質試験結果表

項目	浄水場		藻岩浄水場				白川浄水場				
			原水		給水栓水		原水		給水栓水		
	回数	平均値	回数	平均値	回数	平均値	回数	平均値	回数	平均値	
一般細菌 (個/mL)	51	360	12	<1	51	480	12	<1			
大腸菌 (MPN/100mL)	51	37	12	不検出	51	54	12	不検出			
カドミウム及びその化合物 (mg/L)	2	<0.0003	2	<0.0003	2	<0.0003	2	<0.0003			
水銀及びその化合物 (mg/L)	2	<0.00005	2	<0.00005	2	<0.00005	2	<0.00005			
セレン及びその化合物 (mg/L)	2	<0.001	2	<0.001	2	<0.001	2	<0.001			
鉛及びその化合物 (mg/L)	2	<0.001	2	<0.001	2	<0.001	2	<0.001			
ヒ素及びその化合物 (mg/L)	12	0.015	12	0.002	12	0.017	12	0.003			
六価クロム化合物 (mg/L)	2	<0.005	2	<0.005	2	<0.005	2	<0.005			
亜硝酸態窒素 (mg/L)	4	<0.004	4	<0.004	4	<0.004	4	<0.004			
シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	4	<0.001	4	<0.001	4	<0.001	4	<0.001			
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	2	<1	2	<1	2	<1	2	<1			
フッ素及びその化合物 (mg/L)	2	<0.08	2	<0.08	2	<0.08	2	<0.08			
ホウ素及びその化合物 (mg/L)	12	0.3	12	0.3	12	0.3	12	0.3			
四塩化炭素 (mg/L)	2	<0.0002	2	<0.0002	2	<0.0002	2	<0.0002			
1,4-ジオキサン (mg/L)	2	<0.005	2	<0.005	2	<0.005	2	<0.005			
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	2	<0.004	2	<0.004	2	<0.004	2	<0.004			
ジクロロメタン (mg/L)	2	<0.002	2	<0.002	2	<0.002	2	<0.002			
テトラクロロエチレン (mg/L)	2	<0.001	2	<0.001	2	<0.001	2	<0.001			
トリクロロエチレン (mg/L)	2	<0.001	2	<0.001	2	<0.001	2	<0.001			
ベンゼン (mg/L)	2	<0.001	2	<0.001	2	<0.001	2	<0.001			
塩素酸 (mg/L)	-	-	4	<0.06	-	-	4	<0.06			
クロロ酢酸 (mg/L)	-	-	4	<0.002	-	-	4	<0.002			
クロホルム (mg/L)	-	-	12	0.003	-	-	12	0.004			
ジクロロ酢酸 (mg/L)	-	-	4	<0.003	-	-	4	<0.003			
ジブロモクロロメタン (mg/L)	-	-	12	0.004	-	-	12	0.006			
臭素酸 (mg/L)	-	-	4	<0.001	-	-	4	<0.001			
総トリハロメタン (mg/L)	-	-	12	0.013	-	-	12	0.016			
トリクロロ酢酸 (mg/L)	-	-	4	<0.003	-	-	4	<0.003			
ブロモジクロロメタン (mg/L)	-	-	12	0.005	-	-	12	0.006			
ブロモホルム (mg/L)	-	-	12	<0.001	-	-	12	<0.001			
ホルムアルデヒド (mg/L)	-	-	4	<0.008	-	-	4	<0.008			
亜鉛及びその化合物 (mg/L)	2	<0.1	2	<0.1	2	<0.1	2	<0.1			
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	12	0.08	12	0.01	12	0.08	12	<0.01			
鉄及びその化合物 (mg/L)	2	0.09	2	<0.03	2	0.09	2	<0.03			
銅及びその化合物 (mg/L)	2	<0.1	2	<0.1	2	<0.1	2	<0.1			
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	2	13	2	14	2	15	2	14			
マンガン及びその化合物 (mg/L)	12	0.033	12	<0.001	12	0.028	12	<0.001			
塩化物イオン (mg/L)	12	17	12	21	12	19	12	22			
カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	4	36	4	36	4	36	4	35			
蒸発残留物 (mg/L)	4	110	4	100	4	120	4	110			
陰イオン界面活性剤 (mg/L)	2	<0.02	2	<0.02	2	<0.02	2	<0.02			
ジェオスミン (mg/L)	12	<0.000001	12	<0.000001	12	<0.000001	12	<0.000001			
2-メチルイソボルネオール (mg/L)	12	<0.000001	12	<0.000001	12	<0.000001	12	<0.000001			
非イオン界面活性剤 (mg/L)	2	<0.002	2	<0.002	2	<0.002	2	<0.002			
フェノール類 (mg/L)	2	<0.0005	2	<0.0005	2	<0.0005	2	<0.0005			
有機物(TOC) (mg/L)	51	1.0	12	0.5	51	1.1	12	0.5			
pH値	360	7.3	12	7.2	366	7.3	12	7.3			
味	-	-	12	異常なし	-	-	12	異常なし			
臭気	*	360	異常なし356 底泥臭3 かび臭1	12	異常なし	366	異常なし360 底泥臭5 かび臭1	12	異常なし		
色度(度)	12	3.9	12	<0.5	12	3.4	12	<0.5			
濁度(度)	360	3.3	12	<0.1	366	3.2	12	<0.1			
水温(℃)	360	8.1	12	11.0	366	8.5	12	11.8			

*原水において、河川水本来の臭い(藻臭、土臭)は「異常」とはしない。

西野浄水場				宮町浄水場				定山溪浄水場			
原水		給水栓水		原水		給水栓水		原水		給水栓水	
回数	平均値	回数	平均値	回数	平均値	回数	平均値	回数	平均値	回数	平均値
15	410	12	<1	30	290	12	<1	51	190	12	<1
15	92	12	不検出	30	66	12	不検出	51	17	12	不検出
1	<0.0003	2	<0.0003	1	<0.0003	2	<0.0003	2	<0.0003	2	<0.0003
1	<0.00005	2	<0.00005	1	<0.00005	2	<0.00005	2	<0.00005	2	<0.00005
1	<0.001	2	<0.001	1	<0.001	2	<0.001	2	<0.001	2	<0.001
1	<0.001	2	<0.001	1	<0.001	2	<0.001	2	<0.001	2	<0.001
4	<0.001	12	0.002	7	0.002	12	0.001	12	0.003	12	<0.001
1	<0.005	2	<0.005	1	<0.005	2	<0.005	2	<0.005	2	<0.005
2	<0.004	4	<0.004	3	<0.004	4	<0.004	4	<0.004	4	<0.004
2	<0.001	4	<0.001	3	<0.001	4	<0.001	4	<0.001	4	<0.001
1	<1	2	<1	1	<1	2	<1	2	<1	2	<1
1	<0.08	2	<0.08	1	<0.08	2	<0.08	2	<0.08	2	<0.08
4	<0.1	12	0.3	7	<0.1	12	0.2	12	<0.1	12	<0.1
1	<0.0002	2	<0.0002	1	<0.0002	2	<0.0002	2	<0.0002	2	<0.0002
1	<0.005	2	<0.005	1	<0.005	2	<0.005	2	<0.005	2	<0.005
1	<0.004	2	<0.004	1	<0.004	2	<0.004	2	<0.004	2	<0.004
1	<0.002	2	<0.002	1	<0.002	2	<0.002	2	<0.002	2	<0.002
1	<0.001	2	<0.001	1	<0.001	2	<0.001	2	<0.001	2	<0.001
1	<0.001	2	<0.001	1	<0.001	2	<0.001	2	<0.001	2	<0.001
1	<0.001	2	<0.001	1	<0.001	2	<0.001	2	<0.001	2	<0.001
-	-	4	<0.06	-	-	4	<0.06	-	-	4	<0.06
-	-	4	<0.002	-	-	4	<0.002	-	-	4	<0.002
-	-	12	0.003	-	-	12	0.004	-	-	12	0.003
-	-	4	<0.003	-	-	4	<0.003	-	-	4	<0.003
-	-	12	0.005	-	-	12	0.004	-	-	12	0.001
-	-	4	<0.001	-	-	4	<0.001	-	-	4	<0.001
-	-	12	0.014	-	-	12	0.013	-	-	12	0.006
-	-	4	<0.003	-	-	4	<0.003	-	-	4	0.003
-	-	12	0.005	-	-	12	0.005	-	-	12	0.002
-	-	12	<0.001	-	-	12	<0.001	-	-	12	<0.001
-	-	4	<0.008	-	-	4	<0.008	-	-	4	<0.008
1	<0.1	2	<0.1	1	<0.1	2	<0.1	2	<0.1	2	<0.1
4	0.09	12	<0.01	7	0.06	12	0.01	12	0.13	12	0.01
1	0.10	2	<0.03	1	0.12	2	<0.03	2	0.07	2	<0.03
1	<0.1	2	<0.1	1	<0.1	2	<0.1	2	<0.1	2	<0.1
1	9.7	2	13	1	7.4	2	12	2	7.7	2	8.4
4	0.027	12	<0.001	7	0.023	12	<0.001	12	0.015	12	<0.001
4	11	12	21	7	7	12	16	12	8	12	11
2	49	4	44	3	40	4	39	4	37	4	37
2	130	4	120	3	90	4	100	4	90	4	90
1	<0.02	2	<0.02	1	<0.02	2	<0.02	2	<0.02	2	<0.02
4	<0.000001	12	<0.000001	7	<0.000001	12	<0.000001	12	<0.000001	12	<0.000001
4	<0.000001	12	<0.000001	7	<0.000001	12	<0.000001	12	<0.000001	12	<0.000001
1	<0.002	2	<0.002	1	<0.002	2	<0.002	2	<0.002	2	<0.002
1	<0.0005	2	<0.0005	1	<0.0005	2	<0.0005	2	<0.0005	2	<0.0005
15	0.9	12	0.5	30	0.9	12	0.5	51	0.8	12	0.4
103	7.5	12	7.2	214	7.4	12	7.3	366	7.4	12	7.3
-	-	12	異常なし	-	-	12	異常なし	-	-	12	異常なし
103	異常なし102 かび臭1	12	異常なし	214	異常なし213 底泥臭1	12	異常なし	366	異常なし	12	異常なし
4	2.5	12	<0.5	7	3.1	12	<0.5	12	2.5	12	<0.5
103	3.0	12	<0.1	214	1.4	12	<0.1	366	1.3	12	<0.1
103	11.1	12	11.3	214	12.3	12	10.5	366	8.7	12	11.0

※西野浄水場について、令和元年7月17日以降は工事に伴う浄水処理停止のため、原水は欠測、給水栓水は白川浄水場より送水。
 ※宮町浄水場について、令和元年10月31日以降は工事に伴う浄水処理停止のため、原水は欠測、給水栓水は白川浄水場より送水。