

IV 浄水統計

1. 各種水量調

(1) 浄水場合計

(単位：m³)

項目 月別	取水量	原水量	ろ過水量	配 水 量						
				水 量	対 前年比	最大日	日最大値	最小日	日最小値	日平均値
4	15,785,320	16,080,955	16,053,173	15,864,070	102.2	11 日	550,030	30 日	508,300	528,802
5	16,101,760	16,411,790	16,390,862	16,158,630	99.9	18 日	540,280	3 日	499,340	521,246
6	15,955,240	16,267,864	16,244,420	15,983,200	101.5	13 日	561,390	4 日	499,380	532,773
7	16,932,290	17,269,060	17,243,331	16,921,070	102.1	19 日	578,560	5 日	514,690	545,841
8	16,489,620	16,844,818	16,820,350	16,475,860	100.3	1 日	566,580	14 日	495,780	531,479
9	15,686,010	16,025,697	15,999,582	15,679,820	99.9	2 日	534,350	18 日	501,780	522,661
10	16,273,660	16,666,551	16,617,426	16,213,850	101.2	24 日	537,890	2 日	507,830	523,027
11	15,569,960	15,906,350	15,875,646	15,535,260	100.3	28 日	531,350	2 日	500,330	517,842
12	16,326,150	16,683,021	16,651,778	16,305,620	100.0	31 日	567,560	17 日	509,660	525,988
1	16,168,760	16,527,517	16,490,024	16,099,040	101.4	23 日	538,470	1 日	455,590	519,324
2	14,568,620	14,901,244	14,864,411	14,542,640	95.6	27 日	534,830	22 日	499,220	519,380
3	16,209,760	16,551,081	16,513,041	16,213,620	100.8	6 日	538,100	20 日	509,870	523,020
合 計	192,067,150	196,135,948	195,764,044	191,992,680	100.5					
月平均	16,005,596	16,344,662	16,313,670	15,999,390	100.5					
日平均	526,211	537,359	536,340	526,007	100.7					

(2) 浄水場内訳

項目 月別	取 水 量					原 水 量				
	藻 岩	白 川	西 野	宮 町	定山溪	藻 岩	白 川	西 野	宮 町	定山溪
4	2,639,140	12,907,710	3,280	132,500	102,690	2,639,140	13,203,305	3,280	132,500	102,730
5	2,635,800	13,224,320	1,030	135,060	105,550	2,635,800	13,536,390	1,030	135,060	103,510
6	2,632,010	13,082,510	2,100	139,490	99,130	2,632,010	13,395,784	2,100	139,490	98,480
7	2,851,470	13,799,220	1,500	149,750	130,350	2,851,470	14,138,650	1,500	149,750	127,690
8	2,754,520	13,455,460	1,010	146,310	132,320	2,754,520	13,811,758	1,010	146,310	131,220
9	2,587,410	12,839,760	200	138,660	119,980	2,587,410	13,177,007	200	138,660	122,420
10	2,419,960	13,578,070	2,500	140,340	132,790	2,419,960	13,973,681	2,500	140,340	130,070
11	2,496,750	12,803,420	3,440	134,860	131,490	2,496,750	13,140,880	3,440	134,860	130,420
12	2,760,620	13,287,430	5,630	134,600	137,870	2,760,620	13,645,371	5,630	134,600	136,800
1	2,683,280	13,204,070	7,280	135,910	138,220	2,683,280	13,563,677	7,280	135,910	137,370
2	2,384,390	11,937,290	11,120	122,030	113,790	2,384,390	12,270,854	11,120	122,030	112,850
3	2,691,370	13,231,260	9,290	137,400	140,440	2,691,370	13,573,511	9,290	137,400	139,510
合 計	31,536,720	157,350,520	48,380	1,646,910	1,484,620	31,536,720	161,430,868	48,380	1,646,910	1,473,070
月平均	2,628,060	13,112,543	4,032	137,243	123,718	2,628,060	13,452,572	4,032	137,243	122,756
日平均	86,402	431,097	133	4,512	4,067	86,402	442,276	133	4,512	4,036

(単位：m³)

ろ 過 水 量					配 水 量					項目 月別
藻 岩	白 川	西 野	宮 町	定山溪	藻 岩	白 川	西 野	宮 町	定山溪	
2,640,060	13,181,393	0	130,790	100,930	2,562,520	12,711,850	363,230	130,910	95,560	4
2,641,300	13,513,832	0	134,080	101,650	2,550,850	13,006,950	371,190	134,190	95,450	5
2,637,470	13,372,540	0	138,230	96,180	2,552,810	12,840,900	366,450	132,490	90,550	6
2,855,250	14,114,781	0	148,020	125,280	2,754,740	13,516,360	389,970	141,090	118,910	7
2,759,530	13,786,870	0	144,610	129,340	2,656,500	13,168,780	390,000	137,810	122,770	8
2,592,210	13,151,522	0	136,200	119,650	2,502,140	12,567,970	367,230	129,660	112,820	9
2,408,250	13,942,126	0	138,840	128,210	2,628,260	12,956,810	374,090	132,300	122,390	10
2,499,820	13,114,066	0	133,140	128,620	2,546,010	12,383,440	356,180	126,940	122,690	11
2,766,950	13,616,918	0	133,950	133,960	2,688,870	12,989,200	365,720	133,650	128,180	12
2,686,430	13,532,954	0	135,130	135,510	2,594,940	12,873,120	365,350	135,860	129,770	1
2,388,690	12,243,351	0	121,200	111,170	2,316,370	11,670,110	328,220	121,520	106,420	2
2,693,570	13,545,441	1,190	136,140	136,700	2,606,070	12,975,380	363,780	137,820	130,570	3
31,569,530	161,115,794	1,190	1,630,330	1,447,200	30,960,080	153,660,870	4,401,410	1,594,240	1,376,080	合 計
2,630,794	13,426,316	99	135,861	120,600	2,580,007	12,805,073	366,784	132,853	114,673	月平均
86,256	440,207	3	4,454	3,954	84,822	420,989	12,059	4,368	3,770	日平均

2. 動力使用状況

項目 月別	総計	藻岩浄水場					白川浄水場				
		藻岩浄水場 構内	取水・導水に係るもの			合計	白川浄水場 構内	取水・導水 に係るもの		合計	
			藻岩 取水場	山鼻 取水場	その他			導水 ポンプ	簾舞注水 に係るもの		
4	1,920,593	167,606	884	3,895	260	172,645	389,848	303,520	6,644	700,012	
5	1,834,892	141,883	1,008	4,195	243	147,329	366,512	313,040	3,405	682,957	
6	1,770,442	143,473	980	3,416	186	148,055	366,742	300,540	3,057	670,339	
7	1,935,222	175,791	1,068	21,122	195	198,176	397,916	309,370	3,411	710,697	
8	1,906,148	168,199	1,066	10,800	324	180,389	399,924	309,490	3,020	712,434	
9	1,768,837	143,945	1,065	3,384	293	148,687	370,674	299,500	3,045	673,219	
10	1,834,275	161,955	1,134	5,750	198	169,037	384,488	310,600	3,229	698,317	
11	1,828,870	163,007	1,167	3,994	248	168,416	392,344	302,100	5,278	699,722	
12	1,986,127	171,982	1,526	8,267	264	182,039	435,450	314,000	7,176	756,626	
1	2,057,961	173,525	1,482	7,664	386	183,057	443,902	309,540	5,550	758,992	
2	1,836,042	159,976	1,303	6,208	324	167,811	396,982	278,950	5,766	681,698	
3	2,004,535	176,382	1,396	6,798	305	184,881	427,910	312,220	6,341	746,471	
合計	22,683,944	1,947,724	14,079	85,493	3,226	2,050,522	4,772,692	3,662,870	55,922	8,491,484	
月平均	1,890,329	162,310	1,173	7,124	269	170,877	397,724	305,239	4,660	707,624	
日平均	62,148	5,336	39	234	9	5,618	13,076	10,035	153	23,264	

(注1) 藻岩浄水場のその他：博善社前（動力及び電力）、浄水場内街灯

(注2) 西野浄水場の取水導水に係るものとは、取水場の動力。

(単位：kWh)

西野浄水場			宮町浄水場			定山溪浄水場			各ポンプ場
西野浄水場 構内	取水・導水 に係るもの	合計	宮町浄水場 構内	取水・導水 に係るもの	合計	定山溪 浄水場 構内	取水・導水 に係るもの	合計	合計
16,040	11,857	27,897	20,905	15,422	36,327	40,911	29,357	70,268	913,444
14,321	10,660	24,981	17,090	15,761	32,851	40,609	29,421	70,030	876,744
12,437	10,814	23,251	13,870	15,579	29,449	36,018	26,165	62,183	837,165
12,274	10,603	22,877	15,036	16,274	31,310	40,721	32,664	73,385	898,777
12,238	9,605	21,843	14,692	16,204	30,896	39,825	33,151	72,976	887,610
10,392	2,999	13,391	13,084	15,620	28,704	37,960	30,153	68,113	836,723
12,322	6,260	18,582	14,971	15,973	30,944	41,950	33,412	75,362	842,033
13,711	11,500	25,211	20,523	15,627	36,150	44,902	34,708	79,610	819,761
15,938	16,250	32,188	23,433	15,956	39,389	49,204	36,838	86,042	889,843
17,688	18,310	35,998	24,026	15,968	39,994	50,606	37,864	88,470	951,450
15,921	17,668	33,589	22,521	14,384	36,905	42,823	31,887	74,710	841,329
18,215	16,991	35,206	23,965	15,924	39,889	49,693	37,253	86,946	911,142
171,497	143,517	315,014	224,116	188,692	412,808	515,222	392,873	908,095	10,506,021
14,291	11,960	26,251	18,676	15,724	34,401	42,935	32,739	75,675	875,502
470	393	863	614	517	1,131	1,412	1,076	2,488	28,784

(参考) 藻岩浄水場水力発電稼働状況

(単位: kWh)

項目 月別	水 力 発 電			買 電 量
	発 電 量	売 電 量	消 費 量	
4	283,320	109,939	173,381	1,174
5	285,540	138,540	147,000	110
6	283,120	132,242	150,878	168
7	296,200	115,637	180,563	1,781
8	292,430	119,698	172,732	1,190
9	279,310	129,192	150,118	209
10	137,980	60,610	77,370	89,568
11	115,350	48,984	66,366	102,156
12	294,830	115,795	179,035	622
1	258,590	98,095	160,495	19,169
2	245,310	89,875	155,435	10,834
3	289,760	107,134	182,626	1,154
合 計	3,061,740	1,265,741	1,795,999	228,135
月平均	255,145	105,478	149,667	19,011
日平均	8,388	3,468	4,921	625

※藻岩浄水場電力使用量=買電量+水力発電消費量

※買電量には自家発補給電力も含む

※水力経歴

- ・平成13年2月27日 改修工事に伴い初代水力発電設備停止 (出力330KW)
- ・平成19年9月20日 2代目水力発電設備による運用開始 (出力400KW)

3. 薬品購入状況

(1) 浄水場合計

(購入量単位：kg)

薬品名 月別	凝集剤	アルカリ剤		消毒剤	脱臭剤
	ポリ塩化 アルミニウム	消石灰	ソーダ灰	次亜塩素酸 ナトリウム	活性炭
4	789,060	83,340	3,000	178,580	0
5	508,200	38,650	500	90,260	27,000
6	416,820	45,060	500	101,140	150
7	280,160	24,300	500	139,280	900
8	455,780	20,540	1,750	201,120	36,300
9	475,480	24,430	0	180,520	9,000
10	488,960	24,680	1,250	178,800	18,000
11	622,260	38,510	500	122,100	27,300
12	429,240	38,650	1,750	148,960	18,000
1	221,480	10,410	0	110,000	0
2	237,260	34,550	1,250	70,240	0
3	440,260	28,510	0	110,900	0
合 計	5,364,960	411,630	11,000	1,631,900	136,650
月平均	447,080	34,303	917	135,992	11,388
日平均	14,699	1,128	30	4,471	374

(注1) 活性炭の購入量は、50%ウェット量とする。

(2) 浄水場内訳

(購入量単位：kg)

薬品名 月別	藻岩浄水場				白川浄水場			
	ポリ塩化 アルミニウム	消石灰	次亜塩素酸 ナトリウム	活性炭	ポリ塩化 アルミニウム	消石灰	次亜塩素酸 ナトリウム	活性炭
4	117,140	11,720	19,800	0	665,520	71,620	157,700	
5	88,020	7,900	19,720	9,000	410,800	30,750	69,120	18,000
6	58,640	3,890	9,860	0	351,740	41,170	88,820	
7	58,660	3,690	19,740	0	215,020	20,610	118,480	
8	58,540	0	39,460	0	390,760	20,540	157,780	36,000
9	58,520	3,980	29,620	9,000	410,420	20,450	148,420	
10	58,580	3,980	39,500	0	420,200	20,700	138,220	18,000
11	88,060	7,850	0	9,000	527,700	30,660	118,240	18,000
12	58,740	7,940	39,460	0	361,160	30,710	108,440	18,000
1	58,700	0	19,780	0	156,280	10,410	88,800	
2	29,340	3,950	0	0	205,100	30,600	69,200	
3	29,460	7,910	19,680	0	400,820	20,600	88,740	
合 計	762,400	62,810	256,620	27,000	4,515,520	348,820	1,351,960	108,000
月平均	63,533	5,234	21,385	2,250	376,293	29,068	112,663	9,000
日平均	2,089	172	703	74	12,371	956	3,704	296

(注1) 活性炭の購入量は、50%ウェット量とする。

(購入量単位：kg)

西野浄水場				宮町浄水場				定山溪浄水場				薬品名 月別
ポリ塩化 アルミ ニウム	ソーダ灰	次亜 塩素酸 ナトリウム	活性炭	ポリ塩化 アルミ ニウム	ソーダ灰	次亜 塩素酸 ナトリウム	活性炭	ポリ塩化 アルミ ニウム	ソーダ灰	次亜 塩素酸 ナトリウム	活性炭	
0	0	0	0	3,580	2,500	0	0	2,820	500	1,080	0	4
0	0	0	0	3,640	0	1,420	0	5,740	500	0	0	5
0	0	0	0	3,580	0	1,380	150	2,860	500	1,080	0	6
0	0	0	900	3,600	0	0	0	2,880	500	1,060	0	7
0	0	0	0	3,600	1,250	2,820	300	2,880	500	1,060	0	8
0	0	0	0	3,640	0	1,400	0	2,900	0	1,080	0	9
0	0	0	0	7,280	1,250	0	0	2,900	0	1,080	0	10
0	0	0	0	3,620	0	2,800	300	2,880	500	1,060	0	11
0	0	0	0	3,580	1,250	0	0	5,760	500	1,060	0	12
0	0	0	0	3,620	0	1,420	0	2,880	0	0	0	1
0	0	0	0	0	1,250	0	0	2,820	0	1,040	0	2
0	0	0	0	7,140	0	1,380	0	2,840	0	1,100	0	3
0	0	0	900	46,880	7,500	12,620	750	40,160	3,500	10,700	0	合計
0	0	0	75	3,907	625	1,052	63	3,347	292	892	0	月平均
0	0	0	2	128	21	35	2	110	10	29	0	日平均

(注1) 活性炭の購入量は、50%ウェット量とする。

4. 水質試験結果表

項目	藻岩浄水場				白川浄水場				
	原水		給水栓水		原水		給水栓水		
	回数	平均値	回数	平均値	回数	平均値	回数	平均値	
一般細菌 (個/mL)	50	610	12	<1	52	720	12	<1	
大腸菌 (MPN/100mL)	50	51	12	不検出	52	63	12	不検出	
カドミウム及びその化合物 (mg/L)	2	<0.0003	2	<0.0003	2	<0.0003	2	<0.0003	
水銀及びその化合物 (mg/L)	2	<0.00005	2	<0.00005	2	<0.00005	2	<0.00005	
セレン及びその化合物 (mg/L)	2	<0.001	2	<0.001	2	<0.001	2	<0.001	
鉛及びその化合物 (mg/L)	2	<0.001	2	<0.001	2	<0.001	2	<0.001	
ヒ素及びその化合物 (mg/L)	11	0.016	12	0.002	12	0.019	12	0.002	
六価クロム化合物 (mg/L)	4	<0.002	4	<0.002	4	<0.002	4	<0.002	
亜硝酸態窒素 (mg/L)	2	<0.004	2	<0.004	2	<0.004	2	<0.004	
シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	4	<0.001	4	<0.001	4	<0.001	4	<0.001	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	2	<1	2	<1	2	<1	2	<1	
フッ素及びその化合物 (mg/L)	2	<0.08	2	<0.08	2	<0.08	2	<0.08	
ホウ素及びその化合物 (mg/L)	11	0.2	12	0.3	12	0.3	12	0.3	
四塩化炭素 (mg/L)	2	<0.0002	2	<0.0002	2	<0.0002	2	<0.0002	
1,4-ジオキサン (mg/L)	2	<0.005	2	<0.005	2	<0.005	2	<0.005	
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	2	<0.004	2	<0.004	2	<0.004	2	<0.004	
ジクロロメタン (mg/L)	2	<0.002	2	<0.002	2	<0.002	2	<0.002	
テトラクロロエチレン (mg/L)	2	<0.001	2	<0.001	2	<0.001	2	<0.001	
トリクロロエチレン (mg/L)	2	<0.001	2	<0.001	2	<0.001	2	<0.001	
ベンゼン (mg/L)	2	<0.001	2	<0.001	2	<0.001	2	<0.001	
塩素酸 (mg/L)	-	-	4	<0.06	-	-	4	<0.06	
クロロ酢酸 (mg/L)	-	-	4	<0.002	-	-	4	<0.002	
クロロホルム (mg/L)	-	-	12	0.003	-	-	12	0.003	
ジクロロ酢酸 (mg/L)	-	-	4	<0.003	-	-	4	<0.003	
ジブロモクロロメタン (mg/L)	-	-	12	0.004	-	-	12	0.005	
臭素酸 (mg/L)	-	-	4	<0.001	-	-	4	<0.001	
総トリハロメタン (mg/L)	-	-	12	0.011	-	-	12	0.015	
トリクロロ酢酸 (mg/L)	-	-	4	<0.003	-	-	4	<0.003	
プロモジクロロメタン (mg/L)	-	-	12	0.004	-	-	12	0.006	
プロモホルム (mg/L)	-	-	12	<0.001	-	-	12	<0.001	
ホルムアルデヒド (mg/L)	-	-	4	<0.008	-	-	4	<0.008	
亜鉛及びその化合物 (mg/L)	2	<0.1	2	<0.1	2	<0.1	2	<0.1	
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	11	0.09	12	0.01	12	0.09	12	<0.01	
鉄及びその化合物 (mg/L)	2	0.09	2	<0.03	2	0.08	2	<0.03	
銅及びその化合物 (mg/L)	2	<0.1	2	<0.1	2	<0.1	2	<0.1	
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	2	12	2	14	2	16	2	14	
マンガン及びその化合物 (mg/L)	11	0.033	12	<0.001	12	0.029	12	<0.001	
塩化物イオン (mg/L)	11	17	12	20	12	19	12	22	
カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	4	32	4	35	4	34	4	36	
蒸発残留物 (mg/L)	4	90	4	100	4	90	4	90	
陰イオン界面活性剤 (mg/L)	2	<0.02	2	<0.02	2	<0.02	2	<0.02	
ジェオスミン (mg/L)	11	<0.000001	12	<0.000001	12	<0.000001	12	<0.000001	
2-メチルインボルネオール (mg/L)	11	<0.000001	12	<0.000001	12	<0.000001	12	<0.000001	
非イオン界面活性剤 (mg/L)	2	<0.002	2	<0.002	2	<0.002	2	<0.002	
フェノール類 (mg/L)	2	<0.0005	2	<0.0005	2	<0.0005	2	<0.0005	
有機物(TOC) (mg/L)	50	1.0	12	0.5	52	1.0	12	0.5	
pH値	361	7.3	12	7.3	365	7.3	12	7.3	
味		-	12	異常なし		-	12	異常なし	
臭気	*	361	異常なし355 底泥臭5 油臭1	12	異常なし	365	異常なし361 底泥臭3 油臭1	12	異常なし
色度(度)	11	3.8	12	<0.5	12	4.1	12	<0.5	
濁度(度)	361	4.7	12	<0.1	365	4.1	12	<0.1	
水温(℃)	361	8.0	12	10.6	365	8.6	12	12.3	

*原水において、河川水本来の臭い(藻臭、土臭)は「異常」とはしない。

西野浄水場				宮町浄水場				定山溪浄水場			
原水		給水栓水		原水		給水栓水		原水		給水栓水	
回数	平均値	回数	平均値	回数	平均値	回数	平均値	回数	平均値	回数	平均値
-	-	12	<1	52	230	12	<1	52	140	12	<1
-	-	12	不検出	52	21	12	不検出	52	21	12	不検出
-	-	2	<0.0003	2	<0.0003	2	<0.0003	2	<0.0003	2	<0.0003
-	-	2	<0.00005	2	<0.00005	2	<0.00005	2	<0.00005	2	<0.00005
-	-	2	<0.001	2	<0.001	2	<0.001	2	<0.001	2	<0.001
-	-	2	<0.001	2	<0.001	2	<0.001	2	<0.001	2	<0.001
-	-	12	0.003	12	0.003	12	<0.001	12	0.002	12	<0.001
-	-	4	<0.002	4	<0.002	4	<0.002	4	<0.002	4	<0.002
-	-	2	<0.004	2	<0.004	2	<0.004	2	<0.004	2	<0.004
-	-	4	<0.001	4	<0.001	4	<0.001	4	<0.001	4	<0.001
-	-	2	<1	2	<1	2	<1	2	<1	2	<1
-	-	2	<0.08	2	<0.08	2	<0.08	2	<0.08	2	<0.08
-	-	12	0.3	12	<0.1	12	<0.1	12	<0.1	12	<0.1
-	-	2	<0.0002	2	<0.0002	2	<0.0002	2	<0.0002	2	<0.0002
-	-	2	<0.005	2	<0.005	2	<0.005	2	<0.005	2	<0.005
-	-	2	<0.004	2	<0.004	2	<0.004	2	<0.004	2	<0.004
-	-	2	<0.002	2	<0.002	2	<0.002	2	<0.002	2	<0.002
-	-	2	<0.001	2	<0.001	2	<0.001	2	<0.001	2	<0.001
-	-	2	<0.001	2	<0.001	2	<0.001	2	<0.001	2	<0.001
-	-	2	<0.001	2	<0.001	2	<0.001	2	<0.001	2	<0.001
-	-	4	<0.06	-	-	4	<0.06	-	-	4	<0.06
-	-	4	<0.002	-	-	4	<0.002	-	-	4	<0.002
-	-	12	0.003	-	-	12	0.003	-	-	12	0.003
-	-	4	<0.003	-	-	4	<0.003	-	-	4	<0.003
-	-	12	0.005	-	-	12	0.002	-	-	12	<0.001
-	-	4	<0.001	-	-	4	<0.001	-	-	4	<0.001
-	-	12	0.015	-	-	12	0.008	-	-	12	0.005
-	-	4	<0.003	-	-	4	<0.003	-	-	4	<0.003
-	-	12	0.005	-	-	12	0.004	-	-	12	0.002
-	-	12	<0.001	-	-	12	<0.001	-	-	12	<0.001
-	-	4	<0.008	-	-	4	<0.008	-	-	4	<0.008
-	-	2	<0.1	2	<0.1	2	<0.1	2	<0.1	2	<0.1
-	-	12	<0.01	12	0.08	12	0.01	12	0.16	12	<0.01
-	-	2	<0.03	2	0.13	2	<0.03	2	0.08	2	<0.03
-	-	2	<0.1	2	<0.1	2	<0.1	2	<0.1	2	<0.1
-	-	2	15	2	7.4	2	9.1	2	7.4	2	9.1
-	-	12	<0.001	12	0.028	12	<0.001	12	0.016	12	<0.001
-	-	12	22	12	8	12	11	12	7	12	11
-	-	4	37	4	39	4	39	4	32	4	33
-	-	4	90	4	80	4	90	4	70	4	60
-	-	2	<0.02	2	<0.02	2	<0.02	2	<0.02	2	<0.02
-	-	12	<0.000001	12	<0.000001	12	<0.000001	12	<0.000001	12	<0.000001
-	-	12	<0.000001	12	<0.000001	12	<0.000001	12	<0.000001	12	<0.000001
-	-	2	<0.002	2	<0.002	2	<0.002	2	<0.002	2	<0.002
-	-	2	<0.0005	2	<0.0005	2	<0.0005	2	<0.0005	2	<0.0005
-	-	12	0.6	52	0.7	12	0.5	52	0.8	12	0.5
-	-	12	7.2	365	7.4	12	7.3	365	7.4	12	7.3
-	-	12	異常なし	-	-	12	異常なし	-	-	12	異常なし
-	-	12	異常なし	365	異常なし360 底泥臭5	12	異常なし	365	異常なし	12	異常なし
-	-	12	<0.5	12	3.0	12	<0.5	12	3.2	12	<0.5
-	-	12	<0.1	365	1.5	12	<0.1	365	1.7	12	<0.1
-	-	12	11.2	365	8.2	12	10.3	365	8.3	12	10.8

※西野浄水場について、令和元年7月17日以降は工事に伴う浄水処理停止のため、原水は欠測、給水栓水は白川浄水場より送水。