

係長	係

【別紙12】

○は異常なし。
●は異常あり。→備考に状況を記入すること。

年 月分給水設備の点検整備記録

項目	点検項目		点検日					
			点検者					
貯水槽	周囲状況	水槽周囲に点検の妨げになるものはないか。	NO.1	○	○	○	○	
			NO.2	○	○	○	○	
		水槽周囲に濁り水等はないか。	NO.1	○	○	○	○	
			NO.2	○	○	○	○	
	本体外部状況	亀裂や漏水箇所はないか。	NO.1	○	○	○	○	
			NO.2	○	○	○	○	
		汚れや錆はないか。	NO.1	○	○	○	○	
			NO.2	○	○	○	○	
		マンホールの施錠、ふたは完全か。	NO.1	○	○	○	○	
			NO.2	○	○	○	○	
		オーバーフロー管、通気管の防虫網は完全か。	NO.1	○	○	○	○	
			NO.2	○	○	○	○	
	水	水に色や濁りはないか。	NO.1	○	○	○	○	
			NO.2	○	○	○	○	
		塩素臭以外の異臭はないか。	NO.1	○	○	○	○	
			NO.2	○	○	○	○	
		持続性のある泡立ちはないか。	NO.1	○	○	○	○	
			NO.2	○	○	○	○	
		汚泥・赤錆等の沈積物はないか。	NO.1	○	○	○	○	
			NO.2	○	○	○	○	
水中、水面に異常な浮遊物はないか。		NO.1	○	○	○	○		
		NO.2	○	○	○	○		
本体、補強用鋼材、パイプに錆はないか。		NO.1	○	○	○	○		
		NO.2	○	○	○	○		
ボールタップは正常に作動し異常な水漏れはないか。	NO.1	○	○	○	○			
	NO.2	○	○	○	○			
給水管	漏水箇所はないか。	NO.1	○	○	○	○		
		NO.2	○	○	○	○		
備考								

係長	係

【別紙13】

年 月分 給水せん水の外観検査記録

検査場所		動物科学館					
日(曜日)	検査者	時刻	色	濁り	臭い	味	残留塩素
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
特記事項							

日常運転監視日誌 No. 1

課長	係長	業務主任	点検者

令和 年 月 日 曜日

点検内容		異常の有無		備考
		10:00		
は虫類・両生類館	個別ボイラーの異常の有無の確認	有	無	真空式ボイラー
	供給温度及び設定温水温度の確認	有	無	
	水、温水、燃料(ガス)漏れの確認	有	無	
	換気機器類(エアコン含む)の異常の有無の確認	有	無	エアコンあり
	放熱機器類の異常の有無の確認	有	無	
	ポンプ類の異常の有無の確認	有	無	
	水槽類(地下水槽含む)の異常の有無の確認	有	無	
	その他暖房衛生設備全般の異常の有無の確認	有	無	
	ペレットボイラーの異常の有無の確認	有	無	運転 休止
	ペレットの残量確認		m3	
機械室温度		℃		
世界の熊館	GHP室外機の異常の有無の確認	有	無	運転時間(AM): 時間
	GHP室内機異常の有無の確認	有	無	設定温度 ℃
	ポンプ類の異常の有無の確認	有	無	
	循環ろ過機	有	無	
	水槽類(地下水槽含む)の異常の有無の確認	有	無	
	その他暖房衛生設備全般の異常の有無の確認	有	無	
	キーパー通路温度		℃	
総合水鳥舎	個別ボイラーの異常の有無の確認	有	無	簡易蒸気ボイラー 運転 休止
	水、温水、燃料(ガス)漏れの確認	有	無	
	放熱機器類の異常の有無の確認	有	無	
	ポンプ類の異常の有無の確認	有	無	
	換気機器類の異常の有無の確認	有	無	
	水槽類(地下水槽含む)の異常の有無の確認	有	無	
	その他暖房衛生設備全般の異常の有無の確認	有	無	
	機械室温度		℃	
熱帯鳥類館	個別ボイラーの異常の有無の確認	有	無	真空式ボイラー 運転 休止
	供給温度及び設定温水温度	有	無	
	水、温水、燃料(ガス)漏れの確認	有	無	
	空調・換気機器類の異常の有無の確認	有	無	
	放熱機器類の異常の有無の確認	有	無	
	ポンプ類の異常の有無の確認	有	無	
	水槽類(地下水槽含む)の異常の有無の確認	有	無	
	その他暖房衛生設備全般の異常の有無の確認	有	無	
	2階観覧通路温度		℃	
オランウータンとボルネオの森	個別ボイラーの異常の有無の確認	有	無	真空式ボイラー
	供給温度及び設定温水温度	有	無	温度 ℃、湿度 %、CO2 ppm
	水、温水、燃料(ガス)漏れの確認	有	無	
	空調・換気機器類の異常の有無の確認	有	無	
	放熱機器類の異常の有無の確認	有	無	
	ポンプ類の異常の有無の確認	有	無	
	ろ過装置の異常の有無の確認	有	無	
	その他暖房衛生設備全般の異常の有無の確認	有	無	
	機械室温度		℃	

日常運転監視日誌 No. 2

点検内容		異常の有無		備考	
		10:00			
サル山	個別ボイラーの異常の有無の確認	有	無	運転	休止
	供給温度及び設定温水温度	有	無		
	水、温水、燃料(ガス)漏れの確認	有	無		
	放熱機器類の異常の有無の確認	有	無		
	ポンプ類の異常の有無の確認	有	無		
	換気機器類の異常の有無の確認	有	無		
	水槽類(地下水槽含む)の異常の有無の確認	有	無		
	その他暖房衛生設備全般の異常の有無の確認	有	無		
キーバー通路温度		℃			
チンパンジー館	個別ボイラー等の異常の有無の確認	有	無	運転	休止
	コジェネ発電機の異常の有無の確認	休止中			
	供給温度及び設定温水温度	有	無		
	水、温水、燃料(ガス)漏れの確認	有	無		
	空調・換気機器類の異常の有無の確認	有	無		
	放熱機器類の異常の有無の確認	有	無		
	ポンプ類の異常の有無の確認	有	無		
	水槽類(地下水槽含む)の異常の有無の確認	有	無		
	その他暖房衛生設備全般の異常の有無の確認	有	無		
	機械室温度		℃		
カンガルー館	個別ボイラーの異常の有無の確認	有	無	運転	休止
	供給温度及び設定温水温度	有	無		
	水、温水、燃料(ガス)漏れの確認	有	無		
	放熱機器類の異常の有無の確認	有	無		
	ポンプ類の異常の有無の確認	有	無		
	換気機器類の異常の有無の確認	有	無		
	その他暖房衛生設備全般の異常の有無の確認	有	無		
	機械室温度		℃		
こども動物園(総合動物舎)	個別ボイラーの異常の有無の確認	有	無	運転	休止
	供給温度及び設定温水温度	有	無		
	水、温水、燃料(ガス)漏れの確認	有	無		
	空調・換気機器類の異常の有無の確認	有	無		
	放熱機器類の異常の有無の確認	有	無		
	ポンプ類の異常の有無の確認	有	無		
	その他暖房衛生設備全般の異常の有無の確認	有	無		
	機械室温度		℃		
こども動物園(ビーバーの森)	個別ボイラーの異常の有無の確認	有	無	運転	休止
	供給温度及び設定温水温度	有	無		
	水、温水、燃料(ガス)漏れの確認	有	無		
	空調・換気機器類の異常の有無の確認	有	無		
	放熱機器類の異常の有無の確認	有	無		
	その他暖房衛生設備全般の異常の有無の確認	有	無		
	観覧室温度		℃		

日常運転監視日誌 No. 3

点検内容		異常の有無		備考	
		10:00			
こども動物園(とさんこの森)	個別ボイラーの異常の有無の確認	有	無	運転	休止
	供給温度及び設定温水温度	有	無		
	水、温水、燃料(ガス)漏れの確認	有	無		
	空調・換気機器類の異常の有無の確認	有	無		
	放熱機器類の異常の有無の確認	有	無		
	その他暖房衛生設備全般の異常の有無の確認	有	無		
	観覧室温度		°C		
エゾシカ・オオカミ舎	FF暖房機の異常の有無の確認	有	無	1階観覧室設定温度	°C
	燃料保有量(灯油の場合)の確認	有	無	⑭	⑮
	水、温水、燃料(灯油)漏れの確認	有	無		
	換気機器類の異常の有無の確認	有	無		
	ポンプ類の異常の有無の確認	有	無		
	その他暖房衛生設備全般の異常の有無の確認	有	無		
エゾヒグマ館	機械室換気機器類の異常の有無の確認	有	無		
	機械室ポンプ類の異常の有無の確認	有	無		
	機械室ろ過装置の異常の有無の確認	有	無		
	その他暖房衛生設備全般の異常の有無の確認	有	無		
	機械室温度		°C		
動物科学館	個別ボイラーの異常の有無の確認	有	無	運転	休止
	供給温度及び設定温水温度の確認	有	無		
	水、温水、燃料(ガス)漏れの確認	有	無		
	換気機器類(エアコン含む)の異常の有無の確認	有	無	エアコンは夏季のみ、設定温度	°C
	放熱機器類の異常の有無の確認	有	無		
	ポンプ類の異常の有無の確認	有	無		
	貯湯槽の異常の有無の確認	有	無		
	ペレットボイラーの異常の有無の確認	有	無	運転	休止
	ペレットの残量確認		m3		
	その他暖房衛生設備全般の異常の有無の確認	有	無		
機械室温度		°C			
動物園センター	個別ボイラーの異常の有無の確認	有	無		
	燃料保有量(灯油の場合)の確認		L	点検時の残量	
	供給温度及び設定温水温度の確認	有	無		
	水、温水、燃料(ガス)漏れの確認	有	無		
	換気機器類(エアコン含む)の異常の有無の確認	有	無	エアコンは夏季のみ	
	放熱機器類の異常の有無の確認	有	無		
	ポンプ類の異常の有無の確認	有	無		
	貯湯槽の異常の有無の確認	有	無		
	その他暖房衛生設備全般の異常の有無の確認	有	無		
機械室温度		°C			
第一レストハウス	FF暖房機の異常の有無の確認	有	無	設定温度	°C
	燃料保有量(灯油の場合)の確認	有	無	⑫	
	水、温水、燃料(灯油)漏れの確認	有	無		
	換気機器類(エアコン含む)の異常の有無の確認	有	無	エアコンは夏季のみ	
	その他暖房衛生設備全般の異常の有無の確認	有	無		

日常運転監視日誌 No. 4

点検内容		異常の有無		備考
		10:00		
サル山展望レストハウス	FF暖房機の異常の有無の確認	有	無	設定温度 ℃
	燃料保有量(灯油の場合)の確認	有	無	⑩
	水、温水、燃料(灯油)漏れの確認	有	無	
	換気機器類(エアコン含む)の異常の有無の確認	有	無	エアコンは夏季のみ
	その他暖房衛生設備全般の異常の有無の確認	有	無	
動物病院	FF暖房機の異常の有無の確認	有	無	設定温度 ℃、 ℃
	燃料保有量(灯油の場合)の確認	有	無	⑦ ⑧ ⑨
	給湯機の異常の有無の確認	有	無	
	換気機器類(エアコン含む)の異常の有無の確認	有	無	KHP
	ポンプ類の異常の有無の確認	有	無	
寒帯館	その他暖房衛生設備全般の異常の有無の確認	有	無	
	GHP室外機(1号機)の異常の有無の確認	有	無	運転時間(AM): 時間
	GHP室外機(2号機)の異常の有無の確認	有	無	運転時間(AM): 時間
	GHP室内機の異常の有無の確認	有	無	設定温度 ℃
	換気機器類の異常の有無の確認	有	無	
	ポンプ類の異常の有無の確認	有	無	
	その他暖房衛生設備全般の異常の有無の確認	有	無	
高山館	キーパー通路温度		℃	
	GHP室外機(1号機)の異常の有無の確認	有	無	運転時間(AM): 時間
	GHP室外機(2号機)の異常の有無の確認	有	無	運転時間(AM): 時間
	GHP室内機異常の有無の確認	有	無	設定温度 ℃
	換気機器類の異常の有無の確認	有	無	
	ポンプ類の異常の有無の確認	有	無	
	その他暖房衛生設備全般の異常の有無の確認	有	無	
熱帯雨林館	キーパー通路温度		℃	
	個別ボイラーの異常の有無の確認	有	無	
	供給温度及び設定温水温度の確認	有	無	
	GHP室外機(1号機)の異常の有無の確認	有	無	運転時間(AM): 時間
	GHP室外機(2号機)の異常の有無の確認	有	無	運転時間(AM): 時間
	GHP室内機異常の有無の確認	有	無	設定温度 ℃
	換気機器類の異常の有無の確認	有	無	
	ポンプ類の異常の有無の確認	有	無	
	その他暖房衛生設備全般の異常の有無の確認	有	無	
	ペレットボイラーの異常の有無の確認	有	無	運転 休止
モンキーハウス	ペレットの残量確認		m3	
	キーパー通路温度(バク側)		℃	
	個別ボイラーの異常の有無の確認	有	無	無圧式ボイラー 運転 休止
	供給温度及び設定温水温度	有	無	
	水、温水、燃料(ガス)漏れの確認	有	無	
	放熱機器類の異常の有無の確認	有	無	
	ポンプ類の異常の有無の確認	有	無	
	換気機器類の異常の有無の確認	有	無	
	水槽類(地下水槽含む)の異常の有無の確認	有	無	
その他暖房衛生設備全般の異常の有無の確認	有	無		
機械室温度		℃		

日常運転監視日誌 No. 5

点検内容		異常の有無		備考	
		10:00			
カバ・ライオン館	個別ボイラーの異常の有無の確認	有	無	運転	休止
	供給温度及び設定温水温度の確認	有	無	設定温度	℃
	水、温水、燃料(ガス)漏れの確認	有	無		
	放熱機器類の異常の有無の確認	有	無		
	換気機器類の異常の有無の確認	有	無		
	ポンプ類の異常の有無の確認	有	無		
	その他暖房衛生設備全般の異常の有無の確認	有	無		
	ペレットボイラーの異常の有無の確認	有	無	運転	休止
	ペレットの残量確認		m3		
	キーパー通路温度(カバ側)		℃		
	キーパー通路温度(ライオン側)		℃		
	機械室温度		℃		
キリン館	個別ボイラーの異常の有無の確認	有	無	運転	休止
	供給温度及び設定温水温度の確認	有	無	設定温度	℃
	EHP室外機異常の有無の確認	有	無		
	EHP、エアコン室内機異常の有無の確認	有	無	設定温度	℃
	水、温水、燃料(ガス)漏れの確認	有	無		
	放熱機器類の異常の有無の確認	有	無		
	換気機器類の異常の有無の確認	有	無		
	ポンプ類の異常の有無の確認	有	無		
	その他暖房衛生設備全般の異常の有無の確認	有	無		
	2Fレストスペース温度		℃		
	キーパー通路温度		℃		
	機械室温度		℃		
ホツキョクグマ館	GHP室外機(1号機)の異常の有無の確認	有	無	運転時間(AM):	時間
	GHP室外機(2号機)の異常の有無の確認	有	無	運転時間(AM):	時間
	GHP室外機(3号機)の異常の有無の確認	有	無	運転時間(AM):	時間
	GHP、エアコン室内機異常の有無の確認	有	無	設定温度	℃
	水、温水、燃料(ガス)漏れの確認	有	無		
	放熱機器類の異常の有無の確認	有	無		
	換気機器類の異常の有無の確認	有	無		
	ポンプ類の異常の有無の確認	有	無		
	オゾン発生装置の異常の有無の確認	有	無		
	ろ過装置の異常の有無の確認	有	無		
	その他暖房衛生設備全般の異常の有無の確認	有	無		
機械室温度		℃			
ゾウ舎	個別ボイラーの異常の有無の確認	有	無		
	供給温度及び設定温水温度の確認	有	無	設定温度	℃
	水、温水、燃料(ガス)漏れの確認	有	無		
	放熱機器類の異常の有無の確認	有	無		
	換気機器類の異常の有無の確認	有	無		
	ポンプ類の異常の有無の確認	有	無		
	オゾン発生装置の異常の有無の確認	有	無		
	ろ過装置の異常の有無の確認	有	無		
	その他暖房衛生設備全般の異常の有無の確認	有	無		
	キーパー通路温度		℃		

年 月 日

係長	係

点検者: _____

空気調和機点検報告書

施設名	型式	製造番号																
点検内容	結果	点検内容	結果															
1 送風機		(3)ドレン排水																
(1)ベルト		本体のドレン排水の確認と詰まりの有無。	[]															
緩み、摩耗、損傷の有無	[]	5 エアフィルター																
(2)軸受		(1)ろ材																
異常音、異常振動の有無	[]	詰まり、損傷等の有無	[]															
給油の状態	[]	(2)枠																
(3)電動機		変形、腐食等の有無	[]															
表面温度の異常の有無	[]																	
電流が定格値内であることを確認 () A	[]																	
2 加湿器																		
(1)加湿ノズルの詰まりの有無	[]																	
(2)作動の良否	[]																	
汚れ、損傷等の有無	[]																	
(4)加湿状態点検用ランプが点灯の有無	[]																	
3 エリミネーター																		
詰まり、腐食等の有無	[]																	
4 水系統																		
(1)加湿用給水																		
給水止弁の開閉を点検	[]																	
漏れ及び汚れの有無	[]																	
(2)ドレンパン																		
汚れ、錆、腐食等の有無	[]																	
備考																		
※ フィルター清掃は必ず実施すること。																		
異常なし	点検の結果、必要により実施した作業内容																	
レ	給油	L	調整	A	修理	△	分解	W	締付	T	取替	X	清掃	C	清掃が必要	D	交換が必要	E

係長	係

点検者: _____

ファンコンベクター点検報告書

施設名	型式	製造番号																
点検内容		結果	点検内容		結果													
1 外観の状況			5 エアフィルター															
(1) 本体			(1) ろ材															
腐食、変形、破損等の有無	[]		汚れ、損傷等の有無	[]														
固定金具、固定ボルトの緩み、変形、腐食等の有無	[]		(2) 枠															
(2) 保温材・吸音材			変形、腐食等の有無	[]														
損傷及び脱落の有無	[]		6 電装部品															
(3) 吹出口			(1) 電気配線															
汚れ、破損の有無	[]		損傷、過熱等の有無	[]														
2 送風機			(2) 接続端子															
(1) 羽根車			端子接続の緩みの有無	[]														
汚れ及び錆、腐食、変形等の有無	[]		(3) 操作スイッチ、運転表示灯															
回転バランスの良否	[]		損傷、破損等の有無	[]														
電動機			表示灯の点灯状態	[]														
異常音、異常振動等の有無	[]		風量切替等の作動の良否	[]														
回転がスムーズであることを確認	[]		7 弁類															
3 熱交換器			(1) 損傷、破損等の有無	[]														
冷温水コイルの破損及び腐食の有無	[]		(2) エア抜き弁及びドレン抜き弁の良否	[]														
フィンの汚れ及び目詰まりの有無	[]																	
4 排水系統																		
(1) ドレンパン																		
汚れ、錆、腐食等の有無	[]																	
(2) ドレン排水																		
本体のドレン排水の確認と詰まりの有無。	[]																	
備考																		
※ フィルター清掃は必ず実施すること。																		
異常なし	点検の結果、必要により実施した作業内容																	
レ	給油	L	調整	A	修理	△	分解	W	締付	T	取替	X	清掃	C	清掃が必要	D	交換が必要	E

係長	係

点検者： _____

ユニットヒーター点検報告書

施設名	型式	製造番号																
点検内容	結果	点検内容	結果															
1 外観の状況		5 エアフィルター																
(1) 本体		(1) ろ材																
腐食、変形、破損等の有無	[]	汚れ、損傷等の有無	[]															
固定金具、固定ボルトの緩み、変形、腐食等の有無	[]	(2) 枠																
(2) 保温材・吸音材		変形、腐食等の有無	[]															
損傷及び脱落の有無	[]	6 電装部品																
(3) 吹出口		(1) 電気配線																
汚れ、破損の有無	[]	損傷、過熱等の有無	[]															
2 送風機		(2) 接続端子																
(1) 羽根車		端子接続の緩みの有無	[]															
汚れ及び錆、腐食、変形等の有無	[]	(3) 操作スイッチ、運転表示灯																
回転バランスの良否	[]	損傷、破損等の有無	[]															
電動機		表示灯の点灯状態	[]															
異常音、異常振動等の有無	[]	風量切替等の作動の良否	[]															
回転がスムーズであることを確認	[]	7 弁類																
3 熱交換器		(1) 損傷、破損等の有無	[]															
冷温水コイルの破損及び腐食の有無	[]	(2) エア抜き弁及びドレン抜き弁の良否	[]															
フィンの汚れ及び目詰りの有無	[]																	
4 排水系統																		
(1) ドレンパン																		
汚れ、錆、腐食等の有無	[]																	
(2) ドレン排水																		
本体のドレン排水の確認と詰まりの有無。	[]																	
備考																		
※ フィルター清掃は必ず実施すること。																		
異常なし	点検の結果、必要により実施した作業内容																	
レ	給油	L	調整	A	修理	△	分解	W	締付	T	取替	X	清掃	C	清掃が必要	D	交換が必要	E

年 月 日

係長	係

点検者: _____

ファンコイルユニット点検報告書

施設名	型式	製造番号																
点検内容		結果	点検内容		結果													
1 外観の状況			5 エアフィルター															
(1) 本体			(1) ろ材															
腐食、変形、破損等の有無	[]		汚れ、損傷等の有無	[]														
固定金具、固定ボルトの緩み、変形、腐食等の有無	[]		(2) 枠															
(2) 保温材・吸音材			変形、腐食等の有無	[]														
損傷及び脱落の有無	[]		6 電装部品															
(3) 吹出口			(1) 電気配線															
汚れ、破損の有無	[]		損傷、過熱等の有無	[]														
2 送風機			(2) 接続端子															
(1) 羽根車			端子接続の緩みの有無	[]														
汚れ及び錆、腐食、変形等の有無	[]		(3) 操作スイッチ、運転表示灯															
回転バランスの良否	[]		損傷、破損等の有無	[]														
電動機			表示灯の点灯状態	[]														
異常音、異常振動等の有無	[]		風量切替等の作動の良否	[]														
回転がスムーズであることを確認	[]		7 弁類															
3 熱交換器			(1) 損傷、破損等の有無	[]														
冷温水コイルの破損及び腐食の有無	[]		(2) エア抜き弁及びドレン抜き弁の良否	[]														
フィンの汚れ及び目詰りの有無	[]																	
4 排水系統																		
(1) ドレンパン																		
汚れ、錆、腐食等の有無	[]																	
(2) ドレン排水																		
本体のドレン排水の確認と詰まりの有無。	[]																	
備考																		
※ フィルター清掃は必ず実施すること。																		
異常なし	点検の結果、必要により実施した作業内容																	
レ	給油	L	調整	A	修理	△	分解	W	締付	T	取替	X	清掃	C	清掃が必要	D	交換が必要	E

年 月 日

係長	係

点検者: _____

全熱交換型換気扇点検報告書

施設名	型式	製造番号																
点検内容	結果	点検内容	結果															
1 固定部 亀裂、沈下等の有無 固定金具の劣化及び固定ボルトの緩みの有無 風量切替等の作動の良否	[] [] []																	
2 外観の状況 (1) 本体・点検口 錆、腐食、変形、破損等の有無 (2) フィルター 詰まり、損傷等の有無 (3) 保温材 破損の有無	[] [] []																	
3 送風機 異常音、異常振動等の有無	[]																	
備考																		
※ フィルター清掃は必ず実施すること。																		
異常なし	点検の結果、必要により実施した作業内容																	
レ	給油	L	調整	A	修理	△	分解	W	締付	T	取替	X	清掃	C	清掃が必要	D	交換が必要	E

年 月 日

係長	係

点検者: _____

エアコン・FF暖房機点検報告書

施設名	型式	製造番号																
点検内容		結果	点検内容		結果													
1 固定部																		
亀裂、沈下等の有無		[]																
固定金具の劣化及び固定ボルトの緩みの有無		[]																
風量切替等の作動の良否		[]																
2 外観の状況																		
(1) 本体・点検口																		
錆、腐食、変形、破損等の有無		[]																
(2) フィルター																		
詰まり、損傷等の有無		[]																
(3) 保温材																		
破損の有無		[]																
3 送風機																		
異常音、異常振動等の有無		[]																
備考																		
※ フィルター清掃は必ず実施すること。																		
異常なし	点検の結果、必要により実施した作業内容																	
レ	給油	L	調整	A	修理	△	分解	W	締付	T	取替	X	清掃	C	清掃が必要	D	交換が必要	E

建築基準法第12条に基づく定期点検対象施設

番 建 号 物	名 称	対 象 延べ床面積	対 象 項 目	図 面 番 号
28	ゾウ舎	4,107 m ²	建築保全業務共通仕様書(令和5年版) 第2編表2.2.1～表2.4.3の表中の [12条点検]と記載されている項目	図32-1～25

以上の施設について、建築基準法第12条に基づく定期点検を行い、
損傷、腐食、その他の劣化状況等を記録し、委託者に報告すること。
報告様式は、建築基準法第12条第1項に基づく報告様式に準じるものとする。