揮発性有機化合物等室内濃度測定結果

まちづくり政策局　総合交通計画部　都市交通課

実施年度		施設		所管・課	測定実施年月日	測定室名	測定方法(※1)	測定結果（ppm又はμg/㎥）　(※2)						測定理由(※3)
年	整理番号	所在地 区　町条丁目	名称					ホルムアルデヒド	トルエン	キシレン	パラジクロロベンゼン	エチルベンゼン	スチレン	
R3	1	中　南1東1	大通バスセンター	都市交通課	R4.3.10	B1F 中央監視室	3		ND	ND	ND	ND	ND	4
	2				R4.3.10	B1F 共用待合室	3		ND	ND	ND	ND	ND	4
	3				R4.3.10	B1F 待合所(北)	3		ND	ND	ND	ND	ND	4
	4				R4.3.10	MB1F 便所	3		ND	ND	ND	ND	ND	4
	5				R4.3.10	2号館 事務室	3		ND	ND	ND	ND	ND	4
H22	6				H23.3.4	B1F 中央監視室	1	ND						4
	7				H23.3.4	B1F 共用待合室	1	ND						4
	8				H23.3.4	B1F 待合所(北)	1	ND						4
	9				H23.3.4	B1F 待合所(東)	1	ND						4
	10				H23.3.4	B1F 待合所(西)	1	ND						4
	11				H23.3.4	B1F 待合所(南)	1	ND						4
	12				H23.3.4	B1F 車路(北)	1	ND						4
	13				H23.3.4	B1F 車路(東)	1	ND						4
	14				H23.3.4	B1F 車路(西)	1	ND						4
	15				H23.3.4	B1F 車路(南)	1	ND						4
	16				H23.3.4	MB1F 通路	1	ND						4
	17				H23.3.4	MB1F 便所	1	ND						4
	18				H23.3.4	1F 待合	1	ND						4
	19				H23.3.4	1F 車路	1	ND						4
	20				H23.3.4	B2F 階段下	1	ND						4
	21				H23.3.4	B2F 清掃員詰所	1	ND						4
	22				H23.3.4	2号館 事務室	1	ND						4

※1(測定方法)　1：簡易測定(ppm)　2：拡散法(μg/㎥)　3：吸引法(μg/㎥)
※2(測定結果)　＊：指針値超過　ND：定量下限値以下
※3(測定理由)　1：新築・改築など　2：備品搬入・入替　3：化学物質使用　4：安全確認(既存施設)　5：再測定