

○煙突調査施設(市民文化局)

No.	建築物の名称	建築物の所在地	調査項目		担当課	煙突の構造					煙突に接続しているボイラー等機器の概要		建築年月	断熱材商品名		
			定性分析	劣化度調査		大気測定	地上から排出口までの高さ(m)	建物屋上配置(建物内、外周等)	傘の有無	反し口位置(屋内、屋外等)	用途(給湯、暖房、自家発電等)	台数				
															内径(mm)	内径(mm)
1	中央区役所(分庁舎)	中央 南3条西11丁目	○	○	○	区政課	712	34	1.3	建物内	無	屋内(地下ピント内)	自家発電、冷暖房2台、	5	※	
2	中央区民センター	中央 南2条西10丁目	○	○	○	区政課	700	46.5	6	建物内	無	屋内(B1)	暖房、給湯	3	※	
3	篠路出張所	北 篠路4条7丁目	○	○	○	区政課	272	9.5	1.8	建物内	無	屋内(1F)	?	1974	※	
4	屯田地区センター	北 屯田5条6丁目	○	○	○	区政課	408	10.35	1.35	建物内	無	屋内(1F)	暖房	1	1988	※
5	太平百合が原まづくりセンター	北 太平8条7丁目	○	○	○	区政課	216	8.5	2.2	建物内	有	屋内(1F)	暖房	1	1985	ハイスタック
6	新琴似・新川地区センター	北 新琴似2条8丁目	○	○	○	区政課	319	9.6	1.8	建物内	有	屋内(1F)	暖房	1	1994	※
7	ふしこ地区センター	東 伏古11条3丁目	○	○	○	区政課	408	9	1.2	建物内	有	屋内(1F)	暖房	1	1989	ニューがぼ・スタック
8	栄地区センター	東 北36条東8丁目	○	○	○	区政課	356	10.3	2	建物内	有	屋内(1F)	暖房	1	1994	※
9	白石東地区センター	白石 木通16丁目	○	○	○	区政課	356	11	2.54	建物内	有(有ラリ)	屋内(1F)	暖房	1	1995	※
10	厚別西地区センター	厚 厚別西4条4丁目10-1	○	○	○	区政課	360	9.8	1	建物内	有(有ラリ)	屋内(1F)	暖房	1	1993	ニューがぼ・スタック
11	西岡福住地区センター	豊平 西岡4条9丁目	○	○	○	区政課	356	10	2.05	建物内	有	屋内(1F)	暖房	1	1986	※
12	豊平まづくりセンター	豊平 豊平6条7丁目	○	○	○	区政課	314	14.9	3.1	建物内	有	屋内(1F)	暖房	1	1983	※
13	清田区民センター	清田 清田1条2丁目	○	○	○	区政課	612	14.5	1.8	建物内	有	屋内(1F)	暖房、給湯	2	1982	※
14	藤野地区センター	南 藤野2条7丁目	○	○	○	区政課	356	5.7	2	建物内	無	屋内(2F)	暖房	1	1988	※
15	もいわ地区センター	南 川沿8条2丁目	○	○	○	区政課	360	9.6	1	建物内	有(有ラリ)	屋内(1F)	暖房	1	1995	加ぼ・スタック
16	西野地区センター	西 西野4条2丁目	○	○	○	区政課	356	9.9	2	建物内	有(有ラリ)	屋内(1F)	暖房	1	1991	※
17	手稲区役所・区民センター	手稲 前田1条11丁目	○	○	○	区政課	356	15.6	1.54	建物内	有	屋内(1F)	自家発電	1	1989	※
18	手稲区役所	手稲 前田1条11丁目	○	○	○	区政課	612	15.6	1.54	建物内	有	屋内(1F)	暖房、給湯	2	1989	※
19	手稲コミュニティセンター	手稲 手稲本町3条1丁目	○	○	○	区政課	408	9.95	1.85	建物内	有	屋内(1F)	給湯暖房	1	1985	※
20	新築寒地区センター	手稲 新築寒5条4丁目	○	○	○	区政課	356	10.6	1.4	建物内	2F部分 SUS管	屋内(1F)	暖房	1	1990	ニューがぼ・スタック
21	星置地区センター	手稲 星置2条3丁目	○	○	○	区政課	356	10.4	2.5	建物内	有(有ラリ)	屋内(1F)	暖房	1	1995	※
22	篠路コミュニティセンター	北 篠路3条8丁目	○	○	○	区政課	456	13	1.6	建物内	無	屋内(1F)	給湯暖房	1	1985	ニューがぼ・スタック
23	厚別区役所	厚別 厚別中央1条5丁目	○	○	○	区政課	212	21	1	建物内	有(有ラリ)	無	自家発電	1	1991	不明
24	東区役所・区民センター	東 北11条東7丁目	○	○	○	区政課	382	7.3	7.3	建物内	有(有ラリ)	屋外(1F)	自家発電	1	1977	がぼ・スタック
25	芸術の森アートホール	南 芸術の森2丁目	○	○	○	文化振興課	612?	?	?	建物内		屋内	冷暖房、給湯、自家発電	3	1995	ニューがぼ・スタック
26	芸術の森センター	南 芸術の森2丁目	○	○	○	文化振興課	408?	?	?	建物内		屋内	暖房、給湯	1	1987	※
27	芸術の森美術館	南 芸術の森2丁目	○	○	○	文化振興課	612	8.2	1	建物内		屋内	冷暖房、給湯	3	1990	ニューがぼ・スタック
28	博物館活動センター(別棟のボイラー室)	豊平 平岸5条15丁目	○	○	○	文化振興課	?	?	?	建物外		?	無(ボイラー撤去)	※	※	
29	天神山アートスタジオ	豊平 平岸2条17丁目	○	○	○	文化振興課	356	13	1.05	建物内		屋内	暖房、給湯	1	1989	※

\*調査項目が「○」のものについて調査を実施する。ただし検査結果により調査が不要になる場合がある。