

地区センター冷房設備調査施設一覧表

No.	区	施設名	住所	構造	延べ床面積 (㎡)	受電方式	追加冷房設備居室 床面積 (㎡)
1	北	拓北・あいの里地区センター	札幌市北区あいの里1条6丁目	鉄筋コンクリート一部鉄骨造地上2階建	1,297.79	高压受電	事務室
							33
2	東	栄地区センター	札幌市東区北36条東8丁目	鉄筋コンクリート一部鉄骨造地上2階建	1,211.81	高压受電	事務室
							38
3	厚別	厚別西地区センター	札幌市厚別区厚別西4条4丁目	鉄筋コンクリート一部鉄骨造地上2階建	1,355.14	高压受電	事務室
							33
							和室
							72
4	厚別	厚別南地区センター	札幌市厚別区厚別南7丁目 新札幌わかば小学校4階部	鉄筋コンクリート造4階建、増築部：鉄骨造4階	1,793.67	高压受電	事務室
							49
5	南	藤野地区センター	札幌市南区藤野2条7丁目	鉄筋コンクリート一部鉄骨造地上2階建	1,524.30	高压受電	娯楽室A
							22
							娯楽室B
							22
							集会室A
							80
							集会室B
							80
							和室
40							
実習室							
							54
6	西	西野地区センター	札幌市西区西野4条2丁目	鉄筋コンクリート一部鉄骨造地上2階建	1,546.68	高压受電	娯楽室A
							35
							娯楽室B
							35
							和室A
							35
							和室B
							35
							集会室A
52							
集会室B							
							52
							実習室
							48
7	西	はっさむ地区センター	札幌市西区発寒10条4丁目	鉄筋コンクリート一部鉄骨造地上3階建	1,263.50	高压受電	洋室A
							43
							洋室B
							43
							和室A
							21
							和室B
21							
実習室							
							34

冷房負荷：0.174kw/㎡とする