

「曙まちづくりセンター仮事務所1階トイレ改修業務」に係る質問及び回答

① 番号	② 資料名	③ 大番号	④ 小番号	⑤ 項目名	⑥ 質問	⑦ 回答
1	仕様書	4	(1)	便器の更新	既存便器撤去後の床補修はモルタルの上長尺シート貼りと考えて良いでしょうか？	排水管の穴が見えない状態になっていれば結構です。モルタルの上長尺シート貼りでも差し支えありません。
2	仕様書	4	(1)	便器の更新	長尺シートの範囲は別紙2の更新後のトイレブース内と考えて良いでしょうか？	排水管の穴が見えない状態になっていれば結構です。別紙2の更新後のトイレブース内全体に貼っていただいても差し支えありません。