

告示番号第3415号に係る質問及び回答

No.	質問日	回答日	質問	回答
1	10/16	10/28	1. 防犯の警備エリアは、まちづくりセンターと地区会館で分ける必要はありますでしょうか。	・ 特段必要はございません。
2	10/16	10/28	2. 火災警報は、建物に既設の自動火災報知機からの引き込みでよろしいでしょうか。	・ そのとおりです。
3	10/16	10/28	3. 前回の入札執行調書をご開示願います。	・ 新規案件のためございません。
4	10/21	10/28	前回入札時の執行調書を開示お願いします。	・ 新規案件のためございません。
5	10/21	10/28	<仕様書について> 4 業務の内容について 警備使用回線については施設設置の一般公衆回線ではなく警備会社の無線通信でよろしいでしょうか。（二重の回線としています） 「火災」については現地に自火報盤は設置されているのでしょうか。	・ 当該業務における機械警備の通信の方式については、通信の安定性等の観点から、無線通信ではなく、一般電話回線システムを使用した警備システムによるものとさせていただきます。 ・ 設置されております。

6	10/21	10/28	<仕様書について> 6 警報機器等の設置について センサーの種類・個数・設置場所に指定等ありますでしょうか。	・本業務の仕様を満たすように設置されていれば、センサーの種類、個数、設置場所等の指定はありません。
7	10/21	10/28	<仕様書について> 8 設置機器の保守等について 毎月 1 回の保守点検は現地での確認対応となりますでしょうか。 弊社システムは常時異常チェックを行っており、故障時には監視センターへ異常信号を送出するシステムとなっております。現地確認は適宜点検でよろしいでしょうか。	・仕様書に記載のとおり、「常時受託者の本部において正常動作を確認するとともに」毎月最低 1 回の警報機器の保守点検の実施を頂ければその技術的手法は問いません。
8	10/21	10/28	<仕様書について> 11 原状回復の義務について ご解約時の原状回復の範囲となりますが、警報機器撤去時の撤去跡につきまして、ビス穴のパテ埋め・撤去跡へ化粧プレート等の軽度の補修となりますが、よろしいでしょうか。	・機器等の撤去跡が目立たないように復旧していただければ、ご質問いただいたとおりの認識で問題ありません。
9	10/21	10/28	<仕様書について> 14 業務報告書等について ご提出する文書・報告書の様式は任意書式でよろしいでしょうか。	・業務報告書等につきましては、本市様式の完了届を除き、任意書式で構いません。