

フロア	図面種類	場所		清掃対象	500×500 吹出	1300L 線状吹出	600L 線状吹出	吸込口	給湯室 換気扇	備考
		図面	平面図							
B1	換気排煙	倉庫	〃	○	1			1		
B1	換気排煙	機械室(1)	〃	×	1			1		
B1	換気排煙	機械室(2)	〃	×	2			2		
B1	換気排煙	自家発電気室	〃	×	1			1		
B1	換気排煙	電気室	〃	×	1			2		
B1	換気排煙	水槽室	〃	×	1			1		
B1	換気排煙	ピット	×印	×	1			1		
B1	換気排煙	脱衣所	物入	×				1		
B1	換気排煙	便所	トイレ	○				1		
1F	換気排煙	犬猫収容室	倉庫	×	1			1		
1F	換気排煙	厨介室	生ごみ・飲料缶	○	1			1		
1F	換気排煙	医療廃棄物	倉庫	×	1			1		
1F	換気排煙	ごみ集積	廃棄物保管庫	○	1			1		
1F	換気排煙	サービスペース	記載なし（駐車スペースの一画）	×	2			2		
1F	換気排煙	身-lav	身障者トイレ	×				1		
1F	換気排煙	G-lav	男子トイレ	×				1		
1F	換気排煙	L-lav	女子トイレ	×				1		
1F	換気排煙	給湯室	SK室・給湯	×					1	
1F	冷暖房設備	風除室 3	記載なし（職員用玄関）	○	2					制気口
1F	冷暖房設備	ホール	記載なし（1号、2号EV前）	○	8					制気口
1F	空調	会議室 1	〃	×	1			1		
1F	空調	男子更衣室	男子更衣室	×	1			1		
1F	空調	女子更衣室	女子更衣室	×	1			1		
1F	空調	廊下	記載なし（更衣室前）	×	1					
1F	空調	事務室	〃	×	8			5		
2F	換気排煙	G-lav	男子トイレ	×				1		
2F	換気排煙	L-lav	女子トイレ	×				1		
2F	換気排煙	廊下 3	記載なし（倉庫前）	×	3					
2F	換気排煙	給湯室	〃	×					1	
2F	冷暖房設備	ホール	記載なし（1号、2号EV前）	×		6				制気口
2F	空調	会議室 2	〃	×	2			2		
2F	空調	会議室 3	〃	×	2			2		
2F	空調	会議室 4	〃	×	3			3		

2F	空調	会議室 5	〃	×	1			1	
2F	空調	男子更衣室	〃	×	1			1	
2F	空調	女子更衣室	〃	×	1			1	
2F	空調	廊下	記載なし（3号EV前）	×	1				
2F	空調	事務室	〃	×	10			5	
3F	換気排煙	G-lav	男子トイレ	○				1	
3F	換気排煙	L-lav	女子トイレ	○				2	
3F	換気排煙	給湯室	給湯	○					1
3F	冷暖房設備	ロビー		○	1				制気口
3F	冷暖房設備	結果相談室 2		○	1				制気口
3F	空調	用品庫	〃	×	1			1	吹ディフューザー
3F	空調	センター長室	〃	○	1			1	
3F	空調	測定室 3	測定室（センター長室横）	○	4			4	両ディフューザー
3F	空調	カンファレンスルーム	記載なし（測定室横）	○	1			1	両ディフューザー
3F	空調	X線一般撮影室	X線撮影室	○	1			1	両ディフューザー
3F	空調	操作室	〃	○	1			1	両ディフューザー
3F	空調	暗室	〃	○	1			1	両ディフューザー
3F	空調	廊下	記載なし（機械室付近）	○				1	400×400の方
3F	空調	EVホール	記載なし（3号EV前）	○				1	
3F	空調	廊下	記載なし（センター長室付近）	○				1	250×250の方
3F	空調	骨密度測定室	書庫	○	1			1	両ディフューザー
3F	空調	診察測定室 2	診察室	○	3			2	両ディフューザー
3F	空調	理学療法相談室	聴力室	○	1			1	両ディフューザー
3F	空調	診察測定室 1	測定・採血室	○	2			2	両ディフューザー
3F	空調	小会議室	記載なし（事務室横）	○				1	両ディフューザー
3F	空調	事務室 1	中高健康づくりセンター事務室	○	3			3	両ディフューザー
3F	空調	受付	カウンター	○	1				吹ディフューザー
3F	空調	ホール	記載なし（1号、2号EV前）	○		6	1		
3F	空調	結果指導室 1	相談室	○	1			1	両ディフューザー
3F	空調	G-更衣室	男子更衣室	○	1			1	両ディフューザー
3F	空調	L-更衣室	女子更衣室	○	1			1	両ディフューザー
3F	空調	検査室	検尿室	○	1			1	
3F	空調	カルテ保管庫	〃	○				1	
3F	空調	下足コーナー	下足箱	○				1	
3F	空調	ロビー	記載なし（カウンター前）	○	4	2			
4F	換気排煙	G-lav2	男子トイレ（B階段側）	○				1	

4F	換気排煙	L-lav2	女子トイレ（B階段側）	○				1		
4F	換気排煙	G-シャワー室	男子シャワー室	○				4		
4F	換気排煙	G-更衣室	記載なし（シャワー室横）	○				1		
4F	換気排煙	G-lav1	男子トイレ（シャワー室側）	○				1		
4F	換気排煙	L-シャワー室	女子シャワー室	○				4		
4F	換気排煙	L-更衣室	女子更衣室	○				1		
4F	換気排煙	L-lav1	女子トイレ（シャワー室側）	○				1		
4F	換気排煙	給湯室	給湯	○					1	
4F	冷暖房設備	L-更衣室	女子更衣室	○	2					制気口
4F	冷暖房設備	G-更衣室	記載なし（シャワー室横）	○	2					制気口
4F	冷暖房設備	健康増進室	記載なし（受付カウンター下）	○	4					制気口
4F	空調	実習生研修室～	指導員控室	○	1			1		両ディフューザー
4F	空調	クリーンキパールーム～	清掃員控室	×	1			1		両ディフューザー
4F	空調	研修室	〃	○	4			2		吹ディフューザー
4F	空調	廊下	記載なし（TP横）	○	1					吹ディフューザー
4F	空調	器具庫	〃	○	1			1		
4F	空調	図書室	〃	○	1			1		吹ディフューザー
4F	空調	運動指導室	記載なし（広いところ）	○				2		木製ルーパー
4F	空調	健康増進室	記載なし（受付カウンター下）	○		2		2		
4F	空調	受付	受付カウンター	○			1			
4F	空調	ホール	記載なし（1号、2号EV前）	○		10	1	2		
4F	空調	G-シャワー室	男子シャワー室	○	1					吹ディフューザー
4F	空調	G-更衣室1	記載なし（シャワー室横）	○	1					吹ディフューザー
4F	空調	L-シャワー室	女子シャワー室	○	1					吹ディフューザー
4F	空調	L-更衣室1	女子更衣室	○	1					吹ディフューザー
5F	換気排煙	G-lav2	男子トイレ（B階段側）	○				1		
5F	換気排煙	L-lav2	女子トイレ（B階段側）	○				1		
5F	換気排煙	給湯室1	給湯室（ホール側）	×				1		
5F	換気排煙	給湯室2	給湯室（B階段側）	○					1	
5F	換気排煙	G-lav1	男子トイレ（ホール側）	×				1		
5F	換気排煙	L-lav1	女子トイレ（ホール側）	×				1		
5F	換気排煙	ホール	記載なし（1号、2号EV前）	×	1					
5F	冷暖房設備	ホール	記載なし（1号、2号EV前）	×		6				制気口
5F	空調	健康相談室	〃	×	4			1		
5F	空調	施設長室	〃	○	1			1		
5F	空調	会議室	〃	×	1			1		

5F	空調	多目的室	〃	○	3			3		
5F	空調	廊下 3	記載なし（多目的室横）	○	1					
5F	空調	第 3 会議室A	大会議室	×	6			3		
5F	空調	第 3 会議室B	記載なし（第会議室横）	×	4			2		
5F	空調	運動指導室（吹抜）	吹抜	×	24					
5F	空調	廊下 2	記載なし（吹抜横）	×	3			1		
5F	空調	倉庫F	〃	×				1		
6F	換気排煙	身-lav	身障者トイレ	×	1					
6F	換気排煙	G-lav	男子トイレ	×	1					
6F	換気排煙	L-lav	女子トイレ	×	1					
6F	換気排煙	給湯室	〃	×					1	
6F	冷暖房設備	ホール	記載なし（1号、2号EV前）	×		6				制気口
6F	空調	事務室	〃	×	11			6		
6F	空調	会議室 6	〃	×	3			3		
6F	空調	男子更衣室	〃	×	1			1		
6F	空調	女子更衣室	〃	×	1			1		
6F	空調	廊下	記載なし（TP横）	×	1					