




拡声設備系統図(改修)

凡例	
記号	名称・概要
AMP	非常用拡声アンプ 銅板製自立型 480W 総合防災壁組込み
AV	音響ロッキン 銅板製自立型 510W
ERM	非常リモコン付 壁付 20局
RM	一般リモコン付 壁付 10局
天井埋込スピーカー 3W	天井埋込スピーカー 3W
天井埋込スピーカー 3W ATT付	天井埋込スピーカー 3W ATT付
壁掛けスピーカー 5W	壁掛けスピーカー 5W
壁付アンプ 3W (MAはMM1-A型スイッチボックスに取付)	壁付アンプ 3W (MAはMM1-A型スイッチボックスに取付)
壁付アンプ 10W (MAはMM1-A型スイッチボックスに取付)	壁付アンプ 10W (MAはMM1-A型スイッチボックスに取付)
天井埋込スピーカー 10W 音響用	天井埋込スピーカー 10W 音響用
天井吊下げスピーカー 10W 音響用	天井吊下げスピーカー 10W 音響用
天井吊下げスピーカー 20W 音響用	天井吊下げスピーカー 20W 音響用
壁付無線マイク用アンプ	壁付無線マイク用アンプ
角ハブプレート 金属製	角ハブプレート 金属製
電動暗幕附属電源ボックス	電動暗幕附属電源ボックス
角ハブプレート (将来電動暗幕操作スイッチ用)	角ハブプレート (将来電動暗幕操作スイッチ用)
壁掛けスピーカー 運動指導室音響用	壁掛けスピーカー 運動指導室音響用
壁付マイクアンプ	壁付マイクアンプ
天井埋込スピーカー 3W ATT付 時報アンプ用	天井埋込スピーカー 3W ATT付 時報アンプ用
時報用アンプ 自立ラック型 別途工事	時報用アンプ 自立ラック型 別途工事
BGM接続盤	ラック接続盤 仕様は別紙参照
ラック接続盤	卓接続盤 仕様は別紙参照
BT-1	複合端子盤 銅板製埋込型 530W×680H×100D 拡声:10P-3C端子板×1 (既設のまま)
1TB-1	複合端子盤 (1TD-1と複合) 拡声:10P-3C端子板×1 (既設のまま)
2TB-1	複合端子盤 (2TD-1と複合) 拡声:10P-3C端子板×1 (既設のまま)
3TB-1	複合端子盤 (3TD-1と複合) 拡声:10P-3C端子板×1 (既設のまま)
4TB-1	複合端子盤 (4TD-1と複合) 拡声:10P-3C端子板×1 (既設のまま)
5TB-1	複合端子盤 (5TD-1と複合) 拡声:10P-3C端子板×1 (既設のまま)
6TB-1	複合端子盤 (6TD-1と複合) 拡声:10P-3C端子板×1 (既設のまま)
1TD-0A1	OA複合盤 (幹線設備で設置) 拡声:5P-2C端子板×1
2TD-0A1	OA複合盤 (幹線設備で設置) 拡声:5P-2C端子板×1
5TD-0A1	OA複合盤 (幹線設備で設置) 拡声:5P-2C端子板×1
6TD-0A1	OA複合盤 (幹線設備で設置) 拡声:5P-2C端子板×1
BGM	BGMラック 仕様は別紙参照
音響ラック	仕様は別紙参照
MA	MM1-A型コーナーボックス
MB	MM1-B型コーナーボックス
MA	シグナル傍記の「MA」はMM1-A型1個用スイッチボックスを示す
MB	シグナル傍記の「MB」はMM1-B型1個用スイッチボックスを示す
HP	EM-HP1.2-2C (16)
HP	EM-HP1.2-3C (16)
HP	EM-HP1.2-4C (16)
MEES	EM-MEES.75sq-2C (16)
7C	EM-S-7C-FB (22)
CEE	EM-CEE1.25sq-6C (22)
AE	EM-AE1.2-2C (16)
AE	EM-AE1.2-3C (16)
AE	EM-AE1.2-4C (16)
AE6C	EM-AE1.2-6C (22)
	既設配管配線を示す
	防火区画貫通処理 (耐火材再充填)

しゅん 功 図			
工事名	中央市税事務所・中央健康づくりセンター改修 照明設備ほか工事		
図面名	拡声設備系統図 (改修)	縮尺	—
受注者	北盛電設株式会社 電話: 623-5131	製図	小 村
工 期	着手 令和 5 年 1 0 月 1 0 日 完了 令和 7 年 3 月 1 4 日	図番	4 9 / 8 7
札幌市都市局建築部			