札幌市の浄水発生土の放射性物質測定結果
（札幌市水道局水質管理センター測定）

単位：Bq/kg

採取日	採取場所	放射性セシウム （Cs-134、Cs-137）
令和8年11月6日（金）	藻岩浄水場	不検出
令和8年11月5日（木）	白川浄水場	不検出
	西野浄水場	不検出
	宮町浄水場	不検出
令和7年10月9日（木）	白川浄水場	不検出
令和7年9月30日（火）	藻岩浄水場	不検出
令和7年9月29日（月）	西野浄水場	不検出
	宮町浄水場	不検出
令和6年10月17日（木）	白川浄水場	不検出
	西野浄水場	不検出
令和6年10月16日（水）	宮町浄水場	不検出
令和6年10月9日（水）	藻岩浄水場	不検出
令和5年10月19日（木）	藻岩浄水場	不検出
	西野浄水場	不検出
	宮町浄水場	不検出
令和5年10月18日（水）	白川浄水場	不検出
令和4年11月11日（金）	宮町浄水場	不検出
令和4年10月28日（金） ※西野浄水場は浄水処理停止中のため、欠測	藻岩浄水場	不検出
	白川浄水場	不検出
	西野浄水場	－
令和3年10月14日（木） ※西野浄水場は浄水処理停止中のため、欠測	藻岩浄水場	不検出
	白川浄水場	不検出
	西野浄水場	－
	宮町浄水場	不検出
令和2年11月11日（水） ※西野浄水場は浄水処理停止中のため、欠測	藻岩浄水場	不検出
	白川浄水場	不検出
	西野浄水場	－
令和2年11月6日（金）	宮町浄水場	不検出
令和元年10月24日（木） ※西野浄水場は浄水処理停止中のため、欠測	藻岩浄水場	不検出
	白川浄水場	不検出
	西野浄水場	－
	宮町浄水場	不検出
平成30年10月5日（金）	藻岩浄水場	不検出
	白川浄水場	不検出
	西野浄水場	不検出
	宮町浄水場	不検出

単位：Bq/kg

採取日	採取場所	放射性セシウム （Cs-134、Cs-137）
平成29年10月20日（金）	藻岩浄水場	不検出
	白川浄水場	不検出
	西野浄水場	不検出
	宮町浄水場	不検出
平成28年10月11日（火）	藻岩浄水場	不検出
	白川浄水場	不検出
	西野浄水場	不検出
	宮町浄水場	不検出
平成27年11月4日（水）	藻岩浄水場	不検出
	白川浄水場	不検出
	西野浄水場	不検出
	宮町浄水場	不検出
平成26年11月27日（木）	藻岩浄水場	不検出
	白川浄水場	不検出
	西野浄水場	不検出
	宮町浄水場	不検出
平成25年11月12日（火）	藻岩浄水場	不検出
	白川浄水場	不検出
平成25年9月10日（火）	西野浄水場	不検出
	宮町浄水場	不検出
平成25年7月18日（木）	藻岩浄水場	不検出
	白川浄水場	不検出
平成25年3月27日（水）	藻岩浄水場	不検出
	白川浄水場	不検出
平成24年12月13日（木）	藻岩浄水場	不検出
	白川浄水場	不検出
平成24年8月9日（木）	白川浄水場	不検出
平成24年8月8日（水）	藻岩浄水場	不検出
	西野浄水場	不検出
	宮町浄水場	不検出
平成24年1月18日（水）	白川浄水場	不検出
	藻岩浄水場	不検出
平成23年6月21日（火）	白川浄水場	不検出

※「不検出」とは、一定の条件で測定機器が検出できる最小の値未満であることを示しています（4.0Bq/kg未満）。

※平成23年6月21日は札幌市衛生研究所での測定結果となります。