令和７年度

設　計　書

大和ハウス プレミストドームポンプ設備電気盤部品交換業務

業 務 内 容 説 明 書

１．業務名	大和ハウス プレミストドームポンプ設備電気盤部品交換業務		
２．履行場所	札幌市豊平区羊ケ丘１番地		
３．総保全業務費		金	円也
	保全業務費	金	円也
	消費税等相当額	金	円也
４．業務概要	大和ハウス プレミストドームのポンプ設備において、芝散水系統の電気盤内の部品が経年劣化しているため、各部品の交換を行う。		
５．業務完了期限	契約日から令和９年３月26日まで		

名　　称	摘　　用	数量	金　　額	備　　考
総括内訳書				
保全業務費				
業務原価		一式		
一般管理費等		一式		
計				
消費税相当額		一式		
総保全業務費				

名　　称	摘　　用	数量	金　　額	備　　考
業務原価				
直接業務費		一式		
業務管理費	率（　%）	一式		
業務管理費	（積上）	一式		
小　　計				
再　　計				
一般管理費等	率（　%）	一式		
計				

名　　称	摘　　用	単位	数量	金　　額		備　　考
直接業務費						
直接人件費	積上げ	式	1			
小　計						
直接物品費	率（　%）	式	1			
	積上げ	式	1			
小　計						
計						

名　　称	摘　　用	単位	数量	単価	金額	備　　考
直接人件費						
直接人件費	積上げ					
電気部品交換作業費	芝散水系統（WP-3盤） 盤内加工含む	式	1			
試運転調整費	芝散水系統（WP-3盤）	式	1			
館内各所エア抜き水出し作業費	芝散水系統（WP-3盤） ポンプ廻りのみ	式	1			
産業廃棄物運搬費		式	1			
計						（直接人件費）

名　　称	摘　　用	単位	数量	単価	金額	備　　考
直接物品費						
リレー	MY4V 200/220VAC×4 MY4N 24VDC×2	式	1			
パワーサプライ	S82K-00324 入力電圧：AC100～240V	個	1			
別置形トランス	入力電圧：AC400/440V 出力電圧：6.3V 1W	個	1			
ポンプコントローラー （モニター含む）	SJ300-220HF（特殊品のため、製造番号「11VUT258 44E00002」と同様の仕様とする） SJ700-220HFF2（特殊品のため、製造番号「88F T10979 6C007」と同様の仕様とする）	個	2			
漏電遮断器	RX100 3φ3w AF75A 定格電流：75A	個	2			
主幹ブレーカー	S-100SB 3φ3W AF100A 定格電流：100A	個	1			
フロートレス	61F-IP 電極間電圧：8VDC 出力：200VAC	個	1			
ノイズフィルター	JF-H53S	個	1			
液面基盤	2P008744	個	1			
トランス	300VA 1φ 入力415V、出力200V	個	1			
ACリアクトル	ALC-H-22	個	2			
小計						

名　　称	摘　　用	単位	数量	単価	金額	備　　考
直接物品費						
直接物品費	積上げ					
DCリアクトル	DLC-H-22	個	2			
セレクタスイッチ	ASN320N	個	1			
改造銘板		個	1			
雑材消耗品	芝散水系統（WP-3盤）	式	1			
小計						
計						（直接物品費）

名　　称	摘　　用	単位	数量	単価	金額	備　　考
業務管理費						
業務管理費	積上げ					
産業廃棄物処理費		式	1			
計						（業務管理費）