

②清田区民センター移転・整備事業（設計段階）のバリアフリーチェックの概要

- 1 実施日
令和8年4月27日（月）
- 2 事業（施設）名称
清田区民センター移転・整備事業
- 3 チェック時期
基本設計段階
- 4 事業実施部局
市民文化局地域振興部区政課区役所整備担当係
- 5 チェック実施者
札幌市身体障害者福祉協会 3名
札幌市老人クラブ連合会 2名
- 6 チェック参加者
公共的施設のバリアフリー部会委員 9名
※オブザーバー 2名

7 バリアフリーチェック内容

	該当項目	意見	考え方
1	誘導ブロックの敷設 (P 6)	【困りごと】 初めての施設では、案内板までの点字ブロックの誘導だけでは、ひとりで目的地にたどり着くのは難しい。 【経験・アイデア】 インターホン等で『すぐにスタッフを呼べる仕組み』や、盲導鈴などの『音を頼りに目的地の方向が分かる工夫』を取り入れる手法も考えられる。	視覚障がい者の方がお一人でも安心して目的地へ移動できるよう、実施設計の中で手法を検討してまいります。
2	誘導ブロック部分のロードヒーティング設置 (P 6)	【困りごと】 屋外の点字ブロックに雪が積もると、視覚障がい者がルートを見失う危険がある。	冬期間の安全性確保は重要であると認識しております。点字ブロック設置ルートにおけるロードヒーティングの敷設範囲について、検討してまいります。
3	車椅子駐車場のロードヒーティング (P 4)	【困りごと】 車いす用駐車場に雪が積もると、車いす利用者が乗降・移動できなくなる危険がある。	身障者用駐車場及びそこから区民センターまでの動線におけるロードヒーティング設置について、検討してまいります。
4	階段の蹴込板の設置 (P 11)	【困りごと】 吹き抜け階段に「蹴込板」がないデザインだと、昇降時に足や杖が奥に入り込み、引っかかって転倒する危険性が高い。	足の踏み外しや杖の挟まりなどによる転倒を防止するため、階段において、安全性に配慮した蹴込板のある構造を採用する方向で設計を進めてまいります。
5	エレベーター横の階段室 (P 4、P 11)	【困りごと】 エレベーター横の階段の扉が、常時閉まっている構造だと、利用者の使い勝手が悪くなる懸念がある。	階段の利用頻度や避難時の安全性などを考慮しつつ、検討してまいります。
6	2階吹き抜け廊下部分 (P 5)	【困りごと】 2階の渡り廊下のような高所において、通路の幅にゆとりがなかったり、落下の危険を感じるような柵の高さだと、恐怖心からスムーズな通行が難しくなってしまう。	高所での移動における心理的負担を軽減できるよう、通路幅の確保や手すり・柵の高さ・形状について、検討してまいります。

7	多目的トイレの手洗い器 (P 7、P 8)	【困りごと】 多目的トイレの個室に手洗い器がないと、車いす利用者が用を足した後、汚れた手で車輪を操作して外の手洗い場まで行かなければならない。	衛生面および車いす利用者の利便性を考慮し、個室から出ることなく手洗いができるよう、多目的トイレ内への手洗い器を設置いたします。
8	多目的トイレのサイン (P10)	【困りごと】 多目的トイレのサインが特定の性別に限定されていると、性的マイノリティの方などが利用をためらってしまったり、逆に想定外の利用者と鉢合わせて驚いてしまったりする懸念がある。	多様な利用者が気兼ねなく利用できるよう、特定の性別に限定しないピクトグラムを採用などで分かりやすく示す表示方法を検討してまいります。
9	多目的トイレの鍵 (P 7、P 8)	【困りごと】 トイレの鍵が丸く回すタイプであったり、サイズが小さかったりすると、握力の弱い方が自力で施錠・解錠できず困ってしまう。 【経験・アイデア】 上下に動かせる大きめのレバー式のタイプにすることが考えられる。	握力の弱い方でも容易に施錠・解錠ができるよう、操作しやすい大型のレバーハンドルや、施錠状態がひと目で分かる表示錠の採用を検討してまいります。
10	トイレのフック (P 7、P 8)	【困りごと】 トイレブース内の荷物掛けフックが高い位置に一つしかない、車いす利用者や小柄な方が手が届かず、荷物の置き場に困ってしまう。 【経験・アイデア】 車いすに乗ったままでも届きやすい低い位置にもフックを設置することが考えられる。	車いす利用者や小柄な方、お子様連れなど、誰もが使いやすい位置に荷物が掛けられるよう、フック設置や取付位置について検討してまいります。
11	トイレのベビーチェア (P 7、P 8)	【困りごと】 男性用トイレにベビーチェアがないと、乳幼児を連れた男性利用者が用を足す際に子供を安全に座らせておく場所がなく、困ってしまう。	お子様連れでも安心して利用できるよう、男性用トイレ内へのベビーチェア設置を検討してまいります。
12	区民センターの窓口 (P 3)	【困りごと】 区民センターの窓口が別棟の区役所4階にあり、新設の建物内が無人になると、初めて来た利用者がどこへ行っていいか分からなくなる懸念がある。	区民センターが別棟となることによる混乱を防ぐため、適切な箇所への案内板設置や、誘導サインの配置、ホームページでの周知などについて検討してまいります。