

(仮称) 新展示場整備事業（設計段階）のバリアフリーチェックの概要

1 実施日時

令和7年6月26日（木）

2 事業（施設）名称

（仮称）新展示場整備事業

3 チェック時期

設計段階

4 事業実施部局

経済観光局産業振興部流通担当課展示場整備担当係

5 チェック実施者

札幌市身体障害者福祉協会 3名

札幌市老人クラブ連合会 3名

6 チェック参加者

公共的施設のバリアフリー部会委員 6名

※オブザーバー 1名

7 バリアフリーチェック内容

	意見	考え方
1	【トイレ】 トイレについて、便座と紙巻器が離れているように見えるトイレが何か所かある（広めの便房）。立ち上がるときに壁等がないとご高齢の方は立ち上がれないため、近づけてほしい。できれば座った中心から壁まで 40cm くらいだといいのではないか。	【トイレ】 便座と紙巻器の位置については、適切な位置となるよう検討します。
2	できればトイレに、手すりや支えにできる強度のある紙巻器を設置してほしい。一般トイレにも手すりを付けてほしい。	紙巻器は支えにもなるよう耐荷重 600N (61.2kg) のものを採用予定です。一般トイレにも各トイレ男女 1箇所ずつ耐荷重 1000N (102kg) の手すりを設置予定です。
3	WC2 の一番左上にあるトイレについて、もう少し入口を広げれば車いすが出入りできそうであるため、検討していただければと思う。	当該部に至る経路において幅員確保が難しいこと及び十分な数の HWC を設けていることから、原案どおり進めることについてご理解下さい。
4	ベビーベッドとベビーチェアの位置、逆の方がいいのではないか？	レイアウト上可能かどうか検討します。
5	あちこちにいろいろな種類のトイレがあるのはなぜか。どこに何があるのかわからないのではないか。	近年のトイレ設計の考え方には、主に高齢者・障がい者が利用する HWC と乳幼連れ利用者や性的マイノリティの方などが利用する男女共用の広々トイレを分けて整備しています。ベビーチェアの有無やトイレ内の設備などはトイレ出入口付近にピクトグラムを表示して分かるようにする予定です。また、エンタランスの案内への記載も検討します。

6	HWC に汚物入れと普通のゴミ箱を分けて設置するようにしてほしい。	運営段階でゴミ箱を追加するなどの対応を検討します。
7	HWC の手すりは跳ね上げ式か。	跳ね上げ式です。
8	便所個室にてベビーチェアがドア付近に設置されているため、鍵を開けてしまいそうで心配。	鍵を 2 個つけるなどの対応を検討します。
9	【触知図】 触知図について、前回の案はトイレ全体にかかるており、今回の案では HWC のみになっているが、一般的のトイレにはつけないということか。トイレの構造把握のためにも、一般用トイレにもつけた方がいいのではないか。	【触知図】 触知図の範囲については、様々な意見をいただいたので、他の対応策も含めて検討します。
10	トイレの触知図について、便所全体だと情報量が多くてわかりにくいため、HWC だけでも十分。一方、触知図自体も分かる人が少なく、HWC は広く迷ってしまうこともあるため音声案内を付けてほしい。	検討します。
11	【サイン】 サインに色がついたのはいいが、ピクトサインの大きさが変わらない。もう少し大きいデザインにしたほうがいいのではないか。	【サイン】 ピクトサインの大きさは次のバリアフリーチェックの機会に検証します。
12	【フック】 HWC のフック、床面から 140cm と 200cm の 2 か所を検討とあるが、どちらも高すぎるのではないか。低い方は 70cm くらいの方があらゆる人にとって使いやすいのではないか。	【フック】 フック位置は、使いやすい高さを次のバリアフリーチェックの機会に検証します。

13	<p>【駐車場】 車いす駐車場自体にロードヒーティングがない。雪が積もると対応が難しいので整備してほしい。</p>	<p>【駐車場】 元々は維持管理業者による除雪対応の想定でしたが、検討します。</p>
14	<p>【車寄せ】 車寄せに庇が必要である。予算の都合といつてもカーポートのようなものならそこまでお金がかかるはずだ。</p>	<p>【車寄せ】 予算の都合上難しいため、運用段階で収益を得た際に設置することなどを検討します。</p>
15	<p>【インターホン】 インターホンを設ける場所は人の出入りが多いところだと人にぶつかる、白杖を振れないなどのリスクがあるためいい場所を検討してほしい。音声案内などがあるとよい。</p>	<p>【インターホン】 詳細位置含めて検討します</p>
16	<p>【盲導鈴】 公共施設であればエントランスまでの道のりに盲導鈴を付けた方が好ましい。鳴らす頻度は少なくとも構わない。</p>	<p>【盲導鈴】 検討します。</p>
17	<p>【ドア】 エントランスのドアは引き戸になっているか。</p>	<p>【ドア】 正面ドアの両脇に自動ドアを整備しています。</p>