

藻南公園再整備事業（設計段階）のバリアフリーチェックの概要

1 実施日時

令和7年6月5日（木）

2 事業（施設）名称

藻南公園再整備事業

3 チェック時期

設計段階

4 事業実施部局

建設局みどりの推進部みどりの推進課事業推進係

5 チェック実施者

札幌市身体障害者福祉協会 4名

札幌市老人クラブ連合会 1名

6 チェック参加者

公共的施設のバリアフリー部会委員 6名

※オブザーバー 1名

7 バリアフリーチェック内容

	意見	考え方
1	【視覚障害者誘導用ブロック】 誘導用ブロックは設置するのか。設置するとしたらどのあたりに設置するのか。	【視覚障害者誘導用ブロック】 パークセンターの出入り口や、階段・スロープの踊り場などに設置予定です。
2	視覚障がい者の中には、一般道路より車の心配がなく歩ける公園内を散策する方もいるため、公園の出入り口を発見しやすいように、出入口にも誘導用ブロックがあると良い。	公園の出入り口への誘導用ブロック設置を検討します。
3	【優先駐車場】 注意看板にある「移動に配慮が必要な方の優先利用にご協力ください」は記載しないほうがいい良い。	【優先駐車場】 記載しないようにします。
4	優先ではなく、専用にした方が良いのではないか。	「専用」とすることも検討しましたが、公園では初めての取組のため、まずは「優先」として利用状況を見ていく方向としたいと考えています。
5	【トイレ】 オムツを捨てるゴミ箱や、車椅子使用者用トイレ内のゴミ箱は、なるべく大きく、高さのある物が良い。(車椅子利用者も使いやすいように)	【トイレ】 オムツを捨てるゴミ箱や、車椅子使用者用トイレ内のゴミ箱は、車椅子利用者も使いやすいような物を設置するようにします。
6	パークセンター以外の場所にも車椅子使用者が利用できるトイレがあると良い。	公園の中央付近にも車椅子使用者が利用できるトイレを新設する予定です。
7	【園内全般】 高低差があるような危険個所は柵等をもうけるのか。	【園内全般】 高低差のある法面には転落防止策として柵の設置を検討します。