



## 発寒下水管投雪施設

発寒下水管投雪施設は、西区と手稲区の境である追分通の中央分離帯に整備された施設で、幹線道路に設置されているため、排雪トラックの交通アクセスにも便利であることが特徴です。

### 施設概要

位 置	札幌市西区発寒16条14丁目
事 業	下水道事業（リサイクル推進事業 再生資源活用型）
供 用 開 始	平成12年1月
管 径	□4,000×4,000mm（合流管きょ）
熱 源	未処理下水（手稲処理区）
融 雪 能 力	日中もしくは夜間2,800m <sup>3</sup> /日（ダンプトラック約200台）
投 雪 口	1か所（ダンプトラックによる直接投入）、幅3.0m×長さ4.0m



## 八軒下水管投雪施設

八軒下水管投雪施設は、西区の幹線道路に位置しており、排雪トラックの交通アクセスが便利であり、また、投雪口の2か所あり、未処理下水を利用した施設の中で最も融雪能力の高い施設です。

### 施設概要

位 置	札幌市西区八軒3条東5丁目
事 業	下水道事業(リサイクル推進事業 再生資源活用型)
供 用 開 始	平成15年2月
管 径	□4,000×4,000mm(合流管きよ)
熱 源	未処理下水(新川処理区)
融 雪 能 力	日中もしくは夜間2,800m <sup>3</sup> /日(ダンプトラック約200台)
投 雪 口	2か所(ダンプトラックによる直接投入)、幅3.0m×長さ4.0m

