

名 称	主 要 下 水 道 用 資 器 材 一 覧 表 (5)
組立式マンホールブロック類(5号型以下)	

6. 組立式マンホールブロック類（日本下水道協会規格 JSWAS A-11 下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール及び類似品）

名称	規格		重さ(kg)	呼び名称
直 立 管	1 号 型 φ 900	H=1,050	662	直 立 管 号 H= mm
		H=1,200	759	
		H=1,500	949	
	2 号 型 φ 1,200	H= 300	300	
		H= 600	600	
		H= 900	900	
		H=1,950	1,950	
		H=2,100	2,100	
	3 号 型 φ 1,500	H= 600	938	
		H= 900	1,407	
		H=1,500	2,345	
		H=1,950	3,048	
	4 号 型 φ 1,800	H= 600	1,350	
		H= 900	2,026	
		H=1,500	3,375	
		H=1,950	4,390	
	5号 型 φ 1,800	H= 600	2,100	
		H=1,500	5,250	
		H=1,800	6,300	
		H=2,100	7,340	
		H=2,400	8,390	

名称	規格		重さ(kg)	呼び名称
調整リング	φ 600	H=50（鉄巻）	33	調整リング H= mm
		H=100	60	
		H=150	90	
上 絞 部	φ 900×φ 600		268	上 絞 部
	φ 1200×φ 600		252	汚泥圧送管用上絞部
頂 版	2号型用(φ 1200)		553	頂 版 号
	3号型用(φ 1500)		1,105	
	4号型用(φ 1800)		1,767	
	5号型用(φ 2100)		3,380	
底 版	1号型用(φ 900)		330	底 版 号
	2号型用(φ 1200)		566	
	3号型用(φ 1500)		1,503	
	4号型用(φ 1800)		2,165	
	5号型用(φ 2100)		3,210	
継 足 管	φ 900	H= 150	95	継 足 管 H= mm
		H= 300	189	
		H= 600	379	
		H= 900	569	
		H=1200	759	
		H=1500	949	

- 1) 組立式1号型マンホールは、旧小型マンホール規格と同一になる。
- 2) 1～5号型直立管の組合せ等に関しては、「下水道管きょ工事仕様書」を参照すること。
- 3) 旧Ⅰ号型～旧Ⅲ号型等の標準図及び規格値等に関しては、工事監督員と協議すること。
- 4) 現場打マンホール用継足管の組合せ等に関しては、「下水道管きょ工事仕様書」を参照すること。