

質 問 ・ 回 答

令和3年5月28日公表

開札予定日	令和3年6月30日(水)																																																	
役 務 名	茨戸水再生プラザで使用する特別高圧電力ほか7件																																																	
質問1	<p>=電力の供給等に関すること= 各供給施設の現在の契約電力と直近1年間の最大需要電力の実績値をご教示ください。</p>																																																	
回答	<p>下表のとおり。 なお、令和2年(2020年)9月までの最大需用電力は、告示のHPに掲載した参考資料(月別使用電力量等実績)で確認してください。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th></th> <th>契約電力【kW】 (令和3年5月現在)</th> <th colspan="2">最大需用電力【kW】 (令和2年10月~令和3年4月)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ア</td> <td>茨戸水再生プラザ</td> <td>2,960</td> <td>令和3年4月</td> <td>2,556</td> </tr> <tr> <td>イ</td> <td>豊平川水再生プラザ</td> <td>3,600</td> <td>令和3年3月</td> <td>3,384</td> </tr> <tr> <td>ウ</td> <td>東部水再生プラザ</td> <td>2,930</td> <td>令和3年3月</td> <td>2,736</td> </tr> <tr> <td>エ</td> <td>新川水再生プラザ</td> <td>3,450</td> <td>令和3年3月</td> <td>3,732</td> </tr> <tr> <td>オ</td> <td>創成川水再生プラザ</td> <td>3,400</td> <td>令和3年3月</td> <td>3,216</td> </tr> <tr> <td>カ</td> <td>西部スラッジセンター</td> <td>3,550</td> <td>令和3年2月</td> <td>2,694</td> </tr> <tr> <td>キ</td> <td>手稲中継ポンプ場</td> <td>1,400</td> <td>令和3年4月</td> <td>1,255</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">ク</td> <td>拓北水再生プラザ</td> <td>実量性</td> <td>令和3年3月</td> <td>343</td> </tr> <tr> <td>厚別水再生プラザ汚水調整池</td> <td>実量性</td> <td>令和3年2月</td> <td>298</td> </tr> </tbody> </table>			契約電力【kW】 (令和3年5月現在)	最大需用電力【kW】 (令和2年10月~令和3年4月)		ア	茨戸水再生プラザ	2,960	令和3年4月	2,556	イ	豊平川水再生プラザ	3,600	令和3年3月	3,384	ウ	東部水再生プラザ	2,930	令和3年3月	2,736	エ	新川水再生プラザ	3,450	令和3年3月	3,732	オ	創成川水再生プラザ	3,400	令和3年3月	3,216	カ	西部スラッジセンター	3,550	令和3年2月	2,694	キ	手稲中継ポンプ場	1,400	令和3年4月	1,255	ク	拓北水再生プラザ	実量性	令和3年3月	343	厚別水再生プラザ汚水調整池	実量性	令和3年2月	298
		契約電力【kW】 (令和3年5月現在)	最大需用電力【kW】 (令和2年10月~令和3年4月)																																															
ア	茨戸水再生プラザ	2,960	令和3年4月	2,556																																														
イ	豊平川水再生プラザ	3,600	令和3年3月	3,384																																														
ウ	東部水再生プラザ	2,930	令和3年3月	2,736																																														
エ	新川水再生プラザ	3,450	令和3年3月	3,732																																														
オ	創成川水再生プラザ	3,400	令和3年3月	3,216																																														
カ	西部スラッジセンター	3,550	令和3年2月	2,694																																														
キ	手稲中継ポンプ場	1,400	令和3年4月	1,255																																														
ク	拓北水再生プラザ	実量性	令和3年3月	343																																														
	厚別水再生プラザ汚水調整池	実量性	令和3年2月	298																																														
質問2	<p>=電力の供給等に関すること= 落札時に、電力切替え手続きについて必要な情報を確認するため、最新の請求書(1か月分)の写しを提供してもらうことは可能でしょうか。</p>																																																	
回答	切替え手続きに必要な情報は、適宜、情報提供いたします。(よくある質問1-7参照)																																																	
質問3	<p>=電気料金の請求・支払について= 各供給施設内に入居されている企業に対して個別に請求書を発行する事ができませんが、ご了承いただけますか。</p>																																																	
回答	供給施設内に入居している企業はありません。(よくある質問1-14参照)																																																	
質問4	<p>=電気料金の請求・支払について= 請求書について、翌月10日までにWebサイト上で開示し、15日までに原本の到着とし、請求書受領後30日以内(翌々月15日まで)に振込みという取扱いの場合、年度末(3月分請求)においても同様の対応でよろしいでしょうか。</p>																																																	
回答	例月と同様に対応してください。																																																	
質問5	<p>=契約手続き・契約変更等について= 契約電力が500kW以上の拠点では、契約開始前に仕様書記載の契約電力を超過した場合、仕様書記載の契約電力での申込が一般送配電事業者に却下される可能性があります。その場合は、超過した契約電力でのご契約となりますが、ご了承いただけますでしょうか。</p>																																																	
回答	当初契約は、仕様書に示した契約電力で契約を締結することとなります。ただし、契約電力の変更(増)が必要になった場合は、改定契約等で対応いたします。																																																	