

## 電力調達仕様書

### 1 概要

#### (1) 適用範囲

本仕様書は、次に掲げる需要場所で使用する電力の調達について適用する。

#### (2) 需要場所

東部下水管理センター庁舎 札幌市白石区本通 20 丁目北 2 番 11 号  
供給地点特定番号 01-1033-2147-2010-2020-4000

#### (3) 用途

事務所、車庫、倉庫等

### 2 調達仕様

#### (1) 電気方式、電圧、周波数、受電方式等

ア 電気方式 交流 3 相 3 線式

イ 標準電圧 6,000V

ウ 周波数 50Hz

エ 受電方式 1 回線受電

#### (2) 契約電力（最大使用電力）及び予定使用電力量

ア 契約電力 30kW

イ 予定使用電力量 63,368kWh

#### (3) 調達期間

令和 3 年 10 月 1 日 0 時から令和 4 年 9 月 30 日 24 時まで

#### (4) 需給地点

自家用構内柱に設置した区分開閉器（高圧気中開閉器）の電源側リード線と電力会社の引き込み線の接続部分

#### (5) 電気工作物の財産分界点

需給地点に同じ。但し、取引用計量装置は除く。

#### (6) 保安上の責任分界点

需給地点に同じ。

#### (7) 自家用発電設備

非常用ディーゼル発電設備 3 相 3 線 200V 37.5kVA 1 台

#### (8) 太陽電池発電設備

ア 設置場所 センター屋上

イ モジュール 枚数 42 枚 架台 1 基

ウ 直流変換器 5.0kVA

エ 標準周波数 50Hz

オ 電気方式 交流単相 3 線式

カ 定格出力 9.9kW

(9) 力率

力率は、その 1 月のうち毎日午前 8 時から午後 10 時までの時間における平均力率とする。

力率の単位は、パーセントとし、その端数は、小数点以下第 1 位を四捨五入とする。(瞬間力率が進み力率となる場合には、その瞬間力率は 100 パーセントとする。)

(10) その他

力率の変動、その他の要因による電気料金の調整及び契約書、仕様書に定めのないその他の供給条件については、北海道管内の一般送配電事業者が定める供給条件によるほか、発注者受注者双方協議のうえこれを定める。

なお、入札価格の算定にあたっては、力率は 100%とし、燃料費調整額及び再生可能エネルギー発電促進賦課金を考慮しないこと。