

仕 様 書

1 業務名
下水道河川局庁舎衛生ポンプ修繕業務

2 実施場所
札幌市豊平区豊平6条3丁目2番1号
札幌市下水道河川局庁舎 地下1階

3 作業内容
下記の部品交換を行う。

(1) 汚水排水水中ポンプ【PD-1 BU4-805-1.5】

品名	規格		数量	単位
	現行品	交換品		
汚物水中ポンプ	BU4-805-1.5	BU4-805-1.5	2	台
熱収縮チューブ	12/3×2・12/4×2	12/3×2・12/4×2	1	式

(2) 湧水排水水中ポンプ【PD-5 YUK-505-0.4T】

品名	規格		数量	単位
	現行品	交換品		
フロートスイッチ	EHF5-4X10S	EHF5-4X10S	1	個
交互運転リレー	61F-APN2 (AC200V)	61F-APN2 (AC200V)	1	個
フロートレススイッチ	61F-GP-N	61F-GP-N	1	個
フロートレススイッチ	61FG2P	61FG2P	1	個

※ (1)～(2)について、作業終了後は必ず動作確認を実施すること。

5 履行期間
契約締結日から令和5年1月31日(火)まで

6 報告・検査
作業完了後は速やかに作業報告書(写真付)を作成し、所定の完了届を添えて委託者に提出すること。

7 環境負荷の低減に関する事項
本業務の履行においては、委託者である札幌市の環境マネジメントシステムに準じ、環境負荷の低減に努めること。

8 その他
(1) 作業は原則業務時間内(平日8時45分から17時15分)に行うこと。ただし、

庁舎の使用に支障を及ぼすおそれのある作業をする場合は、別途調整の上、委託者の指示する時間帯に実施すること。

(2) 業務に必要な工具等は受託者の負担とする。

(3) 事故に十分注意し、業務実施中に発生した事故は速やかに委託者に報告すること。

(4) この仕様書に定めのない事項については、委託者・受託者協議による。