

西部スラッジセンター
月別使用電力量等実績

令和2年10月～令和3年 9月

年月	力率 (%)	最大電力 (kW)	使用電力量 (kWh)		
			昼間有効電力量	夜間有効電力量	合計
令和2年10月	100	2,262	712,056	658,998	1,371,054
令和2年11月	100	2,148	551,094	646,902	1,197,996
令和2年12月	99	2,136	577,944	638,508	1,216,452
令和3年 1月	100	2,370	613,992	772,998	1,386,990
令和3年 2月	100	2,694	615,198	699,246	1,314,444
令和3年 3月	100	2,502	723,144	732,228	1,455,372
令和3年 4月	99	2,526	686,178	772,914	1,459,092
令和3年 5月	100	2,508	671,442	928,152	1,599,594
令和3年 6月	100	2,556	772,344	738,180	1,510,524
令和3年 7月	100	2,604	734,688	799,794	1,534,482
令和3年 8月	100	2,688	774,426	857,532	1,631,958
令和3年 9月	100	2,514	690,972	758,658	1,449,630
合計	—	—	8,123,478	9,004,110	17,127,588


※時間帯別内訳について

昼間：毎日午前8時から午後10時までの時間帯。ただし、日曜日、「国民の祝日に関する法律」に規定する休日、1月2日、3日、4月30日から5月2日および12月30日、31日の該当する時間を除く。

夜間：昼間以外の時間。


西部スラッジセンター

月別最大負荷日ロードカーブ(令和2年度下期)



西部スラッジセンター

月別最大負荷日ロードカーブ(令和3年度上期)



	0~	1~	2~	3~	4~	5~	6~	7~	8~	9~	10~	11~	12~	13~	14~	15~	16~	17~	18~	19~	20~	21~	22~	23~
□ 4月30日	2,200	2,100	2,200	2,100	2,200	2,200	2,100	2,200	2,300	2,400	2,500	2,500	2,400	2,500	2,400	2,300	2,400	2,100	2,200	2,300	2,200	2,400	2,200	2,200
◇ 5月23日	2,300	2,100	2,300	2,200	2,300	2,200	2,200	2,300	2,200	2,300	2,200	2,300	2,100	2,200	2,400	2,400	2,400	2,300	2,300	2,500	2,400	2,400	2,400	2,400
△ 6月11日	2,200	2,300	2,300	2,300	2,400	2,300	2,100	2,500	2,400	2,400	2,300	2,300	2,200	2,400	2,200	2,300	2,200	2,000	2,300	2,300	2,300	2,100	2,200	2,100
× 7月30日	2,200	1,900	2,200	2,100	2,200	2,200	2,300	2,300	2,300	2,400	2,400	2,200	2,300	2,300	2,400	2,300	2,300	2,400	2,300	2,100	2,200	2,200	2,100	2,100
* 8月10日	2,400	2,500	2,500	2,600	2,500	2,500	2,600	2,500	2,700	2,600	2,600	2,500	2,700	2,500	2,500	2,400	2,500	2,400	2,400	2,300	2,300	2,400	2,200	2,300
● 9月1日	2,300	2,300	2,400	2,300	2,200	2,100	2,400	2,500	2,500	2,400	2,500	2,500	2,400	2,500	2,400	2,400	2,500	2,200	2,100	2,200	2,300	2,200	2,200	2,100