

# 質 問 ・ 回 答

令和5年1月20日公表

開札予定日	令和5年2月1日(水)
調達件名	ディーゼル発電機
質問	発電機の搬入の際、ユニックをつけて降ろすだけでよろしいでしょうか。
回答	お見込みのとおり。