

質 問 ・ 回 答

令和5年10月13日公表

調達件名	東雁来雨水ポンプ場放流渠伐開業務
質問1	現場管理費、一般管理費率の算定にあたり出典元は何か。 (R4 土木工事標準積算基準書(共通編) 河川維持工事でよいか。)
回答	現場管理費及び一般管理費は、見積により算定しております。
質問2	直接業務費算出にあたっての歩掛の出典元は何か。
回答	直接業務費は、見積により算出しております。
質問3	内訳書1の伐木や内訳書3の搬出作業帯伐採に関して、樹木密集度の見積もりはどのくらいか。(100m ² 以上あたりの樹木何本の想定なのか。)
回答	内訳書1の伐木では50本/100m ² を想定しており、 内訳書3の搬出作業帯伐採では30本/100m ² を想定しています。