

仕 様 書

1 借受物品名称

ディーゼル発電機

2 仕様・数量

下記製品または同等品

メーカー	規格・仕様	数量
北越工業株式会社	型式：SDG150AS-3A6	2台

【同等品条件】※以下の仕様をすべて満たすものであること。

- ・可搬型ディーゼルエンジン発電機であること。(50Hz換算値)
- ・相数：三相4線式
- ・出力：125kVA
- ・電圧：200V
- ・電流：361A
- ・燃料タンク容量：250L以上
- ・高さ：1700mm以下（コンテナに格納するため、間口に制限あり）

3 借受期間

- (1) 納入期限：令和6年2月29日（木）
- (2) 借受期間：令和6年3月1日～令和6年11月30日（9ヵ月間）

4 納入場所及び検査場所

6線幹道排水水門（札幌市白石区東米里2598-1外） ※別紙位置図参照


5 特記事項

- (1) 同等品による場合は、事前に下記担当課に同等・規格確認書及びカタログ等、仕様書の規格を満たしていることが分かる書類を提出し、担当課の確認及び署名を受けた後、入札書提出期限までに同等・規格確認書（原本）を併せて提出すること。
- (2) 契約金額には運搬・撤去の費用を含むものとする。
- (3) 納入にあたっては、発注者と十分な打ち合わせを行うこと。
- (4) 受注者は賃借物品に故障等が発生し、施設の運用に支障が生じたときは速やかに対応し、復旧に努めること。

6 担当課

札幌市下水道河川局事業推進部河川管理課

札幌市豊平区6条3丁目2番1号（下水道河川局庁舎5階） 電話011-818-3415



搬入経路

救急排水施設(6線幹道排水水門)【札幌市】

所在：白石区東米里2598-1外
内水：6線幹道排水（普通）
外水：旧豊平川（1級）

200m

1/5000