

拓北水再生プラザほか1施設で使用する高圧電力 仕様書

1 概要

(1) 適用範囲

本仕様書は、札幌市下水道河川局事業推進部拓北水再生プラザほか1施設の運転管理に必要な電気（高圧電力）の需給について適用する。

(2) 需要場所

仕様書別記一覧のとおり

(3) 用途

公共下水道

2 需給仕様

(1) 電気方式、電圧、周波数、受電方式等

仕様書別記一覧のとおり

(2) 契約電力（最大使用電力）及び予定使用電力量

仕様書別記一覧のとおり

(3) 需給期間

令和5年7月1日0時から令和6年9月30日24時まで

(4) 需給地点

仕様書別記一覧のとおり

(5) 電気工作物の財産分界点

需給地点に同じ。ただし、取引用計量装置は除く。

(6) 保安上の責任分界点

需給地点に同じ。

(7) 自家用発電設備

仕様書別記一覧のとおり

(8) 力率

力率は、その月の毎日午前8時から午後10時までの時間における平均力率とする。

単位はパーセントとし、小数点以下第1位を四捨五入とする。

（瞬間力率が進み力率となる場合には、その瞬間力率は100パーセントとする。）

(9) その他

ア 力率の変動、その他の要因による電気料金の調整及び契約書、仕様書に定めのないその他の供給条件については、北海道管内の一般送配電事業者が定める供給条件によるほか、発注者受注者双方協議のうえ、これを定める。

イ 入札価格の算定にあたっては、力率は100%とし、燃料費調整、市場価格調整及び離島ユニバーサルサービス調整に係る金額、並びに再生可能エネルギー発電促進賦課金を考慮しないこと。

3 予定使用電力量（令和5年7月～令和6年9月）

別表 月別予定使用電力量のとおり

仕様書別記一覧

No.	需要場所	住所	通知等送付先	供給地点特定番号	供給電気方式及び受電方式	供給電圧 (標準電圧) (V)	標準 周波数 (Hz)	需給地点	自家用発電設備		契約種別	予定 契約電力 (kW)	年間予定 電力使用量 (kWh)
									有無	容量 (kVA)			
1	拓北水再生プラザ	北区あいの里4条 10丁目1番1号	創成川水再生 プラザ	01-1033-1949-0310- 2301-6000	交流3相3線式 一回線受電	6,000	50	北海道電力(株)の41画53区93図 93番14の00号柱より引込みの 札幌市の構内第1号柱に施設し た札幌市の区分開閉器電源側 接続点	有	非常用ガスタービ ン発電設備 3相3線 6,600V 1,000KVA	高圧 時間帯別	実量制 (500kW未満)	1,891,554
2	厚別水再生プラザ 汚水調整池	厚別区厚別町山本 1073番地21	豊平川水再生 プラザ	01-1033-2450-0080- 7322-6000	交流3相3線式 一回線受電	6,000	50	北海道電力(株)の41画43区77図 87番67の68号柱より引込みの 札幌市の構内第1号柱に施設し た札幌市の区分開閉器電源側 接続点	有	非常用ディーゼル 発電設備 3相3線 420V 100KVA	高圧 時間帯別	実量制 (500kW未満)	372,149