

伏古川南汚泥圧送管路マンホール設置位置図(2)



汚泥圧送管路施設一覽表

【区間：伏古川水再生プラザ ⇒ 新川水再生プラザ】 担当：創成川水処理センター

マンホール番号	深	名	設置物	住所	備考
49	16.9	管理人孔	SII形栓・排水弁φ100	北)北18条西2丁目	ビット(創成川)
50	1.9	管理人孔	SII形栓	北)北18条西2丁目	
51	1.5	空気弁室	下水用空気弁φ75	北)北18条西3丁目	ビット
52	1.7	管理人孔	SII形栓	北)北18条西3丁目	ビット
53	3.1	管理人孔	SII形栓	北)北19条西5丁目	ビット
54	3.1	排水弁室	中間弁φ300・排水弁φ100	北)北19条西5丁目	ビット
55	3.0	仕切弁室	中間弁φ300	北)北19条西5丁目	ビット
56	1.9	管理人孔	SII形栓	北)北19条西5丁目	ビット
57	1.7	空気弁室	下水用空気弁φ75	北)北19条西6丁目	ビット
58	2.6	管理人孔	SII形栓	北)北19条西6丁目	ビット
59	2.3	管理人孔	SII形栓	北)北21条西7丁目	ビット
60	2.1	管理人孔	SII形栓	北)北22条西7丁目	ビット
61	2.3	排水弁室	中間弁φ300・排水弁φ100	北)北22条西7丁目	ビット
62	2.3	仕切弁室	中間弁φ300	北)北22条西7丁目	ビット
63	2.3	空気弁室	下水用空気弁φ75	北)北22条西7丁目	ビット
64	1.8	管理人孔	SII形栓	北)北23条西7丁目	ビット
65	2.7	管理人孔	SII形栓	北)北23条西8丁目	ビット
66	3.4	排水弁室	中間弁φ300・排水弁φ100	北)北23条西8丁目	ビット
67	3.4	仕切弁室	中間弁φ300	北)北23条西8丁目	ビット
68	2.2	管理人孔	SII形栓	北)北23条西9丁目	ビット
69	2.2	管理人孔	SII形栓	北)北24条西9丁目	ビット
70	1.3	管理人孔	SII形栓	北)北25条西10丁目	ビット
71	1.6	空気弁室	下水用空気弁φ75	北)北25条西11丁目	ビット
72	2.5	管理人孔	SII形栓	北)北25条西12丁目	ビット
73	2.7	排水弁室	中間弁φ300・排水弁φ100	北)北25条西12丁目	ビット
74	2.6	仕切弁室	中間弁φ300	北)北24条西12丁目	ビット
75	1.9	管理人孔	SII形栓	北)北25条西13丁目	ビット

マンホール番号	深	名	設置物	住所	備考
76	1.9	空気弁室	下水用空気弁φ75	北)北25条西13丁目	ビット
77	1.9	管理人孔	SII形栓	北)北25条西14丁目	
78	2.3	排水弁室	中間弁φ300・排水弁φ100	北)北25条西14丁目	
79	2.2	仕切弁室	中間弁φ300	北)北25条西14丁目	
80	2.2	管理人孔	SII形栓	北)北25条西14丁目	ビット
81	2.6	管理人孔	SII形栓	北)北24条西16丁目	
82	2.5	空気弁室	下水用空気弁φ75	北)北24条西16丁目	
83	2.6	仕切弁室	中間弁φ300	北)北24条西16丁目	
84		断接部空気弁	不凍急排水用空気弁φ25	西)八軒10条東3丁目	新川橋梁部
85	2.0	管理人孔	SII形栓	西)八軒10条東2丁目	
86	2.3	排水弁室	中間弁φ300・排水弁φ100	西)八軒10条東2丁目	
87	2.2	仕切弁室	中間弁φ300	西)八軒10条東2丁目	
88	1.6	管理人孔	SII形栓	西)八軒10条東1丁目	
89	1.5	管理人孔	SII形栓	西)八軒10条東1丁目	
90	1.6	空気弁室	下水用空気弁φ75	西)八軒10条西1丁目	
91	1.3	管理人孔	SII形栓	西)八軒10条西2丁目	
92	1.5	管理人孔	SII形栓	西)八軒10条西3丁目	
93	2.3	排水弁室	中間弁φ300・排水弁φ100	西)八軒10条西3丁目	
94	2.2	仕切弁室	中間弁φ300	西)八軒10条西3丁目	
95	1.7	空気弁室	下水用空気弁φ75	西)八軒10条西4丁目	
96	2.1	管理人孔	SII形栓	西)八軒10条西4丁目	
97	2.0	管理人孔	SII形栓	西)八軒10条西5丁目	
98	2.3	排水弁室	中間弁φ300・排水弁φ100	西)八軒10条西6丁目	
99	2.3	仕切弁室	中間弁φ300	西)八軒10条西6丁目	
100	2.4	管理人孔	SII形栓	西)八軒10条西6丁目	



