

質 問 ・ 回 答

令和5年6月1日公表

調達件名	東部水再生プラザほか4施設内壁仕上塗材等石綿含有定性分析業務
質 問	【仕様書 5業務内容(3)について】 分析方法は「JIS A 1481-1 記載された方法に準拠」とありますが、 「JIS A 1481-2」で行ってもよろしいでしょうか。
回 答	分析方法はJIS A 1481-1 に記載された方法に準拠した方法のみとしております。