

質 問 ・ 回 答

令和 4 年 11 月 8 日公表

開札予定日	令和 4 年 11 月 30 日(水)
調 達 件 名	西部スラッジセンター脱水施設運転管理業務
質 問	<p>【定山溪脱水施設 ポンプ補修業務について】</p> <p>業務概要では、点検整備と消耗部品の交換と記載されていますが、交換部品一覧表では非消耗部品等も含まれており、ポンプ一台分が組み上がる部品内容となっております。</p> <p>点検整備では、ステーター及びケーシングを取り外した上で、ポンプ内部の点検とジョイント部に封入された潤滑油の交換を実施します。</p> <p>よって、交換を行う消耗部品は、ポンプ分解時に取り外す PA シール(照合番号 8235×2 組)、ジョイント部分のOリング(照合番号 8060×4 本、照合番号 8065×1 本)、ベアリングハウジングとケーシング間のOリング(照合番号 8015×1 本)に加え摩耗が懸念されるステーター(照合番号 3005×1 個)と考えてよろしいでしょうか。</p>
回 答	<p>交換部品として、ポンプ 1 台につき、ローター(照合番号 1999×1 個)、ステーター(照合番号 3005×1 個)、PA シール(照合番号 8235×2 組)を計上しております。なお、O リングについては、補助材料費に含まれるものとします。</p>