

質 問 ・ 回 答

令和6年7月31日公表

調 達 件 名	電 話 交 換 機 等
質 問	仕様書別紙 電話交換機(2)電源条件イにおいて、「停電時：一定時間の電力供給が可能なこと」とありますが、一定時間とはどの程度の時間が必要なのでしょうか。
回 答	停電時の電力供給は、おおよそ2時間以上を想定しております。