

西部スラッジセンター
月別使用電力量等実績

令和4年10月～令和5年 9月


年月	力率 (%)	最大電力 (kW)	使用電力量 (kWh)		
			昼間有効電力量	夜間有効電力量	合計
令和4年10月	99	2,340	667,080	724,092	1,391,172
令和4年11月	100	2,238	607,356	663,474	1,270,830
令和4年12月	100	2,394	722,892	658,062	1,380,954
令和5年 1月	100	2,250	617,022	776,598	1,393,620
令和5年 2月	99	2,448	617,580	720,210	1,337,790
令和5年 3月	100	2,574	755,622	767,184	1,522,806
令和5年 4月	100	2,412	628,458	715,266	1,343,724
令和5年 5月	100	2,520	581,166	875,232	1,456,398
令和5年 6月	100	2,484	754,998	729,918	1,484,916
令和5年 7月	100	2,508	702,438	755,532	1,457,970
令和5年 8月	100	2,514	781,152	808,188	1,589,340
令和5年 9月	100	2,508	664,968	768,312	1,433,280
合計	—	—	8,100,732	8,962,068	17,062,800

※時間帯別内訳について


昼間：毎日午前8時から午後10時までの時間帯。ただし、日曜日、「国民の祝日に関する法律」に規定する休日、1月2日、3日、4月30日から5月2日および12月30日、31日の該当する時間を除く。

夜間：昼間以外の時間。

月別最大負荷日ロードカーブ(令和4年度下期)



月別最大負荷日ロードカーブ(令和5年度上期)



4月18日	2,300	1,900	2,100	2,000	2,100	2,100	2,100	2,000	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,000	1,900	2,000	2,000	2,000	2,100	2,000
5月6日	2,200	2,200	2,300	2,300	2,400	2,300	2,200	2,300	2,200	2,200	2,400	2,300	2,300	2,200	2,200	2,400	2,300	2,200	2,200	2,200	2,300	2,300	2,200
6月4日	2,100	2,200	2,200	2,200	2,100	2,300	2,300	2,300	2,200	2,300	2,300	2,300	2,000	2,200	2,300	2,300	2,100	2,300	2,200	2,300	2,400	2,200	2,100
7月26日	2,400	2,400	2,300	2,400	2,300	2,300	2,400	2,400	2,300	2,400	2,300	2,500	2,300	2,500	2,400	2,200	2,300	2,200	2,200	2,300	2,300	2,100	2,100
8月26日	2,100	2,100	2,100	2,100	2,200	2,100	2,100	2,100	2,200	2,200	2,200	2,100	2,000	2,000	2,100	1,900	2,000	2,000	2,000	1,900	1,900	2,100	1,800
9月5日	2,000	2,000	1,900	2,100	2,100	2,000	2,100	2,100	1,900	2,000	1,800	1,800	1,800	1,700	1,800	2,100	2,200	2,300	2,200	2,200	2,400	2,300	2,400