

区分		階数	作業箇所	項目	作業内容	清掃面積	周期	回数
科学館	玄関ホール	1 階	風除室・エントランスホール上部	弾性床	除塵及び部分水拭き（日常清掃 玄関ホール適用）	17.8㎡	4M	9
		1 階	エントランスホール・展示スペース・ELVホール・ホール通路	弾性床	表面洗浄	190.1㎡	2M	18
		1 階	//	天井吹出口500×500程度	吹出口・吸込口（風量調整器）、その周辺洗浄	8個	4M	9
		1 階	休憩ロビー（A）	弾性床	表面洗浄	58.2㎡	2M	18
		1 階	休憩ロビー（B）	弾性床	表面洗浄	49.6㎡	2M	18
		1 階	//	天井吹出口500×500程度	吹出口・吸込口（風量調整器）、その周辺洗浄	2個	4M	9
	事務室・会議室	1 階	倉庫（A）	弾性床	表面洗浄	17.0㎡	1Y	3
		1 階	倉庫（B）	弾性床	表面洗浄	17.0㎡	1Y	3
		1 階	管理室	弾性床	表面洗浄	36.0㎡	2M	18
		1 階	//	天井吹出口500×500程度	吹出口・吸込口（風量調整器）、その周辺洗浄	2個	4M	9
		地下 4 階	展示室	弾性床	表面洗浄	32.9㎡	2M	18
		地下 4 階	//	天井吹出口500×500程度	吹出口・吸込口（風量調整器）、その周辺洗浄	1個	4M	9
		1 階	レクチャールーム	天井吹出口500×500程度	吹出口・吸込口（風量調整器）、その周辺洗浄	7個	4M	9
		2 階	展示室	天井吹出口500×500程度	吹出口・吸込口（風量調整器）、その周辺洗浄	8個	4M	9
	便所・洗面所	1 階	トイレ	弾性床	表面洗浄	51.0㎡	2M	18
	エレベーター	1 階	エレベーター	天井吹出口500×500程度	吹出口・吸込口（風量調整器）、その周辺洗浄	1個	4M	9
	湯沸室	1 階	給湯室	弾性床	表面洗浄	3.9㎡	2M	18
	階段	1 階	ホール吹抜階段部	弾性床	表面洗浄	20.9㎡	2M	18
		1 階	階段室（1～2階）	弾性床	表面洗浄	60.8㎡	1Y	3
		2 階	階段室（2～3階）	弾性床	表面洗浄	60.8㎡	1Y	3

※「清掃面積」欄に記載している面積は、原則として「床面積」である。、
※原則として、「周期」欄に「2M」とある作業は奇数月、「4M」とある作業は1月、5月及び9月、「1Y」とある作業は9月に行うものとする。