

仕 様 書

1 業務名

下水道河川局庁舎換気空調設備修繕業務

2 実施場所

札幌市豊平区豊平6条3丁目2番1号

札幌市下水道河川局庁舎 4階、地下1階

3 業務内容

(1) 東芝製外気処理空気調和器【OAC-4 RAA-DV5】

4階外調機の排風機側ファンベアリングが動作不良となっていることから、必要な部品交換等の修繕を行う。

品名・規格	数量	単位
シャフト (35*940L*キー加工*2)	1	台
シロッコファン (新晃工業)	1	個
アダプター (H2307)	1	個
ファン軸受け (UKP207)	1	個
ファン軸受け (UCP206)	1	個

(2) ダイキン製全熱交換器ユニット【VAMM250BS】

地下1階監視室の全熱交換器の電動ダンパーが動作不良となっていることから、必要な部品交換等の修繕を行う。

品名・規格	数量	単位
電動ダンパー(150φ、MRD-0、スプリングリターン式)	1	台

※作業終了後、必ず動作確認を実施すること。

4 履行期間

契約締結日から令和7年3月21日(金)

5 報告

作業完了後は速やかに作業報告書（写真付き）を作成し、所定の完了届を添えて委託者に提出すること。

6 環境負荷の低減に関する事項

本業務の履行においては、委託者である札幌市の環境マネジメントシステムに準じ、環境負荷の低減に努めること。

7 その他

- (1) 作業は原則業務時間内（平日 8 時 45 分から 17 時 15 分）に行うこと。
ただし、庁舎管理の運営又は市職員の業務に支障を及ぼす恐れのある場合は、別途調整のうえ委託者の指示する時間帯に実施すること。
- (2) 業務に必要な工具等は受託者の負担とする。
- (3) 業務の実施にあたって、受託者の不注意により生じた故障・破損・事故等は受託者の責任において処理すること。
- (4) 作業中における事故の発生や異変があった場合は、速やかに委託者に連絡をすること。
- (5) この仕様書に定めのない事項については、相互に協議調整し、決定する。