

茨戸東汚泥圧送管路マンホール設置位置図 (1)



No.	弁室名	形状構造	径	人孔深	設置物	メ-カ	住 所	No.	弁室名	形状構造	径	人孔深	設置物	メ-カ	住 所
1	排水人孔	1号	0.9	2.40	-	-	石狩市花川東1000番地	17	排水人孔	1号	0.9	2.95	-	-	石狩市花川東93
2	排水弁室	2号	1.2	2.00	排水弁 φ100	パ*タ	石狩市花川東1000番地	18	管理人孔	2号	1.2	1.32	-	-	石狩市花川東93
3	管理人孔	2号	1.2	1.70	-	パ*タ	石狩市花川東1000番地	19	空気管理	2号	1.2	1.30	下水用空気弁 φ75	パ*タ	石狩市緑苑台東3-3
4	空気管理	2号	1.2	2.70	下水用空気弁 φ75	パ*タ	石狩市花川東1000番地	20	管理人孔	2号	1.2	1.85	-	-	石狩市緑苑台東3-3
5	排水弁室	2号	1.2	2.20	排水弁 φ100	パ*ト	石狩市花川東1-3	21	仕切弁室	2号	1.2	1.85	仕切弁 φ200	パ*タ	石狩市緑苑台東3-3
6	排水人孔	2号	1.2	2.50	-	-	石狩市花川東1-3	22	排水弁室	3号	1.5	14.56	排水弁 φ100	パ*タ	石狩市緑苑台東3-3
7	空気管理	2号	1.2	2.00	下水用空気弁 φ75	パ*ト	石狩市花川東1-3	23	排水人孔	1号	0.9	14.72	-	-	石狩市緑苑台東3-3
8	排水弁室	2号	1.2	1.82	排水弁 φ100	パ*ト	石狩市花川東1-3	24	空気管理	2号	1.2	1.35	下水用空気弁 φ75	パ*タ	北区東茨戸2-1
9	管理人孔	1号	0.9	1.71	-	-	石狩市花川東1-3	25	仕切弁室	2号	1.2	1.95	仕切弁 φ200	パ*タ	北区東茨戸2-1
10	管理人孔	2号	1.2	1.80	-	パ*ト	石狩市花川東1-4	26	空気管理	2号	1.2	1.28	下水用空気弁 φ75	パ*タ	北区東茨戸2-1
11	仕切排水	4号	0.8	2.40	仕切弁 φ200・排水弁 φ100	パ*タ	石狩市花川東2-3	27	管理人孔	2号	1.2	1.30	-	-	北区東茨戸2-2
12	排水人孔	2号	1.2	3.00	-	-	石狩市花川東2-3	28	排水弁室	2号	1.2	1.93	排水弁 φ100	パ*タ	北区東茨戸2-3
13	管理人孔	2号	1.2	2.20	-	パ*タ	石狩市花川東2-3	29	空気管理	2号	1.2	1.45	下水用空気弁 φ75	パ*タ	北区東茨戸2-3
14	管理人孔	2号	1.2	1.65	-	パ*タ	石狩市花川東93	30	管理人孔	2号	1.2	1.50	-	-	北区東茨戸2-2
15	空気管理	2号	1.2	1.54	下水用空気弁 φ75	パ*タ	石狩市花川東93	31	管理人孔	2号	1.2	1.85	-	-	北区東茨戸2-2
16	排水弁室	2号	1.2	2.02	排水弁 φ100	パ*タ	石狩市花川東93	32	仕切排水	4号	1.8	6.66	仕切弁 φ200・排水弁 φ100	パ*タ	北区東茨戸3-2
17	排水人孔	1号	0.9	2.40	-	-	石狩市花川東93	33	排水人孔	1号	0.9	7.94	-	-	北区東茨戸3-2
18	管理人孔	2号	1.2	1.32	-	-	石狩市花川東93	34	仕切弁室	2号	1.2	2.70	仕切弁 φ200	パ*タ	北区篠路町篠路391
19	空気管理	2号	1.2	1.30	下水用空気弁 φ75	パ*タ	石狩市緑苑台東3-3	35	空気管理	2号	1.2	1.94	下水用空気弁 φ75	パ*タ	北区篠路町篠路391
20	管理人孔	2号	1.2	1.85	-	-	石狩市緑苑台東3-3	36	管理人孔	2号	1.2	1.30	-	-	北区篠路町篠路391
21	仕切弁室	2号	1.2	1.85	仕切弁 φ200	パ*タ	石狩市緑苑台東3-3	37	管理人孔	2号	1.2	1.32	-	-	北区篠路町篠路392
22	排水弁室	3号	1.5	14.56	排水弁 φ100	パ*タ	石狩市緑苑台東3-3	38	管理人孔	2号	1.2	1.68	-	-	北区篠路町篠路443
23	排水人孔	1号	0.9	14.72	-	-	石狩市緑苑台東3-3	39	空気管理	2号	1.2	1.58	下水用空気弁 φ75	パ*タ	北区篠路町篠路394
24	空気管理	2号	1.2	1.35	下水用空気弁 φ75	パ*タ	北区東茨戸2-1	40	管理人孔	2号	1.2	1.27	-	-	北区篠路町篠路440
25	仕切弁室	2号	1.2	1.95	仕切弁 φ200	パ*タ	北区東茨戸2-1	41	仕切排水	4号	1.8	1.43	仕切弁 φ200・排水弁 φ100	パ*タ	北区篠路町篠路440
26	空気管理	2号	1.2	1.28	下水用空気弁 φ75	パ*タ	北区東茨戸2-1	42	排水人孔	1号	0.9	1.80	-	-	北区篠路町篠路440
27	管理人孔	2号	1.2	1.30	-	-	北区東茨戸2-2	43	空気弁室	OX添架	-	-	下水用空気弁 φ75	パ*タ	北区篠路町篠路440
28	排水弁室	2号	1.2	1.93	排水弁 φ100	パ*タ	北区東茨戸2-3	44	排水人孔	1号	0.9	2.25	-	-	北区篠路町篠路440
29	空気管理	2号	1.2	1.45	下水用空気弁 φ75	パ*タ	北区東茨戸2-3	45	仕切排水	4号	1.8	1.88	仕切弁 φ200・排水弁 φ100	パ*タ	北区篠路町篠路440
30	管理人孔	2号	1.2	1.50	-	-	北区東茨戸2-2	46	管理人孔	2号	1.2	2.18	-	-	北区篠路町篠路417
31	管理人孔	2号	1.2	1.85	-	-	北区東茨戸2-2	47	空気管理	2号	1.2	1.55	下水用空気弁 φ75	パ*タ	北区篠路町篠路425
32	仕切排水	4号	1.8	6.66	仕切弁 φ200・排水弁 φ100	パ*タ	北区東茨戸3-2								

茨戸東汚泥圧送管路マンホール設置位置図 (2)



No.	弁室名	形状構造	径	人孔深	設置物	メーカー	住所	No.	弁室名	形状構造	径	人孔深	設置物	メーカー	住所
48	仕切排水	4号	0.8	2.20	仕切弁 φ200・排水弁 φ100	クボタ	北区篠路町篠路423	64	空気管理	2号	1.2	1.50	下水用空気弁 φ75	クボタ	北区あいの里5条3丁目
49	排水人孔	1号	0.9	2.50	-	-	北区篠路町篠路423	65	空気管理	2号	1.2	1.50	下水用空気弁 φ75	クボタ	北区あいの里5条3丁目
50	空気弁室	X上越し			下水用空気弁 φ75	クボタ	北区篠路町篠路423	66	排水弁室	2号	1.2	2.38	排水弁 φ100	クボタ	北区あいの里5条3丁目
51	排水人孔	1号	0.9	2.03	-	-	北区篠路町篠路423	67	空気管理	2号	1.2	1.50	下水用空気弁 φ75	クボタ	北区あいの里5条3丁目
52	仕切排水	4号	1.8	1.72	仕切弁 φ200・排水弁 φ100	クボタ	北区篠路町篠路423	68	空気管理	2号	1.2	1.10	下水用空気弁 φ75	クボタ	北区あいの里5条3丁目
53	管理人孔	2号	1.2	1.30	-	クボタ	北区篠路町篠路425	69	排水人孔	1号	0.9	2.00	-	クボタ	北区あいの里5条3丁目
54	管理人孔	2号	1.2	1.50	-	クボタ	北区篠路町拓北241	70	排水弁室	2号	1.2	1.75	排水弁 φ100	クボタ	北区あいの里5条3丁目
55	管理人孔	2号	1.2	1.25	-	クボタ	北区篠路町拓北243	71	管理人孔	2号	1.2	1.25	-	クボタ	北区あいの里5条3丁目
56	空気管理	2号	1.2	1.60	下水用空気弁 φ75	クボタ	北区篠路町拓北248	72	管理人孔	2号	1.2	1.35	-	クボタ	北区あいの里5条3丁目
57	管理人孔	1号	0.9	1.50	-	クボタ	北区篠路町拓北248	73	空気管理	2号	1.2	1.35	下水用空気弁 φ75	クボタ	北区あいの里5条3丁目
58	空気管理	2号	1.2	1.54	下水用空気弁 φ75	クボタ	北区篠路町拓北258	74	排水人孔	1号	0.9	2.60	-	クボタ	北区あいの里5条3丁目
59	仕切弁室	2号	1.2	1.56	仕切弁 φ200	クボタ	北区篠路町拓北258	75	仕切排水	4号	1.8	2.20	仕切弁 φ200・排水弁 φ100	クボタ	北区あいの里5条3丁目
60	排水弁室	2号	1.2	5.75	排水弁 φ100	クボタ	北区篠路町拓北258	76	空気管理	2号	1.2	1.53	下水用空気弁 φ75	クボタ	北区あいの里4条7丁目
61	排水人孔	1号	0.9	6.17	-	-	北区篠路町拓北258	77	排水人孔	1号	0.9	3.35	-	クボタ	北区あいの里4条7丁目
62	仕切弁室	2号	1.2	1.35	仕切弁 φ200	クボタ	北区あいの里5条3丁目	78	排水弁室	2号	1.2	3.10	排水弁 φ100	クボタ	北区あいの里4条7丁目
63	管理人孔	2号	1.2	1.25	-	-	北区あいの里5条3丁目	79	空気管理	2号	1.2	1.57	下水用空気弁 φ75	クボタ	北区あいの里4条7丁目
80	管理人孔	2号	1.2	1.55	-	-	北区あいの里4条7丁目								
81	空気管理	2号	1.2	1.60	下水用空気弁 φ75	クボタ	北区あいの里4条7丁目								
82	管理人孔	2号	1.2	1.60	-	-	北区あいの里4条8丁目								
83	排水人孔	1号	0.9	8.00	-	-	北区あいの里4条8丁目								
84	仕切排水	4号	1.8	7.80	仕切弁 φ200・排水弁 φ100	クボタ	北区あいの里4条8丁目								
85	仕切弁室	2号	1.2	1.50	仕切弁 φ200	クボタ	北区あいの里4条8丁目								
86	空気弁室	2号	1.2	1.47	下水用空気弁 φ75	クボタ	北区あいの里4条8丁目								
87	管理人孔	2号	1.2	2.95	-	クボタ	北区あいの里4条8丁目								
88	排水弁室	2号	1.2	3.30	排水弁 φ100	クボタ	北区あいの里4条9丁目								
89	排水人孔	1号	0.9	3.40	-	-	北区あいの里4条9丁目								
90	空気管理	2号	1.2	2.05	下水用空気弁 φ75	クボタ	北区あいの里4条9丁目								
91	仕切排水	4号	1.8	1.85	仕切弁 φ200・排水弁 φ100	クボタ	北区あいの里4条10丁目								
92	管理人孔	2号	1.2	2.40	-	クボタ	北区あいの里4条10丁目								
93	空気弁室	2号	1.2	1.55	下水用空気弁 φ75	クボタ	北区あいの里4条10丁目								