厚別水再生プラザ汚水調整池
月別使用電力量等実績

令和4年10月～令和5年 9月

年月	力率 (%)	最大電力 (kW)	使用電力量 (kWh)		
			昼間有効電力量	夜間有効電力量	合計
令和4年10月	100	137	3,945	3,067	7,012
令和4年11月	100	23	3,522	2,842	6,364
令和4年12月	100	143	5,250	3,028	8,278
令和5年 1月	98	213	26,439	29,216	55,655
令和5年 2月	97	308	62,001	43,598	105,599
令和5年 3月	99	200	12,518	8,073	20,591
令和5年 4月	100	122	3,738	2,845	6,583
令和5年 5月	100	24	3,543	2,974	6,517
令和5年 6月	100	149	5,541	4,213	9,754
令和5年 7月	100	46	6,475	6,409	12,884
令和5年 8月	100	133	6,565	6,299	12,864
令和5年 9月	100	127	6,113	7,211	13,324
合計	—	—	145,650	119,775	265,425

※時間帯別内訳について

昼間：毎日午前8時から午後10時までの時間帯。ただし、日曜日、「国民の祝日に関する法律」に規定する休日、1月2日、3日、4月30日から5月2日および12月30日、31日の該当する時間を除く。

夜間：昼間以外の時間。