

質 問 ・ 回 答

令和6年8月2日公表

調達件名	令和6年度 下水道事業における新最終処分場整備に係る基本検討業務
質問 1	候補地の測量データはありますか。
回答	平成15年度に測量したデータを保有しており、書面又は PDF データでの提供が可能です。 交付を希望される場合は、契約担当部局まで電話でご連絡ください。 (TEL 011-818-3413)
質問 2	「特記仕様書(P1) 2-2 業務の詳細 (1)土質調査」に「ア 調査地点の位置、調査内容については、事前に担当職員と協議し、承諾を得ること。」と記載されておりますが、試験を行うにあたりサンプリング用に別孔が必要になる可能性があります。 入札金額を算出する上での積算は「公示用設計書」にて行い、契約後に必要作業については清算数量による設計変更(増額)の対応をしていただけるとの認識でよろしいかご教示願います。
回答	別孔が必要となった場合、設計変更等については別途協議することとなります。
質問 3	土壌調査について 「特記仕様書(p2) 2-2 業務の詳細 表-2 土質調査項目」の機械ボーリングはΦ66mm となっておりますが、「公示用設計書(様式5) 第1号 機械ボーリング土質ボーリング(ノンコア)にはΦ116mm となっております。 いずれの記載が正しいのかご教示願います。
回答	特記仕様書の記載が誤っておりました。(正:Φ116mm) 本件は入札を中止いたします。