

質 問 ・ 回 答

令和 6 年 12 月 10 日公表

調達件名	下水道河川局庁舎加圧給水ポンプ更新業務
質問 1	配管の管種は、ライニング鋼管（黒）でよろしいか。
回 答	管種は水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 SGP-VA（黒）となります。
質問 2	配管改修費の欄に「圧力タンク増設含む」とあるが、加圧給水ポンプの付属品の ことか。
回 答	加圧給水ポンプの構成部品としてアキュムレータ1台が付属していますが、それに 加えてアキュムレータ2台を増設する費用を積算しています。
質問 3	電気配線作業費の欄に「材工共、制御線含む」とあるが、既設ポンプ廻りの配線 を使用してもよろしいか。
回 答	お見込みのとおり、既設の配線を使用しても構いません。 ただし、端子交換が必要な場合がありますので、ご注意ください。
質問 4	切替は、吐出の 100A の G.V の取替まで、吸込みは PT+G.V の取替まででよろ しいか。 参考： G.V100A×1個、G.V65A×2個、G.V50A×2個、C.V50A×2個、 PT(2山)65A×2個 PT100A×1個 でよろしいか。
回 答	切替は、吐出の G.V100A を閉状態（取替不要）、吸込の受水槽直近のバルブを 閉状態（取替不要）で行いますので、これ以外の弁等を交換することになります。