

創成川水再生プラザ
月別使用電力量等実績

令和5年10月～令和6年 9月


年月	力率 (%)	最大電力 (kW)	使用電力量 (kWh)		
			昼間有効電力量	夜間有効電力量	合計
令和5年10月	100	3,204	698,880	694,956	1,393,836
令和5年11月	100	3,216	721,776	697,020	1,418,796
令和5年12月	100	3,180	800,664	764,532	1,565,196
令和6年 1月	100	2,724	761,124	869,436	1,630,560
令和6年 2月	100	3,288	799,260	818,556	1,617,816
令和6年 3月	100	3,072	806,592	773,232	1,579,824
令和6年 4月	100	3,204	668,508	671,220	1,339,728
令和6年 5月	100	2,688	524,448	693,888	1,218,336
令和6年 6月	100	3,120	602,496	565,260	1,167,756
令和6年 7月	100	3,120	641,604	608,616	1,250,220
令和6年 8月	100	2,832	668,556	621,372	1,289,928
令和6年 9月	100	3,012	560,928	635,808	1,196,736
合計	—	—	8,254,836	8,413,896	16,668,732

※時間帯別内訳について


昼間：毎日午前8時から午後10時までの時間帯。ただし、日曜日、「国民の祝日に関する法律」に規定する休日、1月2日、3日、4月30日から5月2日および12月30日、31日の該当する時間を除く。

夜間：昼間以外の時間。

創成川水再生プラザ 月別最大負荷日ロードカーブ(令和5年度下期)



創成川水再生プラザ 月別最大負荷日ロードカーブ(令和6年度上期)



新川水再生プラザ
月別使用電力量等実績

令和5年10月～令和6年 9月


年月	力率 (%)	最大電力 (kW)	使用電力量 (kWh)		
			昼間有効電力量	夜間有効電力量	合計
令和5年10月	100	3,036	654,132	625,932	1,280,064
令和5年11月	100	2,916	616,944	616,308	1,233,252
令和5年12月	100	2,652	691,860	662,664	1,354,524
令和6年 1月	100	2,784	661,380	763,104	1,424,484
令和6年 2月	100	2,556	719,988	738,792	1,458,780
令和6年 3月	100	3,144	747,300	721,368	1,468,668
令和6年 4月	100	3,276	631,080	656,940	1,288,020
令和6年 5月	100	3,012	529,848	708,876	1,238,724
令和6年 6月	100	3,024	599,568	558,192	1,157,760
令和6年 7月	100	3,048	659,700	605,724	1,265,424
令和6年 8月	100	3,120	656,292	607,596	1,263,888
令和6年 9月	100	2,976	579,348	649,860	1,229,208
合計	—	—	7,747,440	7,915,356	15,662,796

※時間帯別内訳について

昼間：毎日午前8時から午後10時までの時間帯。ただし、日曜日、「国民の祝日に関する法律」に規定する休日、1月2日、3日、4月30日から5月2日および12月30日、31日の該当する時間を除く。


夜間：昼間以外の時間。

新川水再生プラザ 月別最大負荷日ロードカーブ(令和5年度下期)



	0~	1~	2~	3~	4~	5~	6~	7~	8~	9~	10~	11~	12~	13~	14~	15~	16~	17~	18~	19~	20~	21~	22~	23~
10月20日	1,700	1,700	1,600	1,600	1,300	1,200	1,000	1,600	2,800	2,700	2,600	2,600	2,600	2,900	3,100	3,000	2,800	2,600	2,700	2,500	2,800	3,000	2,400	1,900
11月17日	1,800	1,600	1,500	1,400	1,400	1,400	1,200	1,300	1,300	1,800	2,400	2,800	2,600	3,000	2,800	2,600	2,700	2,600	2,800	2,500	2,400	2,500	2,600	2,600
12月28日	2,000	1,700	1,600	1,500	1,400	1,400	1,600	1,700	1,900	1,700	2,200	2,400	2,300	2,500	2,300	2,400	2,200	2,400	2,100	2,000	1,800	2,000	2,000	1,900
1月20日	2,600	2,200	2,000	2,000	2,000	1,800	1,700	1,600	1,500	1,500	2,000	2,200	2,200	2,300	2,200	2,100	2,100	2,200	2,200	2,300	2,100	2,300	2,300	2,300
2月20日	2,400	2,400	2,300	2,500	2,900	2,900	2,600	2,800	2,800	2,800	2,600	2,700	2,600	2,500	2,300	2,300	2,200	1,900	1,800	2,000	1,900	1,800	2,400	2,500
3月11日	2,600	2,400	2,100	1,700	1,600	1,800	1,500	1,500	1,900	2,400	2,600	2,300	2,600	2,600	2,800	2,800	2,700	2,600	2,600	2,400	2,300	2,300	2,600	2,600

新川水再生プラザ 月別最大負荷日ロードカーブ(令和6年度上期)



4月25日	2,200	2,100	2,000	2,100	2,100	1,900	1,400	1,500	1,900	2,000	2,200	2,200	3,100	2,400	1,900	2,200	1,900	1,900	1,800	2,100	2,100	1,800	2,200	2,200
5月21日	1,700	2,000	2,300	2,900	2,900	2,900	2,200	1,700	1,900	2,000	1,900	1,700	1,900	1,700	1,700	1,700	1,800	1,700	1,700	1,600	1,800	1,800	1,900	2,000
6月5日	1,900	1,500	1,500	1,400	1,400	1,300	1,200	1,400	1,300	1,700	2,300	2,300	2,600	2,500	2,300	2,100	1,900	1,500	1,600	1,800	1,600	1,600	2,000	1,600
7月29日	1,800	1,800	1,800	1,700	1,800	2,600	2,800	2,700	2,400	3,000	3,000	3,000	3,000	2,800	2,600	2,800	2,600	2,100	2,100	2,500	2,600	2,400	2,100	2,000
8月27日	1,700	1,700	1,500	1,500	1,500	1,300	1,700	2,600	2,700	2,400	2,200	1,800	2,000	1,800	1,500	1,600	2,700	2,800	2,600	2,100	2,500	2,800	2,700	2,600
9月15日	2,800	3,000	2,900	2,800	2,900	2,400	1,800	1,600	1,600	1,900	2,100	2,300	2,500	2,300	2,000	2,000	1,800	1,700	1,700	1,600	1,900	1,800	1,800	2,000

手稲中継ポンプ場
月別使用電力量等実績

令和5年10月～令和6年 9月


年月	力率 (%)	最大電力 (kW)	使用電力量 (kWh)		
			昼間有効電力量	夜間有効電力量	合計
令和5年10月	100	1,226	103,558	82,545	186,103
令和5年11月	100	1,272	112,960	95,223	208,183
令和5年12月	100	888	84,130	76,711	160,841
令和6年 1月	100	722	83,372	87,981	171,353
令和6年 2月	100	1,250	107,061	99,608	206,669
令和6年 3月	100	1,190	141,456	123,557	265,013
令和6年 4月	100	1,222	117,808	108,718	226,526
令和6年 5月	100	1,195	65,946	84,937	150,883
令和6年 6月	100	1,207	67,640	60,470	128,110
令和6年 7月	100	1,272	88,398	79,280	167,678
令和6年 8月	100	1,195	99,561	79,805	179,366
令和6年 9月	100	1,246	69,353	80,102	149,455
合計	—	—	1,141,243	1,058,937	2,200,180

※時間帯別内訳について

昼間：毎日午前8時から午後10時までの時間帯。ただし、日曜日、「国民の祝日に関する法律」に規定する休日、1月2日、3日、4月30日から5月2日および12月30日、31日の該当する時間を除く。


夜間：昼間以外の時間。

手稲中継ポンプ場 月別最大負荷日ロードカーブ(令和5年度下期)



10月20日	160	150	280	30	30	220	200	500	1,120	1,120	1,180	1,110	1,140	1,160	1,200	1,170	1,150	1,140	1,130	1,150	1,230	1,210	1,180	1,140
11月17日	230	290	170	50	60	270	100	180	470	400	820	1,140	1,150	1,020	1,160	1,250	1,230	1,230	1,250	1,260	1,220	1,220	1,240	1,160
12月7日	170	170	170	180	170	180	190	190	180	250	390	190	460	660	670	400	260	340	180	190	450	200	270	330
1月5日	190	180	190	120	60	70	190	200	190	200	240	200	330	530	660	560	310	400	300	180	350	290	190	210
2月20日	1,220	1,200	1,190	1,250	1,200	1,190	1,210	1,200	1,190	1,200	1,120	920	730	510	490	580	640	300	500	500	510	500	330	470
3月29日	510	290	500	310	430	520	500	510	420	840	1,190	1,190	1,030	1,010	1,010	1,060	910	870	870	860	850	850	840	790

手稲中継ポンプ場 月別最大負荷日ロードカーブ(令和6年度上期)



	0~	1~	2~	3~	4~	5~	6~	7~	8~	9~	10~	11~	12~	13~	14~	15~	16~	17~	18~	19~	20~	21~	22~	23~
□ 4月8日	490	500	220	450	230	350	300	360	490	490	510	520	500	520	550	510	510	500	510	530	660	570	500	500
◇ 5月21日	390	230	900	1,180	1,200	1,180	880	230	200	400	160	330	230	170	180	180	180	160	170	170	220	390	160	160
△ 6月16日	160	160	60	30	110	160	100	40	100	160	160	390	160	200	590	1,180	1,200	490	230	390	410	370	160	150
× 7月29日	300	260	160	390	480	1,000	1,160	1,140	1,110	1,180	1,200	1,210	1,150	1,160	1,170	1,190	1,130	1,010	1,030	1,090	1,180	1,150	930	720
* 8月27日	170	180	160	160	140	250	590	1,110	870	1,060	1,160	500	210	160	380	310	1,030	1,190	1,140	880	1,040	1,160	1,140	980
● 9月15日	1,210	1,240	1,240	1,230	1,170	1,140	450	600	320	580	580	600	1,050	1,090	490	300	330	160	340	270	210	430	150	280