

仕 様 書

1 借受物品の名称及び数量

取付管特殊カメラ 一式

2 仕様・性能・規格・数量等

別表のとおり

3 借受期間

令和7年10月1日から令和12年9月30日まで（60か月）

【納入期限：令和7年9月30日】

4 納入場所・検査場所・保管場所

札幌市西部下水管理センター（札幌市西区八軒9条西7丁目1-30）

5 特記事項

- (1) リース物品はすべて新品であること。
- (2) 契約の履行確保のため、選定した製品のメーカー等出荷元から出荷証明を求めることがある。その場合、出荷証明の提出が可能なことが契約（発注）の条件となる。
- (3) 納入期限までに、機器の運搬、作動確認等を行い、使用可能な状態にすること。
- (4) 受注者は納入日時及び方法について発注者（担当者）と事前に十分打合せを行うこと。
- (5) 機器等の梱包材等は、受注者が納入後速やかに引取ること。
- (6) 納入後、機器の操作方法等について説明すること。（複数回を想定）
- (7) リース期間満了後におけるリース物品の買取り又は再リースについて、発注者及び受注者は協議をすることができるものとする。
- (8) 借受期間満了後における借受物品の返還に係る費用は受注者の負担とする。
- (9) 仕様書等に記載していな事項等、不明な点については、事前に発注者と協議すること。

6 担当課

札幌市下水道河川局事業推進部西部下水管理センター

（札幌市西区八軒9条西7丁目1-30）

【取付管特殊カメラ 一式】 仕様・性能・規格・数量等

構成部等	仕様・性能・規格等		数量
管内検査用カメラ (自走・押し込み式)	本管適用管径	φ200～φ600	1セット
	取付管適用管径	φ100～φ200	
	自走車用ケーブル (ケーブルリール及びケーブルカウンター付)	70m以上	
	取付管カメラ用ケーブル (ケーブルリール付)	70m以上	
	取付管カメラ挿入パン角度	左右とも 90 度以上	
	取付管カメラ挿入ヘッド上げ角度	60 度以上	
	マンホールから自走車で 50m地点から取付管内 15mまでカメラヘッドが挿入可能であること。		
制御器 (コントローラー)	モニター	液晶カラーモニター 10.1 型以上	
	録画装置	DVD/HDD レコーダー又は SD カードレコーダー	
付属品	ポータブル発電機 (バッテリー可)		1 台
	管口ガイドローラー		1 セット
機器メンテナンス	借受期間中、受注者の負担にて、年 1 回の定期点検を実施し、消耗部品等の交換を行うこと。(ただし、契約初年度を除く。) なお、点検に日数を要する場合は、同等の代替品を用意すること。		
その他	ライトバン等に積載可能な可搬式であること。 (概ね、縦 175cm×横 140cm×高さ 65cm の範囲に収納可能であること。)		
	上記に示した付属品等のほか、カメラ等を正常稼働させるために必要な部品、オプション品、予備品等がある場合は一式付属させること。		