

質 問 ・ 回 答

令和7年6月6日公表

調達件名	菊水元町4号線(菊水元町4条1丁目)ほか大口径管調査業務
質問1	特記仕様書に履行開始日は令和7年6月25日を想定していると記載されていますが、本業務の履行期間(工期)は令和7年6月25日～令和8年3月19日と考えてよろしいでしょうか。
回答	お見込みのとおり。
質問2	業務設計書(見積参考)の調査委託費内訳書の「共通仮設費(率計上)」の率対象額は、直接作業費計から報告書作成工を差し引いた金額で積算していると考えてよろしいでしょうか。
回答	お見込みのとおり。
質問3	業務設計書(見積参考)の調査委託費内訳書の「現場管理費」と「一般管理費等」の積算については、経費対象外となる費用は無いと考えてよろしいでしょうか。
回答	お見込みのとおり。
質問4	業務設計書(見積参考)の調査委託費内訳書の「修繕委託費」の「共通仮設費(率計上)」の算出については、『下水道管路管理積算資料-2023-』の18頁の表1-4.4 改築工A及び修繕工の共通仮設費率(kr)で積算していると考えてよろしいでしょうか。
回答	お見込みのとおり。
質問5	業務設計書(見積参考)の調査委託費内訳書の「修繕委託費」の「現場管理費」の算出については、『下水道管路管理積算資料-2023-』の22頁の表1-4.11 清掃工・巡視工・点検工・調査工、改築工A・修繕工の現場管理費率(JO)で積算していると考えてよろしいでしょうか。
回答	現場管理費率の計算は、下水道施設維持管理積算要領-管路施設編-2020年版の、14頁の表1-2-5をご参照ください。 なお、変数値については、同表注記より、国土交通省土木工事標準積算基準書(共通編)令和6年度版の値を用いています。

質問6	業務設計書（見積参考）の「単-16号 流量調査工【夜間】」『流量計』の損料は、15欄（北海道補正有）で積算していると考えてよろしいでしょうか。
回答	11 欄の値を用いて積算しています。 なお、11 欄算出に当たっての損料率（第 10 欄）は、以下の計算式で算出しています。 $\text{第(10)欄} = \left[\frac{1/2 \times \text{償却費率}}{\text{標準使用年数(2)欄}} + \text{年間管理費率(7)欄} \right] \times \frac{1}{\text{年間標準供用日数(5)欄}}$
質問7	業務設計書（見積参考）の「単-16号>単-57・58・59号」において、「諸雑費（率+まるめ）」の率対象額は、労務費の合計金額で積算していると考えてよろしいでしょうか。
回答	お見込みのとおり。
質問8	業務設計書（見積参考）の「第3号内訳書 解析等調査」『資料整理とりまとめ 直接調査』は、 $Y = (0.040 \times 15 \text{ 本} + 0.76) \times 0.7 = 0.952$ 札幌市単価 Z007200203 $\times 0.952$ で積算していると考えてよろしいでしょうか。
回答	「資料整理とりまとめ 直接調査」は、設計業務等標準積算基準書（参考資料）令和 6 年度版の 2-2-21 頁表 2.7.2 の対応する補正係数に、札幌市単価を乗じて積算しております。