

仕 様 書

1. 名 称 無停電電源装置ほか(藻岩下第2中継ポンプ場)

2. 仕 様

名称	規格・仕様	数量
無停電電源装置 ※1	M-UPS030AD1B-U (富士電機(株)製)	1台
端子台出力ボード ※2	RRACWG114 (富士電機(株)製)	1個

【同等品条件※1】

以下の条件を満たす同等品であること。

○形式

- ・運転方式：常時インバータデュアルコンバージョン方式
- ・定格容量：3kVA
- ・入出力相数・線数：単相2線
- ・固定具が付属していること

○交流入力

- ・定格電圧：85～138V(入力ワイドレンジ)
- ・最大入力電流：30A
- ・力率：0.97以上

○交流出力

- ・定格出力容量：3kVA/2100W
- ・出力電圧：100、105±2%
- ・停電切替時間：無瞬断
- ・直送バイパス回路：あり、サイリスタ切替：無瞬断

○バッテリー

- ・種類：小形制御弁式鉛蓄電池
- ・バックアップ時間：6分間(負荷2100W)、10分間(負荷1300W)

○その他

- ・外形寸法(W×D×H)：130(3U)×212×434 mm程度
- ・カードスロット：あり(標準インタフェースカード搭載)

【同等品条件※2】

- ・接点：無電圧接点
- ・取得データ：交流入力停電、バッテリー異常、バッテリー寿命

UPS故障停止、バッテリー放電・終始予告

- ・インタフェース：標準監視用インタフェース

<D-sub 9pinオス(M3ミリねじ)>

- ・入力信号：リモートON/OFF入力信号
(ONIにてUPS運転、OFFにてUPS停止)

※ 同等品で参加する場合は、事前に担当課まで同等・規格確認書及びカタログ等、仕様書の規格を満たしていることがわかる書類を提出し、担当課の確認及び承認を受けた後、入札(見積)日の前日までに同等・規格確認書(原本)を下水道計画課へ提出すること。

同等品の確認を電子メールで依頼する場合、見積依頼用メールアドレスから、下記担当課のメールアドレス宛に送信すること。

3. 納入期限 令和7年9月30日

4. 納入場所 札幌市下水道河川局事業推進部新川水処理センター新川水再生プラザ
札幌市西区八軒9条西7丁目1番65号

5. 検査場所 札幌市下水道河川局事業推進部新川水処理センター新川水再生プラザ
札幌市西区八軒9条西7丁目1番65号

6. 担 当 課 札幌市下水道河川局事業推進部新川水処理センター
札幌市西区八軒9条西7丁目1番65号
担 当 上野
電 話 611-5305
メールアドレス gesui-shin-c-setsubi@city.sapporo.jp
7. そ の 他 (1)受注業者は、担当課と十分な打合せを行うこと。
 (2)契約の履行確保のため、選定した製品のメーカー等出荷元からの出荷証明を求めることがあり
 その場合、出荷引受書の提出が可能なことが契約(発注)の条件となります。