

## 仕様書

1. 名 称 砂ろ過用次亜塩ポンプ(手稻水再生プラザ)

下記または同等品

2. 名 称・規 格  
及 び 数 量

名称	規格・仕様	数量
砂ろ過用次亜塩ポンプ	アンチガスロックポンプユニット ESU-C21VC1-FT 200V	1台

(既設ポンプ 製品番号:M102232414、製造者:(株)イワキ)

※同等品で参加する場合は、事前に担当課まで同等・規格確認書及びカタログ等、仕様書の規格を満たしていることがわかる書類を提出し、担当課の確認及び承認を受けた後、入札(見積)日の前日までに同等・規格確認書(原本)を下水道計画課へ提出すること。

同等品の確認を電子メールで依頼する場合、見積依頼用メールアドレスから、下記担当課のメールアドレス宛に送信すること。

### 【同等品条件】

- ・吐出量:30~110mL/min
- ・最高吐出圧力範囲:0.4~1.0MPa
- ・材質:次亜塩素酸ナトリウム(濃度12.9~13.2%)に耐えうる材質であること
- ・電源:200V×50Hz 単相

3. 納 入 期 限 令和8年3月31日

4. 納入場所及び  
検査場所 札幌市下水道河川局事業推進部新川水処理センター手稻水再生プラザ  
札幌市手稻区手稻山口265番地8

5. 担 当 課 札幌市下水道河川局事業推進部新川水処理センター  
札幌市西区八軒9条西7丁目1番65号  
担当 奥山 明音  
電話 011-611-5305  
メールアドレス gesui-shin-c-setsubi@city.sapporo.jp

6. そ の 他 受注業者は、担当課と十分な打合せを行うこと。