

仕 様 書

1. 名 称 仕切弁ほか(手稲中継ポンプ場)

2. 仕 様 下記または同等品

名 称	規格・仕様	数量
仕切弁	KITZ 10FCLU 50A	3台
仕切弁	KITZ 10FCLU 65A	3台
仕切弁	KITZ 10FCLU 80A	2台
仕切弁	KITZ 10FCLU 100A	2台
チャッキ弁	KITZ 10FCOU 50A	2台
チャッキ弁	KITZ 10FCOU 65A	2台
チャッキ弁	KITZ 10FCOU 80A	2台
チャッキ弁	KITZ 10FCOU 100A	2台

【同等品条件】

①仕切弁同等品条件

KITZ 10FCLU 50A → 呼び径: ϕ 50mmであること
KITZ 10FCLU 65A → 呼び径: ϕ 65mmであること
KITZ 10FCLU 80A → 呼び径: ϕ 80mmであること
KITZ 10FCLU 100A → 呼び径: ϕ 100mmであること

以下は各仕切弁共通の同等品条件

面間: JIS B2002

管接続: JIS B2239 10K

(主要部材質)

弁箱、弁体、ふた: FC200

弁棒: 304SS

②チャッキ弁同等品条件

KITZ 10FCOU 50A → 呼び径: ϕ 50mmであること
KITZ 10FCOU 65A → 呼び径: ϕ 65mmであること
KITZ 10FCOU 80A → 呼び径: ϕ 80mmであること
KITZ 10FCOU 100A → 呼び径: ϕ 100mmであること

以下は各チャッキ弁共通の同等品

条件

面間: JIS B2031

管接続: JIS B2239 10K

(主要部材質)

弁箱、弁体、ふた: FC200

※ 同等品で参加する場合は、事前に担当課まで同等・規格確認書及びカタログ等、仕様書の規格を満たしていることがわかる書類を提出し、担当課の確認及び承認を受けた後、入札(見積)日の前日までに同等・規格確認書(原本)を下水道計画課へ提出すること。

同等品の確認を電子メールで依頼する場合、見積依頼用メールアドレスから、下記担当課のメールアドレス宛に送信すること。

3. 納入期限 令和8年3月26日
4. 納入場所及び
検査場所 手稲中継ポンプ場
札幌市手稲区新発寒7条11丁目1番1号
5. 担当課 札幌市下水道河川局事業推進部新川水処理センター
札幌市西区八軒9条西7丁目1番65号
担当 佐藤 未来
電話 611-5305
メールアドレス: gesui-shin-c-setsubi@city.sapporo.jp
6. その他 納品日時については、担当課と事前に打合せすること。