

仕様書

1. 名称 ショックダンパ(手稲中継ポンプ場)

2. 仕様 下記または同等品

名称	規格・仕様	メーカー	数量
ショックダンパ	型式: DP-S04A200-TK 引張側減衰力: 60~120(kgf)/0.1(m/sec) 圧縮側減衰力: 7(kgf)/0.1(m/sec) ストローク: 200mm 作動油: シリコンオイル 概略重量: 6kgf	株 椿本チエイン	2台

【同等品条件】

- (1) 引張側減衰力が60~120(kgf)/0.1(m/sec)程度であること
- (2) 圧縮側減衰力が7(kgf)/0.1(m/sec)程度であること
- (3) ストロークが200mmであること
- (4) 取付用の穴の直径が28mmであること(別添図面参照)

※ 同等品で参加する場合は、事前に担当課まで同等・規格確認書及びカタログ等、仕様書の規格を満たしていることがわかる書類を提出し、担当課の確認及び承認を受けた後、入札(見積)日の前日までに同等・規格確認書(原本)を下水道計画課へ提出すること。

同等品の確認を電子メールで依頼する場合、見積依頼用メールアドレスから、下記担当課のメールアドレス宛に送信すること。

3. 納入期限 令和8年3月26日

4. 納入場所及び
検査場所 手稲中継ポンプ場
札幌市手稲区新発寒7条11丁目1番1号

5. 担当課 札幌市下水道河川局事業推進部新川水処理センター
札幌市西区八軒9条西7丁目1番65号
担当 佐藤 未来
電話 611-5305
メールアドレス: gesui-shin-c-setsubi@city.sapporo.jp

6. その他 納品日時については、担当課と事前に打合せすること。