

質 問 ・ 回 答

令和7年7月4日公表

調達件名	新川水再生プラザ汚水トラフコンベヤ修理
質 問	今回の修理で、ガイドレール2本が支給となっていますが、支給品2本が、問題無くガイドレール受けに、取り付けられる寸法で製作され交換できることを、新川水処理センター様では、確認していますか？
回 答	支給するリターンレールは仕様書及び図面(図番 3/3:リターンレール詳細図)記載のとおり、平鋼 16×75×1,150 (S50C) の寸法で製作しております。また、現地でも取り付けできることを確認しております。